

WR.ZUZ.4.4210.207.2022.WB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Chałupki” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, pozwolenia wodnoprawnego na:

- a) wykonanie urządzenia wodnego – wylotu odprowadzającego oczyszczone ścieki bytowe na oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 131/7, obr. 0002 Chałupki, jedn. ewid. 022403_5 Kamieniec Ząbkowicki – obszar wiejski do ciek Młynówka Grzmiąca w km 8+912 zlokalizowanego na działce nr 212(Wp), obr. 0002 Chałupki, jedn. ewid. 022403_5 Kamieniec Ząbkowicki – obszar wiejski. Wylot wykonany zostanie z rury PVC DN160 o współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000 X: 5594933.4 i Y: 6428571.2 o rzędnej dna wylotu 221,00 m n.p.m. przy rzędnej dna ciek w przekroju wylotu 220,80 m n.p.m.
- b) usługę wodną w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych do ciek Młynówka Grzmiąca w km 8+912 wylotem zlokalizowanym nr 212(Wp), obr. 0002 Chałupki, jedn. ewid. 022403_5 Kamieniec Ząbkowicki – obszar wiejski. Oczyszczone ścieki bytowe na dwóch równoległe posadowionych oczyszczalniach ścieków, będą odprowadzane dla projektowanej równoważnej liczby mieszkańców w ilości 225 RLM na obszarze poza aglomeracją w ilości:

Q max.s.	= 0,00023 m ³ /s
Q śr.dob.	= 13,5 m ³ /dobę
Q dop.rocne.	= 4927,5 m ³ /rok.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki nr 131/7 oraz 212(Wp) obr. 0002 Chałupki, jedn. ewid. 022403_5 Kamieniec Ząbkowicki – obszar wiejski.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Chałupki.

Wywieszono miejscowość data

Podpis

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Byttof