



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku

Znak sprawy: ONS-HK.903.1.20.2026

Kraśnik, 2026-09-14

Dotyczy: Komunikat nr 1 o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Blinów, gmina Szastarka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku informuje, że w badaniach jakości wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Blinów, gmina Szastarka z dnia 14.09.2026 r. zaopatrującego miejscowości: Blinów Pierwszy, Blinów Drugi, Cieślanki – łącznie 1069 osób, stwierdzono obecność:

bakterii grupy coli w ilości: 33, 41, 38 [jtk/ 100 ml], w wyznaczonych punktach zgodności.


Wartości parametryczne dla powyższych parametrów mikrobiologicznych wynoszą 0 [jtk/100 ml].

Woda z powyższego wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym woda nie nadaje się do picia, przygotowania napojów i potraw, mycia i płukania owoców oraz warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych, sztućców, do produkcji żywności, a w szczególności dla noworodków, małych dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i z obniżoną odpornością.

Ponadto woda nie nadaje się również do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg).

Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet.



Administrator ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnienia zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

Z wyrazami szacunku

Karol Rychlewski
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kraśniku

/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: DF; Sekcja Higieny Komunalnej
Sprawdził: KS; Sekcja Higieny Komunalnej



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku
ul. Kościuszki 36 | 23-200 Kraśnik
+48 81 884 36 73
adres e-mail: psse.krasnik@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-70910-55447-AJVVS-26



URZĄD GMINY SZASTARKA
ul. Lubelska 17, 23-225 Szastarka
tel.: (+48 15) 871-41-30, fax.: (+48 15) 871-41 30

Szastarka 14.09.2026

Harmonogram dowozu wody pitnej: Blinów Pierwszy, Blinów Drugi, Cieślanki

Od około godz. 8⁰⁰ do 8²⁰ - przy posesji Sołtysa Wsi Blinów Drugi

Od około godz. 8³⁵ do 8⁵⁰ - przy przystanku w Blinowie Drugim (Stary Kaczyniec)

Od około godz. 9¹⁰ do 9³⁰ - przy Szkole w Blinowie Drugim

Od około godz. 9⁴⁵ do 10¹⁰ - przy Remizy OSP w Blinowie Pierwszym

Od około godz. 10²⁰ do 10⁴⁰ - przy przystanku w Blinowie Pierwszym (Warszawa)

Od godziny godz. 10⁵⁰ do 11¹⁵ - przy posesji Sołtysa Wsi Cieślanki

Od godz. 11²⁵ do 11⁴⁵ - Blinów Kolonia

Ze względu na rozległy teren oraz brak możliwości określenia zapotrzebowania na wodę powyższe limity czasowe mogą ulec niewielkim zmianom.

Osobom, które nie mogą osobiście podejść do beczkownozu (ludzie starsi i chorzy) będzie dostarczana woda w butelkach. Prosimy o zgłaszanie takich osób do Urzędu Gminy pod numerem telefonu 15 87-14-130.

Woda dla zwierząt będzie dostarczana wozem Straży Pożarnej.



URZĄD GMINY SZASTARKA
ul. Lubelska 17, 23-225 Szastarka
tel.: (+48 15) 871-41-30, fax.: (+48 15) 871-41 30
e-mail: www.gminaszastarka.pl

Szastarka, dnia 14.09.2026 r.

**Szanowni Mieszkańcy Wsi
Blinów Pierwszy, Blinów Drugi i Cieślanki**

KOMUNIKAT URZĘDU GMINY SZASTARKA

Urząd Gminy Szastarka informuje, że w dniu 14.09.2026 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku stwierdził brak przydatności do spożycia przez ludzi wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego - zaopatrzenia w wodę w Blinowie.

Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości: Blinów Pierwszy, Blinów Drugi i Cieślanki.

UWAGA!!!

Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi do przygotowania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i kąpieli!

Wodę można używać wyłącznie do celów sanitarnych tj. do spłukiwania toalet.

Woda przeznaczona do spożycia dla ludzi będzie dostarczana mieszkańcom poszczególnych miejscowości specjalnym beczkowozem według harmonogramu.

W sprawie dostaw wody dla zwierząt proszę o kontakt z Urzędem Gminy Szastarka tel. 15 87 14 130

