

Ostrowiec Św., 08.04.2024 r.

ZP.271.6.2024

-Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „*Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w miejscowości Nowa Dębowa Wola w ramach programu Polski Ład*”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający- Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu w odcinkach rurociągów wykonywanych metodą bezwykopową zastosowanie w miejsce przewiertowych rury stalowych osłonowych oraz przewodowych rur PCV zastosowanie rur przeciskowych kamionkowych, nie wymagających zastosowania rur osłonowych?

Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości zastosowania w miejsce przewiertowych rury stalowych osłonowych oraz przewodowych rur PCV, rur przeciskowych kamionkowych będących jednocześnie rurami przewodowymi, informujemy że nie wyrażamy zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2:

Prosimy o informacje czy zamawiający dopuszcza ingerencję w przedmiar, zakres podany w SWZ wskazuje na wykonanie tylko zlewni A,B i E, jednak zakres przedmiaru wskazuje na więcej zlewni. Jeśli zamawiający nie zgadza się na zmianę przedmiarów przez składającego ofertę to prosimy o poprawienie oraz załączenie ich

Odpowiedź: Opublikowany przedmiar podzielony jest na zlewnie A, B, C, D i E. Zgodnie z opisem w SWZ należy złożyć ofertę na zakres robót dotyczących zlewni A, B i E. Zakres dotyczący zlewni C i D nie jest przedmiotem postępowania przetargowego.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-795c5b83-ea90-11ee-9c02-ce2b643d361d> treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

WÓJT GMINY

Jerzy Murzyn

(podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)