



Ostrowiec Św., 24.07.2024 r.

ZP.271.11.2024

-Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów III w ramach programu Polski Ład**”.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający- Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

PYTANIE 6 - z dnia 20.07.2024

Zamawiający załączył w specyfikacji przetargowej obliczenia referencyjne i podał typy zastosowanych opraw na podstawie ich strumienia świetlnego. Założenie mówiące o tolerancji +/- 10% powoduje trudności w jednoznacznym stwierdzeniu, którą sytuację drogową przypasować do której kategorii oprawy. Chcąc uniknąć błędu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie w tabeli, która oprawa (mamy łącznie 24 typy – 1220 szt. opraw) odpowiada której sytuacji drogowej z obliczeń referencyjnych (DW01-DW40), co umożliwi przypasowanie opraw do właściwych kategorii oraz rzetelne opracowanie oferty.

ODP: Zgodnie z zestawieniem tabelarycznym do uzupełnienia przez wykonawcę każda nowa oprawa ma przyporządkowany wariant oświetleniowy (kolumna L – Wariant oświetleniowy (WD)), którego nazwa i numer odpowiada sytuacjom oświetleniowych z obliczeń referencyjnych (WD).

PYTANIE 7 - z dnia 20.07.2024

W pliku STWiOR znajduje się następujący zapis: "Dopuszczalne jest odstępstwo od parametrów referencyjnych wyników fotometrycznych pod warunkiem spełnienia wymagań Polskiej Normy PN-EN 13201 z wyłączeniem luminancji natężenia oświetlenia na jezdniach (parametr ten nie może być niższy niż założono), tzn. tolerancja dla parametrów Lm, Em i Emin dla jezdni na poziomie 10 % w stosunku do referencyjnych obliczeń fotometrycznych pod warunkiem spełnienia wymagań ww. Normy przy założeniu tych samych parametrów (szerokość drogi, szerokość modułu, współczynnik konserwacji, wysokość montażu, kąt nachylenia, nawierzchnia itp.)".

Prosimy o dopuszczenie możliwości stosowania zmiany kąta wychylenia w zakresie +0st do +15st w stosunku do podłoża. W obliczeniach bazowych stosowany jest różny kąt wychylenia i uniemożliwienie stosowania innych kątów niż te w obliczeniach zablokuje możliwość zoptymalizowania projektu poprzez np. zmniejszenie kąta wychylenia.

ODP: Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania kąta nachylenia innego niż ten w obliczeniach bazowych, pod warunkiem, że zaproponowana oprawa posiada takie możliwości regulacji.

PYTANIE 8 - z dnia 20.07.2024

Zamawiający określił w specyfikacji przetargowej jedno z kryteriów udzielenia zamówienia jak następuje: „Kryterium spełnienia klasy jakości zgodnie z normą PN – EN 1628 lub DIN EN 16268 (Rs) Punkty zostaną przyznane, jeżeli wszystkie oferowane oprawy posiadają daną klasę jakości zgodnie z normą PN-EN 16268 lub DIN EN 16268 potwierdzoną raportem z badań wykonanego przez akredytowane laboratorium lub pod nadzorem akredytowanej jednostki laboratoryjnej. Przy czym na potrzeby postępowania, punktacja będzie przydzielana względem najniższej klasy jakości w obrębie wszystkich zaoferowanych opraw LED.”

Pragniemy zauważyć, że certyfikat ENEC+ potwierdza w oprawach utrzymanie parametrów: strumienia świetlnego (lm), skuteczności (lm/W) i mocy (W) w czasie użytkowania, co jest potwierdzone odpowiednimi badaniami zgodnie z normami EN 62722-2-1 oraz EN 62717. Spełnianie wymogów certyfikacji ENEC+ wykazuje bezzasadność stosowania normy PN-EN 16268. Odbłyśniki w oprawie są schowane i zabezpieczone pod szybą, więc ich parametry nie ulegną pogorszeniu w wyniku ekspozycji na warunki pogodowe, a badania pod ENEC+ pokazują, że oprawa zachowa swoje parametry świetlne. Żądanie raportu z badań wykonanego przez akredytowane laboratorium lub pod nadzorem akredytowanej jednostki laboratoryjnej zgodnie ze wskazaną normą jest nadmiarowe i bezzasadne.

W związku z powyższym wnosimy o wskazanie minimum 3 dostawców oferujących takie rozwiązanie lub wykreślenie tego wymogu i pozostawienie jedynie wymogu posiadania certyfikatów ENEC, ENEC+, ZD4i i oceny oferty pod względem kryterium: „Posiadanie certyfikatów (Rt)”.

ODP: Zamawiający podtrzymuje wymagania względem normy PN-EN 16268 lub DIN EN 16269
Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ca3bc07e-2c94-11ef-86d2-4e696a6d8c25> treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

WÓJT GMINY

Jerzy Murzyn

*(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*