

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego nr **RIG.271.3.2023.DS** na **roboty budowlane polegające na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiśniew w miejscowościach: Kaczory, Pluty, Daćbogi. Mrocзки oraz Wiśniew-Kolonia w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew”** o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie **Regulaminu Udzielania Zamówień Gminy Wiśniew w zakresie działalności sektorowej o wartości od 130.000 zł do progów określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 41/2022 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku (zwanego dalej „Regulaminem”)**

Odpowiedzi na zapytania (nr IV)

Na podstawie § 12 *Regulaminu* Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania o treści:

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej odtworzenia nawierzchni drogowych
W opisie technicznym jest : „ *roboty prowadzone w grodach gruntowych – w zakresie robót musi znaleźć się wykonanie 20 cm warstwy kruszywa drogowego...* ”
Natomiast w przedmiarach robót jest 15 cm grubości podbudowy z kruszywa łamanego. Który zapis jest właściwy.
2. W opisie technicznym w dalszym ciągu jest: „*roboty prowadzone w drodze utwardzonej kruszywem: - podbudowa warstwa górna o grubości 8 cm, warstwa dolna o grubości 12 cm, - nawierzchnię odtworzyć wykonując dwie warstwy powierzchniowego utrwalaenia emulsją asfaltową i grysami ...*”
Należy wykonać pobocza o szerokości min 75 cm z kruszywa łamanego ...”
3. Odtworzenie nawierzchni asfaltowych w opisie technicznym str 18 pkt e , podane są inne warstwy konstrukcyjne niż w przedmiarach robót. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.
4. W Kaczorach jest jezdnia asfaltowa natomiast w przedmiarach nie ma rozbiórki ani odtworzenia.
5. Proszę o doprecyzowanie jakich dróg i w jaki sposób mają być odtwarzane elementy podane w przedmiarach robót pod pozycjami: „Roboty drogowe odtworzeniowe”.
6. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedzi:

1. Właściwy jest opis w dokumentacji technicznej. Przedmiar ma znaczenie pomocnicze.
2. Właściwy jest opis w dokumentacji technicznej. Przedmiar ma znaczenie pomocnicze. Odtworzenie poboczy dotyczy odcinków, gdzie pobocze będzie naruszone. Zakres prac

w poboczu zależy od technologii realizacji przez wykonawcę (wykop czy roboty bezwykopowe).

3. Właściwy jest opis w dokumentacji technicznej. Przedmiar ma znaczenie pomocnicze.
4. Naruszenia odcinków jezdni i jezdni asfaltowej są zależne od technologii realizacji prac przez wykonawcę oraz sprzętu którym będzie dysponował wykonawca (np. wykop lub metody bezwykopowe).
5. Zakłada się odtworzenie odcinków dróg i nawierzchni naruszonych i uszkodzonych w trakcie prac. Przedmiar ma znaczenie pomocnicze. Naruszenia odcinków jezdni i jezdni asfaltowej są zależne od technologii realizacji prac przez wykonawcę oraz sprzętu którym będzie dysponował wykonawca.
6. Nie wyrażamy zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Wybrany Wykonawca będzie związany gwarancją wynikającą z projektu umowy stanowiącego zał. 3 do Ogłoszenia o zamówieniu. Ponadto Zamawiający informuje, że droga powiatowa nr 3655W na odcinku Domanice-Mroczyki objęta jest gwarancją. W związku z powyższym prace w pasie drogowym nr 3655W mają być wykonane zgodnie z w/w dokumentacją oraz Porozumieniem z dnia 26.10.2021 r. między Gminą Wiśniew a Wykonawcą remontu – firmą F.H.U. Bruk-Bud Piotr Skoczek. Dokumentacja postępowania na „Remont drogi powiatowej nr 3655W na odcinku Domanice – Mroczyki” dostępna pod linkiem: [Zamówienia publiczne | BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Startostwo Powiatowe w Siedlcach \(powiatsiedlecki.pl\)](#))

Wójt
/-/
Krzysztof Kryszczuk

W załączeniu:

1. Porozumienie z 26.10.2021 r.

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania