

ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa dwóch zbiorników na wodę pitną o pojemności 3000 l każdy

I. Przeznaczenie i wymagania wspólne

Dostawa dwóch kompletnych zbiorników do magazynowania i wydawania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o pojemności nominalnej nie mniejszej niż 3000 l każdy, z zewnętrzną powłoką proszkową. Sprzęt jest przeznaczony do realizacji zadań ochrony ludności i reagowania kryzysowego, z uwzględnieniem ograniczeń bezpiecznej eksploatacji określonych przez producenta.

Wymaga się towarów fabrycznie nowych, nieużywanych poza niezbędnymi próbami, pełnowartościowych, kompletnych i dopuszczonych do obrotu oraz użytkowania zgodnie z prawem. Wszelkie wymagane wyposażenie, transport, rozładunek, uruchomienie, materiały do prób, instruktaż i dokumentacja są objęte ceną. Akcesoria muszą być wzajemnie kompatybilne i odpowiednie do obciążeń oraz przeznaczenia.

Wskazane normy, typy rozwiązań i klasy techniczne służą opisowi oczekiwanych funkcji. Dopuszcza się rozwiązania równoważne zapewniające nie gorsze bezpieczeństwo, trwałość, funkcjonalność i parametry graniczne. Wykonawca przedstawia porównanie i dowody równoważności. Nie oznacza to możliwości dowolnego obniżania parametrów ani zmiany przedmiotu zamówienia. Nie ustanawia się wymogu określonej marki ani kraju pochodzenia.

II. Wymagania szczegółowe

1. Pojemność i konstrukcja

Dwa zbiorniki jednego typu, każdy o pojemności nominalnej co najmniej 3000 l; Wykonawca podaje także pojemność użytkową. Zbiorniki nieciśnieniowe, przeznaczone do transportu i wydawania wody pitnej. Konstrukcja zapewnia stabilność po napełnieniu oraz możliwość bezpiecznego transportu, ustawienia i obsługi. Zbiorniki muszą mieć stosowne dokumenty do poruszania się po drogach publicznych

2. Materiały i powłoki

Materiały zbiornika, powłok wewnętrznych, uszczelek, armatury i przewodów stykających się z wodą muszą nadawać się do długotrwałego kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia, bez pogarszania jej jakości w warunkach przeznaczenia. Zewnętrzna powierzchnia metalowa malowana proszkowo, zabezpieczona przed korozją. Powłoka zewnętrzna nie zastępuje potwierdzenia przydatności wnętrza do wody pitnej. Nie dopuszcza się zbiorników po innych substancjach ani używanych zbiorników poddanych regeneracji.

3. Armatura i obsługa

Zamykany otwór umożliwiający inspekcję i skuteczne czyszczenie wnętrza; zabezpieczony wlew i odpowietrzenie zapobiegające zanieczyszczeniu; zawór poboru oraz możliwość pełnego opróżnienia i dezynfekcji. Armatura i osłony w komplecie, z przeznaczeniem do wody pitnej. W ofercie podać średnice i typy przyłączy. Wymagane interfejsy współpracy z wyposażeniem Gminy: Dopuszcza się standard producenta z kompletem złączy.

4. Bezpieczne ustawienie i eksploatacja

Wykonawca podaje wymiary, masę pustą i masę przy pełnym napełnieniu, wymagania nośności podłoża, miejsca podnoszenia, sposób transportu oraz zakres temperatur. Dostarcza czytelną instrukcję ochrony przed mrozem, przegrzaniem i wtórnym zanieczyszczeniem. Bezpieczne przemieszczanie zbiornika napełnionego jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy konstrukcja i dokumentacja wyraźnie na to pozwalają; nie wymaga się go automatycznie.

III. Dokumenty i identyfikacja

W ofercie należy zidentyfikować każdy oferowany model i uzupełnić parametry w załączniku nr 2, załączając karty techniczne lub równoważne materiały potwierdzające konfigurację. Przy dostawie należy przekazać: instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim, wykaz numerów seryjnych/VIN, dokument gwarancji Wykonawcy oraz harmonogram czynności eksploatacyjnych i przeglądów, z podziałem obowiązków użytkownika i serwisu.

Ważny atest higieniczny NIZP PZH-PIB albo równoważny, prawnie dopuszczalny dokument właściwej jednostki potwierdzający przydatność oferowanego produktu i wszystkich części kontaktujących się z wodą do zamierzonego zastosowania. Dokument musi pozwalać powiązać dopuszczenie z oferowanym modelem, materiałem, zakresem temperatur i sposobem używania. Nie wystarczy ogólne oświadczenie „do wody”, certyfikat samego surowca, jeżeli nie potwierdza bezpieczeństwa całego rozwiązania, ani samo oznakowanie CE.

IV. Próby, instruktaż i odbiór

Kontrola pojemności deklarowanej, wymiarów, materiałów, powłoki, armatury i dokumentacji. Wykonawca przedstawi protokół fabrycznej próby szczelności oraz wykona przy odbiorze funkcjonalną próbę napełniania i opróżniania w uzgodnionym, bezpiecznym zakresie. Zbiornik zostanie przekazany czysty i przygotowany do użytkowania zgodnie z instrukcją; dezynfekcja i zabezpieczenie transportowe muszą być udokumentowane.

Wykonawca przeprowadzi na miejscu instruktaż dla maksymalnie czterech osób wskazanych przez Gminę, obejmujący bezpieczne używanie, codzienną kontrolę, konserwację, przechowywanie i zgłaszanie usterek. Podpisuje się potwierdzenie instruktażu i protokół odbioru. Udział w instruktażu nie nadaje ustawowych uprawnień zawodowych.

Wprowadzenie zbiorników do rzeczywistego systemu zaopatrzenia w wodę wymaga od użytkownika dochowania właściwych wymogów sanitarnych, w tym ewentualnej oceny właściwego inspektora sanitarnego i badań jakości wody. Dokument produktu nie zastępuje tych obowiązków. Wykonawca przekazuje dokumenty potrzebne do ich wykonania; umowa nie obejmuje stałego monitoringu jakości dostarczanej przez Gminę wody.

V. Gwarancja, serwis i warunki dostawy

Gwarancja Wykonawcy wynosi co najmniej 24 miesiące. Obowiązują wymagania serwisowe, terminy reakcji i napraw, rękojmia oraz zasady przeglądów z § 4 i § 5 projektu umowy. Ceną objęto czynności konieczne do zachowania gwarancji w podstawowym 24-miesięcznym okresie; nie dotyczy to zwykłego paliwa i materiałów bieżącej eksploatacji użytkownika, z wyjątkiem materiałów napraw i przeglądów objętych ceną.

Termin i miejsce dostawy wskazuje zaproszenie. Istotne zmiany wymagań muszą być udostępnione wszystkim zainteresowanym przed upływem terminu ofert, a nie uzgadniane dopiero przy odbiorze.

WÓJT GMINY
Jerzy Murzyn