

Ostrowiec Św., 06.04.2023 r.

ZP.271.5.2023

-Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem, polepszających parametry zasilania w wodę w miejscowościach zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający: Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św. przekazuje treść zapytania dotyczącego Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które wpłynęło do Zamawiającego wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie 1: Prosimy o wskazanie z jakiej stali ma być wykonany płaszcz zewnętrzny zbiornika retencyjnego do wody pitnej- ze stali nierdzewnej czy ze stali ocynkowanej?

Odpowiedź: Zewnętrzny płaszcz zbiornika retencyjnego do wody pitnej należy wykonać z blachy trapezowej ocynkowanej, zgodnie z zapisem warunków technicznych załączonych do PFU (rozdział: ZABUDOWA ZBIORNIKA WODY O POJEMNOŚCI 180 m³ I PRZEPOMPOWNI W MIEJSCOWOŚCI SARNÓWEK DUŻY – DUNALE, ust. 2) oraz zapisem PFU pkt 4.2.2.

Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z w/w dokumentami płaszcz wewnętrzny zbiornika na wodę wraz z orurowaniem wewnętrznym należy wykonać ze stali nierdzewnej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT GMINY

Jerzy Murzyn

(podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)