



MAZOWIECKI  
WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR  
ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie  
Delegatura w Radomiu 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53  
Tel.: (48) 363 92 14. Tel./fax (48) 363-85-14  
www.mwzkz.pl; mail: radom@mwkz.pl

*P. Wajsz*

DR.5183.46.12.2024.TG



Radom, 09 października 2024 r.

**Pan**  
**mgr inż. Arkadiusz Sulima**  
**Burmistrz Zwolenia**

W odpowiedzi na pismo znak: RG.4123.02.2024 r. z dnia 11.09.2024 r., data wpływu: 16.09.2024 r. w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich remontu i restauracji „zegara słonecznego” w parku centrum miasta Zwolenia, działka ewidencyjna nr 5814 obręb 0016 Zwoleń informuję, że planowane zamierzenie dotyczy terenu historycznego śródmieścia Miasta Zwolenia, wpisanego do rejestru zabytków byłego województwa kieleckiego prawomocną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach pod nr rej. 195 z dnia 07.04.1955 r. Obszar ten podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwolenia zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Zwoleniu nr XIII/95/20223 r. z dnia 25.11.2003 r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 322, poz. 10 337 z dnia 31.12.2003 r.) ze względu na usytuowanie w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego.

W związku z powyższym zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024, poz. 1292) przesyłam następujące zalecenia do realizacji w/w zamierzenia:

- po przeprowadzonych pracach remontowo-konserwatorskich obiekt winien zachowywać swoją pierwotną formę, kształt i wygląd,
- należy przeprowadzić naprawę i stabilizację granitowego cokołu wraz z wymianą zdegradowanych spoin i uszkodzonych kamieni granitowych,
- dopuszcza się wymianę nakrycia cokołu oraz p najbardziej zniszczonych płyt trapezowych - pod cyfry zegara, w tym samym materiale (pozostałe płyty poddać konserwacji),
- elementy metalowe powinny być pomalowane w kolorze czarnym oraz zabezpieczone antykorozyjnie,
- sugeruje się przeprowadzenie konserwacji lastrykowej tablicy inskrypcyjnej,
- teren wokół obiektu powinien pozostać nieutwardzony.

Planowane prace wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. Dlatego też należy wystąpić do urzędu konserwatorskiego. Wymagane dokumenty są wymienione w § 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r., poz. 81).

Uwaga: Zalecenia konserwatorskie odnośnie planowanej inwestycji mogą zostać zmienione lub rozszerzone w razie ujawnienia faktów mających znaczenie dla zabytkowego obszaru.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
KONSERWATORA ZABYTKÓW

*Witold Bujakowski*  
Kierownik Delegatury w Radomiu