

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: ZPiI.271.8.2024
pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą”.

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605), Zamawiający udziela następującej odpowiedzi :

Pytanie:

Czy zamawiający uzna materiał o poniższej specyfikacji technicznej jako właściwy i zgodny z wymaganiami technicznymi : Rury warstwowe RC do bezwykopowych rurociągów ciśnieniowych do wody oraz kanalizacji produkowane w szeregu SDR 17 PN 10 oraz SDR 11 PN 16 wzmocnione wykonane z polietylenu PE 100RC (RC – Crack Resistance), Rury mają konstrukcję dwuwarstwową – zewnętrzny płaszcz ochronny w kolorze niebieskim (rury wodociągowe) lub brązowym/czarnym (rury kanalizacyjne) o ściance min. 1,6 mm wykonana z polietylenu PE 100RC (RC – Crack Resistance) oraz wewnętrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE 100 RC. Warstwy PE 100 RC nie połączone ze sobą molekularnie (zgodnie z typem 3 wg wymogów PAS 1075) w celu zapobieganiu propagacji pęknięcia z płaszcza ochronnego RC na rurę wewnętrzną PE. Rury posiadają fabrycznie umieszczony pomiędzy warstwami jeden przewód z miedzi o przekroju 1,5 mm² pełniące funkcję detekcji rurociągu, ustalenia trasy przebiegu przewodów, po wykonaniu w technice bezwykopowego montażu oraz dopuszczenie również do zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii wykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatą Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). ?

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje jako właściwe i zgodne z wymogami projektowymi rury PE100RC SDR11 typ 3 przedstawione w powyższym zapytaniu z dnia 23-07-2024r., pod warunkiem, że w proponowanych przez Oferenta rurach zewnętrzny płaszcz ochronny gr. 1,6mm jest warstwą dodatkową (tj. dla rury dn 125 grubość ścianki wynosi 11,4+1,6mm).

Pytania i udzielone odpowiedzi stają się częścią SWZ oraz będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. Dotychczasowe ustalenia dotyczące terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
MAŁGORZATA EWELINA
SZYMAŃSKA; MIASTO I GMINA
SOLEC NAD WISŁĄ
Data: 2024.07.31 10:21:32 CEST

BURMISTRZ
dr Małgorzata Szymańska