

ZESPÓŁ SZKÓŁ
06-230 Różan, ul. Warszawska 42
tel./fax 029 766 90 26
NIP 757-11-25-715, REGON 000185940

Maków Maz. 18.07.2008 r.

ZS.343-2/08

**Wykonawcy uczestniczący w trybie
przetargu nieograniczonego na
wymianę pokrycia dachowego budynku
Zespołu Szkół w Różanie**

dotyczy: odpowiedzi na otrzymane zapytanie odnośnie postępowania znak
ZS.343-2/08 - w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachowego
budynku Zespołu Szkół w Różanie.

Zamawiający informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło następujące zapytanie
dotyczące postępowania i jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień:

Treść zapytania: „Specyfikacja wykonania i odbioru robót w punkcie 2.3.2 Blacha
profilowana, mówi o:

Profilowane arkusze blachy stalowej o grubości min. 0,5 mm obustronnie
ocynkowanej. Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m². cała powierzchnia płyt
zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-
silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. Kolor określa
inwestor. Jakość blachy powinna być zgodna z normą PN-F.N 508-1 Jakość powłok
akrylowych musi być zgodna norma PN-84/H-92126. Płyty dachowe muszą posiadać
aktualna decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywną opinię Państwowego
Zakładu Higieny.

W przedmiarze robót w pkt. 18 jest mowa o płytach dachowych – PRODEX, czyli
płytach z warstwą izolacyjną (poliuretanową, styropianową, mineralną?) między
blachą.

Pytanie: Jaka warstwa izolacyjna będzie użyta w tych płytach dachowych i jakiej grubości?”

Odpowiedź: Na pokrycie dachu należy stosować typową blachę profilowaną (blacho dachówkę) bez warstwy izolacyjnej – w przedmiarze robót w punkcie 18 omyłkowo nie usunięto nazwy typu blachy pokrycia dachowego (PRODEX).

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Różanie

mgr inż. Dariusz Morawski