

RS.II.6222.4.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267 z późn. zm.) na wniosek Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Henryka Sienkiewicza 91

Orzekam

A. Zmieniam decyzję Starosty Ostrowieckiego znak: RS.II-7648/8/2005 z dnia 17.03.2006 r., udzielającą Miejskiej Energetyce Ciepłej Sp. z o. o w Ostrowcu Świętokrzyskim pozwolenia zintegrowanego dla instalacji ciepłowniczej przy ul. Samsonowicza 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim (zmienioną decyzjami Starosty Ostrowieckiego znak: RS.II.6222.1.2011 z dnia 26.04.2011r., RS.II.6222.1.2014 z dnia 03.12.2014.) w następujący sposób:

1. Punkt I.3 niniejszej decyzji otrzymuje brzmienie:

I.3 Parametry techniczne kotłów instalacji ciepłowniczej MEC Sp. z o.o.

Lp.	Typ kotła	Rodzaj kotła	Moc cieplna nominalna MW / Moc cieplna brutto	Rok budowy / Rok modernizacji	Rodzaj paleniska	Ciśnienie wody (pary), MPa	Temp. wody (pary), °C
1.	WR-25 Nr K1 (nr fab. 1364)	wodny	31,7 / 38,66	1971/1994	ruszt łuskowy mechaniczny, zasypowe podawanie węgla	2,5	155
2.	WR-25 Nr K2 (nr fab. 1365)	wodny	30 / 36,59	1977/2001	ruszt łuskowy mechaniczny, zasypowe podawanie węgla	2,5	155
3.	OR-16 Nr K3 (nr fab. 28306)	parowy	15 / 19,74	1971/-	ruszt łuskowy mechaniczny, zasypowe podawanie węgla	4	450
4.	OR-10 Nr K4 (nr fab. 28307)	parowy	8 / 9,52	1971/2007	ruszt łuskowy mechaniczny, zasypowe podawanie węgla	2,5	250
5.	WR-25 Nr K5 (nr fab. 1476)	wodny	31,7 / 38,66	1976/1999	ruszt łuskowy mechaniczny, zasypowe podawanie węgla	2,5	155

6.	WR-25 Nr K6 (nr fab. 1050013)	wodny	31,7 / 38,66	1976/1995	ruszt łuskowy mechaniczny, zasypowe podawanie węgla	2,5	155
----	-------------------------------	-------	--------------	-----------	---	-----	-----

2. Punkt VII.1 otrzymuje brzmienie:

VII.1. Ustalam wielkości dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do powietrza z instalacji

– dla okresu od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2022 roku:

Emisje dopuszczalne emisji z poszczególnych źródeł eksploatowanych na terenie Ciepłowni przy ul. Samsonowicza 2:

Emitor	Kocioł	Wartości emisji określone w mg/m^3 przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych, w stanie suchym, w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa		
		Pył	SO ₂	NO _x
E1	WR-25 Nr K1 o mocy 38,66 MW	400	1 500	400
	WR-25 Nr K2 o mocy 36,59 MW	400	1 500	400
	OR-16 Nr K3 o mocy 19,74 MW	400	1 500	400
E2	OR-10 Nr K4 o mocy 9,52 MW	400	1 500	400
	WR-25 Nr K5 o mocy 38,66 MW	400	1 500	400
	WR-25 Nr K6 o mocy 38,66 MW	400	1 500	400

Roczne dopuszczalne emisje łącznie z całego zakładu dla lat od 2016 do 2022:

Lp.	Rodzaj zanieczyszczenia	Emisja roczna, Mg/rok
1.	Pył ogółem	262,37
2.	SO ₂	983,94
3.	NO _x	262,38

– dla okresu od 1 stycznia 2023 roku:

Emisje dopuszczalne emisji z poszczególnych źródeł eksploatowanych na terenie Ciepłowni przy ul. Samsonowicza 2:

Emitor	Kocioł	Wartości emisji określone w mg/mu^3 przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych, w stanie suchym, w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa		
		Pył	SO ₂	NO
E1	Źródło o mocy nominalnej równej 94,99 MW w skład którego wchodzi trzy kotły: WR-25 Nr K1 o mocy 38,66 MW WR-25 Nr K2 o mocy 36,59 MW OR-16 Nr K3 o mocy 19,74 MW	30	400	300
E2	Źródło o mocy nominalnej równej 86,84 MW w skład którego wchodzi trzy kotły: OR-10 Nr K4 o mocy 9,52 MW WR-25 Nr K5 o mocy 38,66 MW WR-25 Nr K6 o mocy 38,66 MW	30	400	300

Roczne dopuszczalne emisje łącznie z całego zakładu od roku 2023:

Lp.	Rodzaj zanieczyszczenia	Emisja roczna, Mg/rok
1.	Pył ogółem	19,68
2.	SO ₂	262,71
3.	NO _x	196,79

3. Punkt VII.5 otrzymuje brzmienie:

VII.5. Ustalam dopuszczalne ilości wytwarzanych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość odpadów Mg/rok
1.	08 01 12	odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	0,05
2.	08 03 18	odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	0,1
3.	10 01 80	Mieszanki popiołowo – żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	16 000
4.	12 01 01	odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów	2
5.	12 01 03	odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	2
6.	12 01 05	odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	0,5
7.	12 01 13	odpady spawalnicze	0,5
8.	15 01 01	opakowania z papieru i tektury	0,3
9.	15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych	0,3
10.	15 01 03	opakowania z drewna	0,6
11.	15 01 04	opakowania z metali	0,2
12.	15 02 03	sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania robocze inne niż wymienione w 15 02 02	0,3

13.	16 01 03	zużyte opony	5
14.	16 02 14	zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	15
15.	16 02 16	elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	0,5
16.	16 06 05	inne baterie i akumulatory	1
17.	16 11 06	okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05	3
18.	16 80 01	magnetyczne i optyczne nośniki informacji	0,005
19.	17 01 01	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	30
20.	17 01 81	odpady z remontu i przebudowy dróg	5
21.	17 01 82	inne nie wymienione odpady z remontów	20
22.	17 02 01	drewno	1
23.	17 02 02	szkło	6
24.	17 02 03	tworzywa sztuczne	0,5
25.	17 03 80	odpadowa papa	15
26.	17 04 01	miedź, brąz, mosiądz	0,5
27.	17 04 02	aluminium	1
28.	17 04 05	żelazo i stal	100
29.	17 04 11	kable inne niż 17 04 10	2
30.	17 06 04	materiały izolacyjne inne niż 17 06 01 i 17 06 03	10
31.	17 09 04	zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	25
32.	19 09 03	osady z dekarbonizacji wody	50

4. Punkt VIII.1 otrzymuje brzmienie:

VIII.1. Określam miejsca i sposób wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z instalacji
W tabeli Parametry źródeł emisji gazów i pyłów w ciepłowni MEC Sp. z o.o., wierszom
„Moc cieplna nominalna / moc brutto [MWt]” nadaje się brzmienie:

Źródło emisji	Emitor E1		
	WR-25 Nr K1	WR-25 Nr K2	OR-16 Nr K3
Moc cieplna nominalna / moc brutto [MWt]	31,7 / 38,66	30 / 36,59	15 / 19,74
Źródło emisji	Emitor E2		
	WR-25 Nr K5	WR-25 Nr	OR-10
Moc cieplna nominalna / moc brutto [MWt]	31,7 / 38,66	31,7 / 38,66	8 / 9,52

5. Punkt XII otrzymuje brzmienie:

XII. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska

Wyniki okresowych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza należy przekazywać do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na obowiązujących, określonych w stosownych przepisach, wzorach formularzy i w obowiązującym terminie.

Dodatkowo należy prowadzić aktualizowaną corocznie ewidencję zawierającą dane o zakresie korzystania ze środowiska, obejmującą rodzaje i ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza w danym roku. Ewidencja ta, wraz z wyliczeniem należnej opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, powinna być przesyłana do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w obowiązujących terminach.

W zakresie rodzaju i ilości wytwarzanych w instalacji odpadów, po zakończeniu danego roku należy przysyłać zbiorcze informacje w tym zakresie do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Dane o instalacjach emitujących zanieczyszczenia, urządzeniach ochronnych, paliwach oraz emisjach zanieczyszczeń do powietrza w ciągu roku, powinny być dodatkowo wprowadzane do krajowej bazy, prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Ze względu na przekraczanie progu wydajności równego 50 MW, instalacja podlega również pod unijną sprawozdawczość E-PRTR. W związku z powyższym corocznie należy wprowadzać do bazy prowadzonej Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, dla parametrów przekraczających odpowiednie progi, dane o uwolnieniach zanieczyszczeń do powietrza, o ilościach zanieczyszczeń wprowadzanych w ściekach do zewnętrznej kanalizacji, a także o transferach odpadów poza miejsce powstawania.

6. Pozostałe warunki decyzji RS.II – 7648/8/2005 z dnia 17.03.2006 r., pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Św., wystąpiła z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji ciepłowniczej zlokalizowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Samsonowicza 2.

Instalacja spełnia wymogi objęcia derogacją ciepłowniczą.

Po przeanalizowaniu wniosku, uwzględniając wymogi ochrony środowiska orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art.107 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyż w całości spełnia ona żądania strony

Wnioskodawca uiścił opłatę skarbową zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w wysokości 253 zł od zmiany pozwolenia. Dowód wpłaty dołączono do kopii decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo odwołania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Ostrowieckiego.



Z up. STAROSTY OSTROWIECKIEGO

dr inż. Waldemar Kacuga
**Naczelnik Wydziału
Rolnictwa i Środowiska**

Otrzymują:

1. Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Henryka Sienkiewicza 91
27-400 Ostrowiec Św.

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Środowiska
Departament Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
2. Urząd Miasta Ostrowiec Św.
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Św.
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-955 Kielce
4. Świętokrzyski Urząd Marszałkowski w Kielcach
Departament Ochrony Środowiska
Al. IX Wieków Kielc 3
25-955 Kielce

(5) a/a

Otoymikon
Nr. 12. 2015.
1. Stuchło B. 10.2



Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa