

UWAGA:

- Tereny zielone zniszczone przy wykonywaniu linii odtworzyć przez rozplantowanie ziemi urodzajnej i obsianie trawą.
- W przypadku naruszenia konstrukcji rowów dno i skarpy odtworzyć poprzez wyprofilowanie i nadanie właściwego spadku. Skarpy i dno rowu zagęścić, umocnić warstwą humusu i obsiać trawą.
- Naruszony pas drogowy drogi gminnej należy przywrócić do stanu poprzedniego.
- W przypadku uszkodzenia nawierzchni jezdni asfaltowej lub innej nawierzchni jezdni utwardzonej należy ją odtworzyć na powierzchni i wg technologii wskazanej przez Właściciela lub Zarządcę Drogi.
- Rozbrane chodniki należy odtworzyć na powierzchni i wg technologii wskazanej przez Właściciela lub Zarządcę Drogi.
- W przypadku uszkodzenia nawierzchni zjazdów utwardzonych należy je odtworzyć na całej powierzchni wg technologii wskazanej przez Właściciela lub Zarządcę Drogi.
- Przejęcia pod drzewami należy wykonać w rurach osłonowych metodą bezwykopową przecisk lub przewiert sterowany.
- Po zakończeniu robót teren inwestycji należy uporządkować oraz doprowadzić do stanu pierwotnego.

UWAGA:

- Bezwzględnie należy powiadomić właścicieli działek o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
- trasę kabla wykonać poniżej 1m od poziomu terenu.
- Uszczelnić wszystkie końce przepustów.
- Odcinki rur łączyć przy użyciu szczelnych złączek.
- Przejścia poprzeczne pod drogami i zjazdami wykonać w rurach osłonowych metodą przecisku lub przewiertu.
- Przed wykonaniem przecisków i przewiertów sterowanych należy ręcznie odkopać istniejące uzbrojenie terenu: wodociągi, sieci gazowe, kanalizację sanitarną i deszczową, kable elektroenergetyczne, sieci telekomunikacyjne i pozostałe niewymienione urządzenia krzyżujące się z projektowaną siecią lub ułożone do niej równolegle celem zweryfikowania ich faktycznych przebiegów w terenie oraz ich rzeczywistych rzędnych wysokościowych. Roboty wykonywać pod nadzorem i w porozumieniu z właścicielami w/w uzbrojenia.
- W miejscach dużego zagęszczenia uzbrojenia terenu tam gdzie jest to możliwe prace ziemne wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością, tak aby nie uszkodzić istniejących sieci lub ewentualnych sieci niewykazanych na podkładach geodezyjnych.

Legenda  
Mapa w skali 1:500

- istn. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXS 4x120mm<sup>2</sup>
- istn. złącze kablowe nN 0,4kV
- proj. oświetleniowa linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> + FeZn 25x4
- proj. wewnętrzna linia zasilająca nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>
- proj. szafa oświetleniowa nN 0,4kV typu SOK
- proj. latarnia oświetleniowa o wysokości 8m np. producenta Valmont typu Cassiopee PS-8/1,5/5 z wysięgnikiem 1,5m na fundamencie prefabrykowanym z oprawą LED np. producenta Philips typu BGP307 LED54-4S/740 II DN 10 o mocy 34,5W

Inwestor: <b>Gmina Wiśń</b> ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśń		Wykonawca projektu: <b>EL-EN Projekt Wojciech Bujnowski</b> Siedlce, ul. Partyzantów 14G lok. 98, tel. 501 55 90 90	
Data: 12.2020r.	Projektant: mgr inż. Wojciech Bujnowski <small>upr. nr MAZ/0146/PWOE/08 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	Podpis: <b>PW</b>	Stadium: <b>PW</b>
Skala: 1:500	Sprawdzający: mgr inż. Robert Rozbicki <small>upr. nr MAZ/0590/PWBE/16 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń</small>	Branża: Elektryczna	Nr rys. <b>3</b>
Obiekt budowlany Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej dz. nr 592 w miejscowości Zabłocie gmina Wiśń		Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny -stan projektowany	

Układ pracy sieci 0,4kV TN-C  
-Strefa klimatyczna:  
obciążenie wiatrem - strefa WI

Obwód 2

wypr. z proj. szafy SOK  
proj. YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> L = 193m  
ΔU% = 0,09%  
lobw = 0,84A  
lb = 6A

Obwód 1

wypr. z proj. szafy SOK  
proj. YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> L = 183m  
ΔU% = 0,08%  
lobw = 0,67A  
lb = 6A

proj. oświetleniowa linia kablowa nN 0,4kV  
typu YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> + FeZn 25x4  
Obwód nr 2, L=173m/193m

proj. oświetleniowa linia kablowa nN 0,4kV  
typu YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> + FeZn 25x4  
Obwód Nr 1, L=167m/183m

proj. 2 x SRS-G fi 110, L = 8m  
przecisk sterowany - Osłona Nr 1 i 3  
proj. SRS-G fi 110, L = 6m  
przecisk sterowany - Osłona Nr 2

proj. szafa oświetleniowa  
nN 0,4kV typu SOK  
proj. Ru ≤ 10Ω

proj. WLZ nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>  
L=2m/6m

istn. złącze kablowe nN 0,4kV  
typu ZK-5+2TL Nr 06z10633  
Obwód Nr 1

istn. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXS 4x120mm<sup>2</sup>  
Obwód Nr 1 wypr. z istn. stacji  
"Zabłocie 2" Nr [06-2401]  
L=234m/244m

istn. złącze kablowe nN 0,4kV  
typu ZK-3+1TL Nr 06z09497  
Obwód Nr 1

Proszę zwrócić uwagę, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których wykonanie jest obciążeniem dla wykonawcy. Wszelkie dane zawarte w tym dokumencie mają charakter informacyjny i nie stanowią gwarancji ich poprawności. Wykonawca nie odpowiada za ich dokładność. Wszelkie dane zawarte w tym dokumencie mają charakter informacyjny i nie stanowią gwarancji ich poprawności. Wykonawca nie odpowiada za ich dokładność. Wszelkie dane zawarte w tym dokumencie mają charakter informacyjny i nie stanowią gwarancji ich poprawności. Wykonawca nie odpowiada za ich dokładność.

**MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH**  
JED. EWIDENCYJNA 142811 2 WIŚNIEW  
OBRĘB EWIDENCYJNA 142811 2 0032 Zabłocie dz. nr 592  
Ozn. Kancelaryjne: G.0640.3064.2020  
Skala 1:500  
Układ współrzędnych 2000(7)  
Układ wysokości Kronstadt 86  
Oznaczenie granic obszaru opracowania - KOLOR CZERWONY  
dzieli III księgi wieczystej - NIE BADANO  
Data wykonania mapy 23-10-2020

GEODETA UPRAWNIONY  
mgr inż. Przemysław Siemka  
Uprawnienie GSK Nr 19318