

Lutocin: dnia 06.05.2025r.

Zamawiający:

Gmina Lutocin
09-317 Lutocin
ul. Poniatowskiego 1
tel. 23 658 10 01

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA nr 2

Zamawiający informuje o zapytaniach skierowanych przez Wykonawców w zamówieniu prowadzonym w oparciu o zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego 15-20 KW”

PYTANIE

1. Proszę o sprawdzenie czy wymagany parametr związany ze sprawnością prądnicy jest właściwy, ponieważ w prądnicach dostępnych na rynku sprawność większości prądnic oscyluje w przedziale od 80 do 90%.
2. Proszę również o dopisanie do specyfikacji informacji że Zamawiający wymaga żeby agregat posiadał silnik DIESEL 1500 obrotów/min ponieważ tylko taki silnik zapewni odpowiedni poziom stabilności częstotliwości co jest bardzo ważne przy zasilaniu urządzeń elektronicznych typu serwery lub zasilacze UPS.

ODPOWIEDŹ

1. Parametr związany ze sprawnością prądnicy jest właściwy i wynosi 98%
2. Zamawiający dokonuje zmiany poprzez dopisanie informacji:
 - „Typ silnika, wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym chłodzony cieczą (24 godzinny czas pracy)”

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Lutocin
/-/ Wojciech Jakub Góralski