

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia
Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Ochrony Środowiska
Ignacego Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
Linia napowietrzna 110 kV Radzymin - Wyszaków
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja wraz z podaniem symboli NTS¹⁾ jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja
5.1.14.29.34.05.2 Gmina Dąbrówka, Powiat wołomiński, podregion warszawski-wschodni, województwo mazowieckie
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
PGE Dystrybucja S.A., gmina Dąbrówka, działka nr 246/4
6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
Linia elektroenergetyczna 110 kV
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług
Przesył energii elektrycznej
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodnie, 24/h
9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾
Pole elektromagnetyczne
10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Nieznaczące wartości pól niewymagające stosowania ograniczeń
11. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, (zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia. Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 879):

1. Parametry linii

Linia elektroenergetyczna	Napięcie międzyfazowe	Prąd	Przewody	Minimalna Wysokość zawieszenia przewodów
Linia napowietrzna 110 kV od słupów 65/A i 65 do GPZ Małopole	123kV	325 A	AFL6-240	10m

na środowisko). Dla instalacji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych

Zgodnie z załącznikiem: Sprawozdanie z badań nr 858/S/2024 z pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego wykonanych dla celów ochrony środowiska.

13. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień): Wrocław 25.09.2024

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację

Podpis

ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
ELEKTROTIM S.A.

Paweł Trzesicki

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia

Numer zgłoszenia