zasilanie ze stacji
transformatorowej
Gostchorz 2 [06-1554]
układ pracy sieci TN-C
obwód nr 1

16-10-2026
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV

1. Realizacja wg. podstawy art. 29 ust. 2 pkt 2 Prawa Budowlanego
2. Ustanowienie służebności przesyłu na dz. 472

Rejon Energetyczny Siedlce
Wydział Projektowania i Eksploatacji Sieci
Lucjan Tomczak

planowane ogrodzenie

Proj. ZK3+SL1

Proj. kabel YAKXS 4x120mm²

Kabel YAKXS 4x120mm²
kier: ZK 03z05032 L=77m

Proj. kabel YAKXS 4x120mm²

Kabel YAKXS 4x120mm²
kier słup nr 1-8 L=169m

Rejon Energetyczny Siedlce
Wydział Projektowania i Eksploatacji Sieci
Kielce, ul. Tomczak
Marcin Cieślik

GMINA WIŚNIEW
ul. Siedlecka 13, [illegible] Wiśniew
pow. siedlecki [illegible] wieckie
NIP: 821-[illegible]582629

Załącznik nr ..... do Zarządzenia
Wójta Gminy Wiśniew
nr 65/2026 z dnia 20.11.2026

WÓJT
Barbara Rybaczewska

Działka nr 472 - zakres służebności ogranicza się do pasa gruntu o długości 75m i szerokości 0,5m wzdłuż przebiegu przyłącza kablowego nN

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Siedlce
p.o. Dyrektor
Mariusz Kosieradzki

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Skala 1:500	
Godło arkusza mapy	7.189.32.02.3.1
Jednostka ewid.	142611_2 gm. Wiśniew
Obręb ewid.	0006 Gostchorz
Numer działki	333
Ulica, nr	
Układ współrz. płaskich	2000/21
Układ wysokości	PL-EVRF2007-NH
Ident. zgłoszenia pracy geod.	G.6640.2585.2026
Wykonawca:	

Oznaczenia i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	nie sprawdzano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	brak
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera oparat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie oświadczenia.	
Numer i data sporządzenia dokumentu pozytywnej weryfikacji w PODGiK Siedlce	G.6640.2585.2026_1 25.06.2026 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Daniel Krawczyk 14119 (1, 2)
Stan aktualności mapy na dzień	09.06.2026

Opracował: Grzegorz Szczygielski	Projektował: Jerzy Skomorucha Nr uprawnień GT.4224/88/62/19	Zakład Wykonawstwa Robót Elektrycznych Jerzy Skomorucha skala 1:500	
Podpis:	Podpis:		
Tytuł projektu	Przyłącze kablowe YAKXS 4x120mm²	Nr rys:	1
Lokalizacja	Gostchorz gm. Wiśniew		
Tytuł rysunku	Plan zagospodarowania	Data	10.2026