



RPW/37143/2022

Data wpływu: 2022-11-22

BP. 6743. A. 208. 2021. MP

ZGŁOSZENIE**budowy lub wykonywania innych robót budowlanych****(PB-2)**

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – PB (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

P. M. Poljan

26.11.2022

Nazwa: **STAROSTA KONECKI ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie****2.1. DANE INWESTORA¹⁾**

Imię i nazwisko lub nazwa: Gmina Końskie

Kraj: Polska Województwo: świętokrzyskie Powiat: konecki Gmina: Końskie

Ulica: Partyzantów Nr domu: 1 Nr lokalu:

Miejscowość: Końskie Kod pocztowy: 26-200 Poczta: Końskie

Email (nieobowiązkowo):

Nr tel. (nieobowiązkowo):

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)¹⁾

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj: Województwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:

Adres skrzynki

ePUAP²⁾:**3. DANE PEŁNOMOCNIKA¹⁾**

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☒ pełnomocnik☐ pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko: Sławomir Skrobisz

Kraj: Polska Województwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:

Adres skrzynki ePUAP²⁾:

Email (nieobowiązkowo):

Nr tel. (nieobowiązkowo):

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania: Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci, wydzielonego oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pt: *Zadanie nr 4: "Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa - fundusz sołecki sołectwa Stary Dziebaltów"*

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

1. Budowa sieci wydzielonego oświetlenia drogowego od słupa PGE nr 20 nn (Lt=275+41m trasy).
2. Budowa sieci wydzielonego oświetlenia drogowego od słupa PGE nr 14 nn (Lt=178+49 m trasy).

Roboty będą wykonane zgodnie projektem budowlanym PB TOM 1 i projektem technicznym PT TOM 2. Prace będą wykonywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej z należytą ostrożnością i starannością, przy użyciu atestowanych wyrobów budowlanych, oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez operatora sieci oraz zarządcę nieruchomości.

Roboty budowlane będą wykonywane w istniejącej sieci napowietrznej niskiego napięcia nn „DZIEBAŁTÓW STARY 2”

W związku z inwestycją, należy wykonać następujące prace:

1. Budowa sieci wydzielonego oświetlenia drogowego od słupa PGE nr 20 nn (Lt=275+41m trasy).
 - o Wybudować siedem stanowisk słupowych typu ZN i E o numerze od nr 21/1 do 21/7 (szt 7).
 - o Na odcinku od słupa nr PGE nr 20 do 21 (1 przęsło) oraz od słupa oświetleniowego nr 21/1 do 21/7 (6 przęseł) podwiesić projektowany przewód napowietrzny nn, typu AsXSn2x25 mm² (Lt=275 m trasy, 7 przęseł).
 - o Wykopać rów kablowy - od słupa nr 21 do 21/1 (jedno przęsło) - ułożyć kabel ziemny nn, typu YAKXS4x35 mm² rury osłonowe, folie kablową niebieską i wykonać inwentaryzację geodezyjną a następnie zasypać i uporządkować teren (kl nn =41 m trasy, 1 przęsło).
 - o Na słupach wydzielonego oświetlenia drogowego, zainstalować oprawy oświetleniowe LED na wysięgnikach (szt 7).
 - o Przy słupach nr 21/1 i 21/7 na przewodzie fazowym, zabudować ogranicznik przepięć i przyłączyć do uziemienia (szt 2).
 - o Przy słupach wybudować uziemienie o wartości $R \leq 10 \Omega$ (szt 2).
2. Budowa sieci wydzielonego oświetlenia drogowego od słupa PGE nr 14 nn (Lt=178+49 m trasy).
 - o Wybudować sześć stanowisk słupowych typu ZN i E o numerze od nr 14/1 do 14/6 (szt 6).
 - o Na odcinku od słupa PGE nr 14 do 14/1 nn (1 przęsło) oraz od słupa oświetleniowego nr 14/2 do 14/6 (4 przęsła) podwiesić projektowany przewód napowietrzny nn, (Lt=178 m trasy, 5 przęseł).
 - o Wykopać rów kablowy - od słupa nr 14/1 do 14/2 (jedno przęsło) - ułożyć kabel ziemny nn, typu YAKXS4x35 mm² rury osłonowe, folie kablową niebieską i wykonać inwentaryzację geodezyjną a następnie zasypać i uporządkować teren (kl nn =49 m trasy, 1 przęsło).
 - o Na słupach wydzielonego oświetlenia drogowego zainstalować oprawy oświetleniowe LED na wysięgnikach (szt 8).

- Przy słupach nr 14/1, 14/2 i 14/6 na przewodzie fazowym, zabudować ogranicznik przepięć i przyłączyć do uziemienia (szt 3).
 - Przy słupach wybudować uziemienie o wartości $R \leq 10 \Omega$ (szt 3).
- Zdemontować istniejący punkt sterowania i pomiaru energii oświetlenia drogowego SO zlokalizowany w rozdzielni słupowej RS na stacji transformatorowej.
- W jego miejsce projektuje się oddzielną skrzynkę SO, którą należy przymocować do żerdzi słupa stacji transformatorowej. Skrzynkę zasilić z istniejącej podstawy PBL 250 (pole RS nr.- 3) przewodem AsXSn2x25 mm². Wyposażenie SO pozostaje b/z.

Planowany termin rozpoczęcia³⁾:13.....12.2022 r.

5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)¹⁾

Województwo: świętokrzyskie Powiat: konecki Gmina: Końskie

Ulica: Nr domu:

Miejscowość: Stary Dziebałów Kod pocztowy: 26-200

Identyfikator działki ewidencyjnej⁴⁾: jedn.ewid. 260503_5 Końskie, obręb 0044 ~~Nieświ~~ Stary Dziebałów

działka nr ewid. dz. 467/1, 467/2, 468, 481, 482, 514/1, 659, 852/5

6. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

☒ Wyrażam zgodę ☐ Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZAŁĄCZNIKI

- ✓ Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- ✓ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
- ✓ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
- ✓ Inne (wymagane przepisami prawa):
- ✓ Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
- ✓ Mapa do celów projektowych
- ✓ Opłata skarbową za pełnomocnictwo

8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

Slawomir Skrobisz
 Końskie dnia 15.11.2022
 Slawomir Skrobisz
 t-mobile: 600 183 020
 e-mail: projekty@peskrobisz.con.pl

¹⁾ W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

²⁾ Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

³⁾ W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia” należy wskazać również planowany termin rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

⁴⁾ W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
 Wydział Budownictwa i Gospodarki
 Przestrzennej
 26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2

mgr inż. Justyna Jedrasińska - Gula
 Naczelnik Wydziału Budownictwa
 i Gospodarki Przestrzennej
 Końskie, dn. 24.11.2022