



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup 10 szt. nowych, fabrycznie zapakowanych agregatów prądotwórczych **Honda EG5500CL 5,5kW** oraz zakup 10 szt. nowych, fabrycznie zapakowanych agregatów prądotwórczych **HONDA EU22i inwerter 230V 2,2kW** na potrzeby powiatu wołomińskiego w ramach zapewnienia podstawowych potrzeb mieszkańców w razie wystąpienia długotrwałej awarii zasilania. Przedsięwzięcie dofinansowane Przez Wojewodę Mazowieckiego z ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026. Agregaty przeznaczone jako awaryjne urządzenia podtrzymujące zasilanie i wspomagające utrzymanie podstawowych funkcji niezbędnych do przetrwania w sytuacji kryzysowej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – PARAMETRY SPRZĘTU - 10szt. agregat prądotwórczy:
Model: Honda EG5500CL 5,5kW

Cechy:

Moc max.	5,5 kW
Moc nom.	5,0 kW
Gniazda AC	2 x 230 V 16A; 1 x 230 32A
Gniazda DC	brak
LWA /Stopień ochrony	97dB(A) / IP23
Rodzaj silnika	GX390
Moc max. (norma SAE J1349)	11 KM
Rozruch-ręczny/elektryczny	ręczny
Długość	681 mm
Szerokość	530 mm
Wysokość	571 mm
Masa sucha	82,5 kg
Zbiornik paliwa	24 l
Czas pracy	8h10
Wyposażenie standardowe	Cyfrowa stabilizacja napięcia D-AVR, v-amortyzatory, stoper antywstrząsowy, duży zbiornik paliwa, wskaźnik poziomu paliwa.
Gwarancja:	min. 24 miesiące

Wymagane dokumenty agregatu prądotwórczego:

1. Instrukcje obsługi w języku polskim, dokumentacja DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa).
2. Wymagane atesty, certyfikaty i deklaracji zgodności CE.
3. Karty gwarancyjne.
4. Karty katalogowe producenta (w języku polskim) potwierdzające spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – PARAMETRY SPRZĘTU – **10szt.** agregat prądotwórczy:

Model: Honda EU22i 2,2kW

Cechy:

Moc max.	2,2 kW
Moc nom.	1,8 kW
Gniazda AC	2 x 230V 16 A
Gniazda DC	12V - 8,3A
LWA /Stopień ochrony	90dB(A) / IP23
Rodzaj silnika	GX120
Moc max. (norma SAE J1349)	2,8 KM
Rozruch-ręczny/elektryczny	ręczny
Długość (złożone rączki)	509 mm
Szerokość	290 mm
Wysokość (z kółkami)	425 mm
Masa sucha	21,1 kg
Zbiornik paliwa	3,6 l
Czas pracy	do 3h50min
Wyposażenie standardowe	Zabezpieczenia magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika. Kontrolki pracy i przeciążenia. Tryb pracy ekonomicznej - Eco Throttle, gniazdo prądu stałego, gniazda do autosynchronizacji.

Gwarancja: min. 24 miesiące

Wymagane dokumenty agregatu prądotwórczego:

1. Instrukcje obsługi w języku polskim, dokumentacja DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa).
2. Wymagane atesty, certyfikaty i deklaracji zgodności CE.
3. Karty gwarancyjne.
4. Karty katalogowe producenta (w języku polskim) potwierdzające spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Wymagania jakościowe

1. urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, z bieżącej produkcji,
2. każdy agregat musi posiadać indywidualny numer seryjny nadany przez producenta,
3. fabryczna tabliczka znamionowa,
4. oznaczenia CE i deklaracje zgodności UE,
5. zapewniony serwis gwarancyjny i po gwarancyjny na terenie Polski
6. dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
7. dystrybucja przeznaczona na rynek UE

Warunki zamawiającego:

Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia Powiat Wołomiński Asfaltowa 1, 05-200 Zagoścień oraz przeprowadzenie wszelkich niezbędnych formalności do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty dopuszczające w/w urządzenie do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym.



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

Przedmiot zamówienia musi być nowy oryginalnie zapakowany, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązań równoważnych.

Zamawiający wymaga, by realizacja przedmiotu zamówienia obejmowała wszystkie koszty związane z transportem, dostawą i rozładunkiem.

Termin realizacji zamówienia Planowany termin dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego 14 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 15 grudnia 2026 r.

Zasady wykonywania dostaw

1. Dostawa może zostać zrealizowana tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego e-mailem, lub telefonicznie o planowanym terminie dostawy. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, jeśli nastąpi ona po godz. 15.00 – niezależnie od zaistniałych przyczyn opóźnienia dostawy.
2. Przedmiot zamówienia zostanie rozładowany przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
3. Zamawiający wyznaczy osoby, które w dniu dostawy dokonają odbioru dostarczonych artykułów spożywczych.
4. Każdy nieprawidłowy, uszkodzony bądź wadliwy towar zostanie zwrócony Wykonawcy co zostanie potwierdzone na sporządzonym protokole reklamacyjnym.