

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Transportu
Referat Zamówień Publicznych
27-400 Ostrowiec Św., ul. Hłzecka 37

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 03.04.2025 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania:

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: **IT.I.272.1.5.2025**, nazwa zadania: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00144390/01 z dnia 13.03.2025 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), w związku z pytaniami Wykonawców, zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmian w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):
(pisownia oryginalna)

Pytanie nr 1:

Mając na uwadze:

- przewidywane znaczne ograniczenie ilości koniecznych do zabudowy słupów oświetleniowych 8-metrowych wraz z oprawami 49W i osprzętem (dotyczy słupów służących do doświetlenia drogi, błędnie zaprojektowanych obustronnie przy przejściach dla pieszych tj. częściowo w lokalizacjach w których zgodnie z przepisami konieczne będzie wybudowanie słupów 5-metrowych służących do doświetlenia przejść dla pieszych)
- brak w przedmiarze pozycji dot. zabudowy słupów 5-metrowych / opraw 36W
- zapisy § 13. ust. 22 Załącznika Nr 13 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy" o treści: "W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o wartość robót wyłączonych z przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, zachowuje on prawo do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu cen jednostkowych i parametrów kosztowych przyjętych do wyliczenia ceny w kosztorysie ofertowym złożonym przed podpisaniem umowy.", proszę o wyjaśnienie:
- czy w sytuacji ograniczenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego polegającego na zmniejszeniu ilości słupów 8-metrowych z oprawami 49W do zabudowy, wynagrodzenie całkowite Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość skalkulowaną na podstawie ilości niewykonanych słupów/opraw i w oparciu o ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym? Powyższe ograniczenie powodowałoby istotne zmniejszenie wartości wynagrodzenia.
- czy koszt dobudowy dodatkowych słupów 5-metrowych / opraw 36W w ilości 14 szt., należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym w pozycjach dotyczących odpowiednio słupów 8-metrowych i opraw 49W bez zmiany obmiaru tych pozycji, czy też powyższe roboty dodatkowe Wykonawca będzie mógł doliczyć powykonawczo w ramach zwiększenia zakresu rzeczowego?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 2 zmiany treści SWZ z dnia 21.03.2025 r., w celu prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej należy przyjąć:

- 14 szt. słupów o wysokości 5 m i 14 szt. opraw typu Led z asymetrycznym rozsyłam światła, które zostaną zamontowane przy przejściach dla pieszych,
- 30 szt. słupów o wysokości 8 m i 30 szt. opraw typu Led o mocy 49W.

Zamawiający w § 13 ust. 22 załącznika Nr 13 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy” zawarł zapis o następującej treści: "W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o wartość robót wyłączonych z przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, zachowuje on prawo do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu cen jednostkowych i parametrów kosztowych przyjętych do wyliczenia ceny w kosztorysie ofertowym złożonym przed podpisaniem umowy” co oznacza, że w przypadku ograniczenia przez zamawiającego ilości opraw i słupów oświetleniowych podczas realizacji inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robót.

W kosztorysie ofertowym złożonym przed podpisaniem umowy, wykonawca winien uwzględnić pozycje dotyczące budowy dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych.

Pytanie nr 2:

Czy projektowaną szafę oświetleniową należy wykonać zgodnie z załączoną do Zmian treści SWZ z dnia 21.03.2025 r. kartą złącza oświetleniowego ROU-6 (tj. 5-obwodowego, jednokomorowego) czy też na podstawie schematu ideowego Rys. E-3 zamieszczonego w dokumentacji (2-obwodową, trzykomorową, z miejscem na licznik energii i kompensator mocy biernej)? Czy wykonanie zasilania przedmiotowej szafy z mającej powstać stacji trafo stanowi zakres prac do wykonania po stronie Wykonawcy czy też PGE?

Odpowiedź:

Projektowaną szafę oświetleniową należy wykonać zgodnie z rysunkiem E-3 - Schemat ideowy – oświetlenie drogowe załącznika nr 6.6 do SWZ projekt wykonawczy - oświetlenie uliczne, z uwzględnieniem wyposażenie dodatkowego wynikającego z załącznika nr 2 do zmiany treści SWZ z dnia 21.03.2025 r.

Doprowadzenie zasilania do szafy oświetleniowej zostanie wykonane przez PGE Dystrybucja S.A.

Pytanie nr 3:

Czy podstawy słupów oświetleniowych 8-metrowych i 5-metrowych należy zabezpieczyć elastomerem do wysokości 0,5m czy też wykonać te słupy bez dodatkowych powłok/zabezpieczeń? (w załącznikach do opublikowanych wyjaśnień są rozbieżne zapisy w tym zakresie)

Odpowiedź:

Słupy oświetleniowe 8 m i 5 m do wysokości 0,5 m winny posiadać zabezpieczenie wykonane za pomocą powłoki z elastomeru poliuretanowego o parametrach wyszczególnionych w pkt 1 lit a) i b) załączniku nr 1 do zmiany treści SWZ z dnia 21.03.2025 r.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający zaktualizuje dokumentację projektową w zakresie dobudowy dodatkowych słupów 5-metrowych mających doświetlać przejścia dla pieszych (14 szt.) oraz w zakresie zmiany typów i lokalizacji dotychczas zaprojektowanych słupów/opraw, w tym w związku z niezgodnym z przepisami usytuowaniem słupów oświetleniowych zaprojektowanych od strony przeciwnej do strony najazdowej, czy też przedmiotowe zmiany należy wdrożyć na podstawie aktualnej dokumentacji, posiadanej wiedzy technicznej, w oparciu o przepisy, obliczenia fotometryczne i nanieść te zmiany powykonawczo?

Odpowiedź:

Zmiany zostaną wdrożone na etapie realizacji zadania, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i obliczenia fotometryczne wykonawcy.

Pytanie nr 5:

W związku z określonym wymogiem dot. opraw oświetlenia dla przejść dla pieszych w zakresie: "oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami", prosimy o dopuszczenie rozwiązania polegającego na zastosowaniu w tych oprawach kloszy wykonanych z szyby hartowanej, co z punktu widzenia odporności na czynniki zewnętrzne jest rozwiązaniem polepszonym względem postawionego wymogu (niezabezpieczone soczewki) i jednocześnie zbieżnym z wymaganiami dla opraw dot. oświetlenia ulicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 6:

Informujemy, że w załączniku nr 11 do SWZ 3 Projekt Organizacji Ruchu załączone zostały dwa projektu organizacji ruch. Prosimy o informację, który z projektów jest projektem aktualnym i jest przewidziany do realizacji.

Odpowiedź:

W załączniku nr 11 do SWZ został zamieszczony projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę Ostrowieckiego w dniu 31.12.2024 r. dla odcinka drogi powiatowej nr 1606T ul. Warszawska w miejscowości Kunów o nazwie: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+811*” z wyłączeniem skrzyżowania z DK 9 oraz projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.08.2022 r. w zakresie dotyczącym drogi krajowej nr 9. Wykonawca winien skalkulować cenę ofertową w oparciu o ww. dokumenty w zakresie, w którym one dotyczą.

Pytanie nr 7:

Dot. Przebudowa sieci gazowej. Prosimy o informację, czy projektowany przewiert sterowany pod rzeką Kamienną ma zostać wykonany rurą przewodową, czy w rurze osłonowej. W przypadku konieczności zastosowania rury osłonowej, prosimy o określenie jej podstawowych parametrów.

Odpowiedź:

Na przedmiotowym odcinku nie przewiduje się zastosowania rury osłonowej.

Pytanie nr 8:

Dot. Kanalizacji deszczowej. Prosimy o przedstawienie lokalizacji wymiany kanału ϕ 1200 (230 m oraz 5 szt. studni o ϕ 2000).

Odpowiedź:

Kanał deszczowy objęty wyminą oraz studnie zlokalizowane są na odcinku drogi od km 0+470 do 0+740. Szczegółowe określenie miejsca wymiany kanału i studni zostanie ustalone podczas realizacji robot w oparciu o ich stan techniczny.

Pytanie nr 9:

Dot. Kanalizacji deszczowej. Prosimy o przedstawienie lokalizacji przyłączy kanalizacji z PE o ϕ 110 mm - 557 m (32 d.1.2) oraz studzienek punktowych - 53 szt (33 d.1.2).

Odpowiedź:

Lokalizacja ww. elementów odwodnienia została zaznaczona na rys. nr KD-1 – Plan sytuacyjno – wysokościowy, w załączniku nr 6.3 do SWZ – projekt wykonawczy – kanalizacja deszczowa, jako projektowane odwodnienie liniowe.

Pytanie nr 10:

Dot. Kanalizacji deszczowej. Czy studzienki punktowe to studzienki odwodnienia liniowego? Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 4.2. - Opis rozwiązań projektowych i pkt 4.5. – Odwodnienie punktowe części opisowej załącznika nr 6.3 do SWZ - Projekt wykonawczy – kanalizacja deszczowa, zaprojektowano system odwodnienia liniowego odwodnienia posesji za pomocą odwodnienia punktowego w łącznej ilości 53 szt. Zaprojektowano odwodnienie punktowe w postaci skrzynek odwodnieniowych o wymiarach 300x375 i przykanalików deszczowych odprowadzających wody opadowe z projektowanej skrzynki o średnicy DN110 mm.

Pytanie nr 11:

Prosimy o wskazanie styków montażowych.

Pytanie nr 12:

Prosimy podać poprawną długość dźwigarów dla środkowego przęsła. W przypadku mostu na rysunku oznaczenie poz. 2 dźwigarów jest podana długość 11,04mm natomiast w zestawieniu 23,04m.

Pytanie nr 13:

Na przekroju podłużnym są inne oznaczenia dźwigarów dla środkowego przęsła oraz występują dodatkowe styki montażowe które nie są uwzględnione na widoku z góry prosimy o wyjaśnienia.

Pytanie nr 14:

Na rysunku kładki są niepoprawnie wpisane długości dźwigarów poz. 2 analogicznie jak na moście prosimy o podanie prawidłowych wartości.

Odpowiedź na pytania nr 11-14:

Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu wykonawczego – most, stanowiący załącznik nr 6.8 do SWZ w zakresie rysunku nr M-24 - Konstrukcja stalowa przęseł mostu. Zmodyfikowany rysunek M- 24v2 stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu wykonawczego – kładka stanowiący załącznik nr 6.7 do SWZ w zakresie rysunku nr M-17 - Konstrukcja stalowa przęseł kładki. Zmodyfikowany rysunek M- 17v2 stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 15:

Prosimy o podanie podniesienia wykonawczego dla dźwigarów stalowych mostu i kładki.

Odpowiedź:

Podniesienie wykonawcze dla dźwigarów stalowych mostu wynosi ok. 10 mm w przęsłach skrajnych i ok. 15 mm w przęśle środkowym, a dla dźwigarów stalowych kładki wynosi ok. 8 mm w przęsłach skrajnych i ok. 12 mm w przęśle środkowym.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający dopuszcza miesięczne rozliczenie wynagrodzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza miesięcznego sposobu rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą za realizację przedmiotu zamówienia. Sposób rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy został określony w §12 ust. 5 załącznika nr 13 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Pytanie nr 17:

Sieć gazowa: odc. G1 - G11

Według profilu podłużnego sieci gazowej długość odcinka G1-G11 z rur PE RC dn. 225 mm wynosi 87,39 mb natomiast pozycja przedmiarowa nr 18 d.2 dotycząca tego odcinka wynosi 100 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Pytanie nr 18:

Sieć gazowa: odc. G1 - G11 + G12 + G18

Według profili podłużnych sieci gazowych łączna długość rur PE RC rn. 225 mm wynosi 120,13 mb natomiast pozycja przedmiarowa nr 19 d.2 dotycząca tych odcinków wynosi 139 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Pytanie nr 19:

Sieć gazowa: odc. G19 - G23

Według profilu podłużnego sieci gazowej długość odcinka G19-G23 z rur PE RC dn. 63 mm wynosi 11,78 mb natomiast pozycja przedmiarowa nr 20 d.2 dotycząca tego odcinka wynosi 17 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na pytanie nr 17-19:

Zamawiający informuje Wykonawców, że zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- 1) rozdział III pkt 6 „Ze względu na przyjętą zasadę rozliczenia ryczałtowego (opis w dalszej części SWZ), dokumentem wiodącym w kwestii określenia zakresu inwestycji jest dokumentacja projektowa z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętych w dokumentach wymienionych w Rozdziale III ust. 2 niniejszej SWZ
- 2) rozdział XVII pkt 2-5:
„2) Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalone w oparciu o dokumentację projektową i opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z Rozdziałem III SWZ”,

- „3) Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia odpowiada Wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia”,
 - „4) Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na najszerszym zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej załączonej do niniejszej SWZ”,
 - „5) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy określonymi w SWZ”
- 3) rozdział XIX pkt 6: „Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zamówienia po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie do przedłożenia kosztorysu ofertowego oraz szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego. Harmonogram rzeczowo - finansowy obejmuje realizację umowy w 3 etapach. Kosztorys ofertowy (kalkulacja uproszczona) należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do niniejszej SWZ.

Przedmiary robót - stanowiące Załączniki Nr 12.1 do 12.7 do SWZ, stanowią jedynie materiał pomocniczy do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyceny uwzględniając przede wszystkim projekt budowlany i wykonawczy, szczegółową specyfikację techniczną oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w Rozdziale III niniejszej SWZ, z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek z tych dokumentów, z wykorzystaniem własnej wiedzy i doświadczenia w realizacji robót. Złożenie kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy nie wpływa na określony w SWZ rodzaj wynagrodzenia, które ma formę ryczałtu. Kosztorys ofertowy będzie podstawą do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego i wyceny ewentualnych robót dodatkowych. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym, który zostanie przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W harmonogramie będą uszczegółowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczęcia zakończenia tych etapów z uwzględnieniem płatności określonych w umowie”.

Pytanie nr 20:

Sieć gazowa: zasuwę odcinające.

Według projektu wykonawczego (profilu oraz schematów węzłów) zaprojektowano dwie zasuwę odcinające w węzłach nr G1 oraz G18. Według schematów zaprojektowano samodzielne zasuwę kołnierzowe łączone z rurami gazowymi za pomocą łączników RK. Nie przewidziano w tych miejscach upustów. Pozycje przedmiarowe dotyczące rzeczonych zasuw to pozycja nr 30 d.2 oraz 31 d.2. Biorąc pod uwagę powyższe, oraz fakt iż w żadnym miejscu dokumentacji nie widnieje informacja o zastosowaniu układu ZZU, prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja przedmiarowa nr 36 d.2 "Zespoły zaporowo-upustowe" oraz rysunek nr G6 przedstawiający zespół zaporowo-upustowy.

Odpowiedź:

Należy wykonać dwie zasuwę odcinające w węzłach G1 oraz G18, bez upustów.

Pytanie nr 21:

Sieć gazowa: rura osłonowa PE dn. 280 mm

Według PZT pomiędzy pkt. G12 oraz G16 zaprojektowano rurę osłonową PE dn. 280 mm. Według profilu odcinek G12 - G16 wynosi 15,43 mb. Biorąc pod uwagę iż początek rury osłonowej znajduje się pomiędzy pkt. G12 a G13 jej długość wynosi 15 mb. Według przedmiaru robót pkt. 44 d.2 d długość rury osłonowej wynosi 21 mb.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Należy zastosować rury osłonowe o sumarycznej długości 21 mb. Do zabezpieczenia przewidziano gazociąg w miejscu skrzyżowania z projektowaną siecią wodociagową pomiędzy węzłem G16-G17 (po 3 m po obu stronach wodociągu).

Pytanie nr 22:

Sieć gazowa: rura osłonowa PE dn. 280 mm

Rurę osłonową PE dn. 280x15,9 mm zaprojektowano na rurze przewodowej PE dn. 225 mm. Odległość pomiędzy rurą przewodową a wewnętrzną stroną rury osłonowej wynosi 11,6 mm na jedną stronę, nie licząc wysokości wypływki która powstanie wewnątrz rury osłonowej po jej zgrzaniu doczołowym a która to wypływka jeszcze zmniejszy tą odległość. Wysokość najniższych dostępnych płóz centrujących na rurę przewodową PE dn. 225 mm wynosi 15 mm. Prosimy o wyjaśnienie jakie płozy centrujące (podpory ślizgowe) przewidziane w przedmiarze w pozycji nr 45 d.2 należy zastosować aby zmieściły się w przestrzeń pomiędzy rurą osłonową a przewodową

Odpowiedź:

W celu zastosowania dostępnych płóz centrujących należy zastosować rurę osłonową PE o średnicy dn 315 mm.

Pytanie nr 23:

Sieć gazowa: rura osłonowa PE dn. 280 mm

Informujemy iż problematyczna pod względem technicznym jest kwestia przeciągnięcia rury przewodowej PE 225 mm w rurze osłonowej PE dn. 280 mm na zaprojektowanym odcinku z ugięciem pionowym wynoszącym 1,33 m na odległości 7,5 mb

Odpowiedź:

Spadek na profilu sieci gazowej na odcinku G12-G17 należy dostosować na budowie, po weryfikacji rzędnych istniejącego uzbrojenia.

Pytanie nr 24:

Informujemy, że w przedmiarze robót - załącznik 12.7 poz. 29 d.4 „Wbijanie pali prefabrykowanych 40x40cm długości 9m, typ 12, na ścianie oporowej zachodniej" jest podana błędna ilość zaprojektowanych pali. Zgodnie z rysunkiem M-8 „Plan fundamentowania - ściany oporowe" i rysunkiem M-15 „Geometria ściany oporowej od strony zachodniej" projektu wykonawczego branża mostowa jako posadowienie pośrednie ściany oporowej zachodniej zaprojektowano ruszt palowy składający się z 8 szt. pali prefabrykowanych 40x40 cm.. Prosimy o poprawienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 17-19.

Pytanie nr 25:

Proszę podanie szczegółu i sposobu przejścia wodociągu w konstrukcji projektowanej kładki dla pieszych, w szczególności zabezpieczenia i izolacji wodociągu przed niskimi temperaturami?

Odpowiedź:

Lokalizacja wodociągu w konstrukcji kładki została przedstawiona na rys. nr M-6 – „Przekrój poprzeczny przęsła kładki” w załączniku nr 6.7 do SWZ – Projekt wykonawczy – kładka. Opis izolacji cieplnej wodociągu został zamieszczony w pkt 4.4. – „Rury” w projekcie wykonawczym – sieć wodociągowa stanowiącym załącznik nr 6.4 do SWZ.

Rurociąg należy dodatkowo podwiesić na stalowych zawiesiach w rozstawie, co 1m.

Pytanie nr 26:

Dot. branży wod-kan. W opisie technicznym w pkt. 4.2 zawarto informację, że doprojektowano hydranty przeciwpożarowe- 8 szt. hydrantów nadziemnych, a w pkt. 1.5 w zakresie inwestycji hydrant przeciwpożarowy podziemny DN80 1 szt. Prosimy o podanie ilości hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych i podziemnych.

Odpowiedź:

Należy wykonać 1 szt. hydrantu podziemnego, zgodnie z zakresem inwestycji podanym w pkt 1.5 - „Zakres rzeczowy opracowania” załącznika nr 6.4 do SWZ – Projekt wykonawczy – sieć wodociągowa.

Pytanie nr 27:

Dot. branży wod-kan. Czy rury ochronne (osłonowe) PE na sieci wodociągowej znajdują się tylko na węzłach: W33-W33.1, W22-W23, W16-W17, W6-W6.1? Czy w zakresie również są rury ochronne (osłonowe) na wszystkich przyłączach wodociągowych przechodzących przez pas drogowy?

Odpowiedź:

W zakresie rzeczowym inwestycji przewidziano rury osłonowe na wszystkich przejściach poprzecznych przewodów wyciągowych pod jezdnią.

W związku z powyższym zamawiający dokonuje również następujących zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XIV ust. 1 w brzmieniu:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **07.05.2025 r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **09.05.2025 r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XVI ust. 1 i 3 w brzmieniu:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia, do dnia 08.04.2025 r. do godziny 10:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2025 r. o godzinie 10:30.

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia, do dnia 10.04.2025 r. do godziny 10:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2025 r. o godzinie 10:30.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami z zmianami treści SWZ, zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania następujące załączniki:

- Rysunek M- 24v2 - Konstrukcja stalowa przęsł mostu
- Rysunek M-17v2- Konstrukcja stalowa przęsł kładki

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

STAROSTA
Agnieszka Rogalińska