

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Nazwa zamówienia: WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU (PWP)
W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI FASZCZE 23**

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, wykonaniu instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz sporządzeniu dokumentacji powykonawczej dla lokalu mieszkalnego nr 3 zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Faszcz 23, gm. Mikołajki.

2. Zakres zamówienia:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

- 1) przeprowadzenia wizji lokalnej oraz dokonania niezbędnych ustaleń i pomiarów w terenie;
- 2) opracowania kompletnej dokumentacji technicznej instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
- 3) uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, zgód i innych dokumentów niezbędnych do realizacji zadania;
- 4) wykonania dostawy materiałów oraz montażu instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji, zgodnie z dokumentacją techniczną z pkt 2);
- 5) wykonania wymaganych prób, pomiarów, badań i sprawdzeń potwierdzających prawidłowość wykonanych robót;
- 6) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej w szczególności:
 - a) dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robót,
 - b) protokoły pomiarów elektrycznych oraz testów działania instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
 - c) protokoły odbiorów,
 - d) deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty oraz atesty zastosowanych materiałów i urządzeń, jeżeli są wymagane;
- 7) uporządkowania miejsca prowadzenia robót po zakończeniu prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym utylizacja materiałów powstałych w toku wykonanych czynności i prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

4. Uwagi:

- 1) Lokatorzy posiadają indywidualne umowy z dostawcą energii elektrycznej. Na dzień ogłoszenia zamówienia w budynku jest jedna czynna umowa dla lokalu nr 3.
- 2) Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej budynku ani dokumentacji dotyczącej przebiegu istniejących instalacji elektrycznych. W związku z powyższym Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej obiektu oraz samodzielnego zapoznania się ze stanem technicznym budynku i warunkami realizacji zamówienia.
- 3) Zamawiający nie ma możliwości zapewnienia Wykonawcy energii elektrycznej i bieżącej wody.

STAROSTA
Waldemar Cybul