

Nr sprawy: OA.271.01.2025.RM

Wiśniew, dnia 20 stycznia 2025 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiśniew**Nr sprawy: OA.271.01.2025.RM****prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie****Regulaminu Udzielania Zamówień w zakresie działalności sektorowej o wartości
od 130.000 zł do progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik
do zarządzenia Nr 41/2022 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku oraz
Nr 85/2023 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 27 kwietnia 2023 roku****Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia**

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2024, poz. 1302) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania
o treści:

Pytania Wykonawcy:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę studni włączowych DN 1000 wykonanych z tworzywa i opisanych w dokumentacji technicznej na studnie betonowe włączowe DN 1000 lub DN 1200?
2. Czy zamawiający będzie wymagał wykonania studni włączowych, które zapewnią odpowiednie parametry hydrauliczne, czyli spadku w kiniecie, wykonania wszystkich włączeń dolotów bez użycia dodatkowych kształtek lub i złączek przejściowych, szczelności połączeń z rurami oraz elementów studni - minimum 0,5 bara?
3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę studni włączowych DN 1000 wykonanych z tworzywa do montażu armatury i opisanych w dokumentacji technicznej na studnie betonowe?
4. Jaki ostatecznie system rur do kanalizacji grawitacyjnej należy zastosować w ww. zadaniu PCW wg. PN-EN 1401 lub PP wg. PN-EN 1852?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. TAK.
2. TAK.
3. TAK.
4. DOPUSZCZA SIĘ OBA SYSTEMY.

Wójt
/-/ Barbara Rybaczewska

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania