

Ostrowiec Św., dnia 20. 07. 2021

Gmina Bodzechów
ul. Mikołaja Reja 10
27-400 Ostrowiec Św.

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 5 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), §3 ust. 1 i 3, § 20 ust. 3 pkt 6, § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), art. 104, art. 107 oraz art. 162 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z urządzenia wodociągowego - **wodociąg Mirkowice, gm. Bodzechów** pobranej w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Mirkowice wykonanych:

- w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez właściciela wodociągu – Gminę Bodzechów sprawozdanie z badań wody nr 736/2021 z dnia 05.07.2021 r. przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium EKO PROJEKT W. Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badań Środowiskowych, ul. J. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski po zakończeniu działań naprawczych,
- w ramach nadzoru PIS sprawozdanie z badań wody nr LHS.9051.1.140.2021 z dnia 15.07.2021 r. przeprowadzonych w PSSE w Starachowicach Oddział Laboratoryjny SBHŚ, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice po zakończeniu działań naprawczych podjętych przez zarządcę wodociągu

1. **Stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi** z wodociągu Mirkowice.
Woda odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294)
2. **Wygasza** decyzję znak NHS.9020.4.2.47.2021 z dnia 2021-07-02 r. stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Mirkowice z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

UZASADNIENIE

Dnia 14.07.2021 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęło sprawozdanie z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przeprowadzone w EKO PROJEKT W. Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badań Środowiskowych, ul. J. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pochodzącej z urządzenia wodociągowego - wodociąg Mirkowice, gm. Bodzechów wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez właściciela wodociągu - Gminę Bodzechów tj.: sprawozdanie z badań nr 736/2021 z dnia 05.07.2021 r., próba pobrana w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Mirkowice. Jakość wody spełnia wymagania określone w części A i C załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Przeprowadzone badania jakości wody z ujęcia Mirkowice wynikały z następującego stanu faktycznego.

Jakość wody z wodociągu Mirkowice nie spełniała wymagań określonych w części A i C załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Dnia 2021-07-02 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi i działając w oparciu o § 21 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), decyzją znak NHS.9020.4.2.47.2021 stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Mirkowice do czasu otrzymania pozytywnych wyników badania wody.

PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim nakazał podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Mirkowice w zakresie mikrobiologicznym - bakterie grupy coli oraz ogólną liczbę mikroorganizmów do obowiązującej wartości parametrycznej określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Gmina Bodzechów została również zobowiązana do:

- podjęcia działań naprawczych w celu zapewnienia jakości wody spełniającej wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),
- informowania PPIS o czynnościach podjętych w celu zapewnienia jakości wody spełniającej wymagania zawarte ww. rozporządzeniu,
- przekazania konsumentom informacji o stwierdzeniu przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Mirkowice wraz z informacją o zaleceniach i ewentualnych ograniczeniach jej wykorzystania - zgodnie z komunikatem opracowanym przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Gmina Bodzechów jako właściciel wodociągu podjęła natychmiastowe działania naprawcze mające na celu zapewnienie dobrej jakości wody o parametrach spełniających obowiązujące wymogi, o czym poinformowała PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem znak GK.7000.137.2021 z dnia 2021-06-29. Poinformowano mieszkańców o braku przydatności wody do spożycia, przekazano konsumentom komunikat PIS oraz przekazano do PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim kontrolne wyniki badań wody.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne/gminne jednostki organizacyjne, mają obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody.

Badanie wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w akredytowanym laboratorium EKO PROJEKT W. Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badań Środowiskowych, ul. J. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, zatwierdzonym przez PIS potwierdziło skuteczność wykonania działań naprawczych przez Gminę Bodzechów, sprawozdaniem z badań nr 736/2021 z dnia 05.07.2021 r., próba pobrana w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Mirkowice.

W dniu 2021-07-12 PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach prowadzonego nadzoru pobrał do badań kontrolne próby wody po zakończeniu działań naprawczych przeprowadzonych przez właściciela wodociągu Mirkowice, tj. Gminę Bodzechów.

Sprawozdanie nr LHS.9051.1.140.2021 z dnia 15.07.2021 r. dla punktu poboru: Stacja Uzdatniania Wody Miłków, wykonane w Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starachowicach, również potwierdziło prawidłowo przeprowadzone procesy naprawcze.

Stosownie do treści § 3 ust. 1 i ust. 3 powołanego poniżej rozporządzenia woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach

stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania określone w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie sprawozdań z badań przekazywanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne/gminne jednostki organizacyjne oraz sprawozdań własnych stwierdza przydatność wody do spożycia.

Wyniki badań laboratoryjnych w badanym zakresie nie wykazały przekroczeń, w badanym zakresie, w związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 37 ust. 1 ustawy o PIS).

W rozumieniu k. p. a. w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim (art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Decyzja nr NHS.9020.4.2.47.2021 z dnia 2021-07-02 stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Mirkowice stała się bezprzedmiotowa i została wygaszona w trybie art. 162 § 1 pkt 1 k. p. a.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji leży w interesie społecznym.

W związku z powyższym, analiza uzyskanych sprawozdań z badań oraz całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wykazała, iż woda z wodociągu Mirkowice spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Mając na względzie ustalony stan faktyczny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim wydał niniejszą decyzję i orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 k. p. a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a k. p. a.).

Otrzymują:

1. adresat (za pomocą ePUAP)
2. aa



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim
lek. wet. Wioletta Kłaczynska – Nowak

