

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 20.04.2022 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu
Referat Zamówień Publicznych
27-400 Ostrowiec Św., ul. Bżecka 37

Wszyscy uczestnicy postępowania:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: IR.I.272.6.2022, nazwa zadania:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00113205/01 w dniu 07.04.2022 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 ze zm.), zamawiający udziela wyjaśnień w związku ze skierowanym do zamawiającego zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie:

W projekcie zastosowano belki sprężone KUJAN 12 starego typu. Po wysłaniu zapytań do producentów belek okazało się że są one niedostępne. Można zastosować belki KUJAN 12 NG (nowego typu) o innych wymiarach i parametrach. Czy istnieje możliwość przeprojektowania mostu w celu zastosowania belek dostępnych na rynku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje Wykonawców, że belki prefabrykowane sprężone typu Kujan 12B (starego typu) są nadal w ofercie producentów prefabrykowanych belek strunobetonowych i są dostępne w sprzedaży.

Ewentualna zmiana elementów konstrukcji nośnych obiektu mostowego stanowi istotne odstępianie od zatwierdzonego projektu architektoniczno – budowlanego i wiąże się z koniecznością zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz dodatkowo zmiany decyzji pozwolenia wodnoprawnego – załączników stanowiących integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Istotne odstępianie od zatwierdzonego projektu architektoniczno - budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno - budowlanej.

Wobec powyższego na tym etapie prowadzonego postępowania, Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprojektowania obiektu mostowego w celu zastosowania belek prefabrykowanych Kujan 12 NG.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Starosty Ostrowieckiego
SEKRETARZ
Powiatu Ostrowieckiego

Lukasz Witkowski