



SG
m

Końskie, 2025.03.20.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY dla wodociągu Wyszyna Falkowska za 2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust.1 i art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416.), art. 12 ust. 1, ust 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757.), § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3, ust. 8, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych, próbek wody pobranych w punktach zgodności przez PPIS w Końskich w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz próbek wody pobranych przez zarządcę wodociągu – **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 26-242 Ruda Maleniecka 99a** w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, pochodzącej z urządzenia wodociągowego **wodociągu Wyszyna Falkowska**;

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KOŃSKICH

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich realizując ustawowy obowiązek nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia dokonał okresowej oceny jakości wody na podstawie:

- 1) sprawozdań z wyników badań jakości wody przeznaczonej do spożycia w ramach prowadzonego przez PPIS w Końskich nadzoru sanitarnego, sprawozdań z wyników badań jakości wody przeznaczonej do spożycia w ramach prowadzonej przez zarządcę, wg. ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej jakości wody do spożycia, przekazywanych do PPIS w Końskich;
- 2) nadzoru nad jakością wody do spożycia prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294);
- 3) analizy podejmowanych działań naprawczych.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Wyszyna Falkowska zasilany jest w wodę z ujęcia wód podziemnych, zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Cieklińsko, Cis, Hucisko, Kołoniec, Lipa, Machory, Maleniec, Młotkownice, Ruda Maleniecka, Szkucin, Tama, Wyszyna Falkowska, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Rudzka;

- liczba zaopatrywanej ludności: 2189;
- produkcja wody [m3/d]: **332,63** ;
- długość sieci (bez przyłączy): 58,850 km;
- sposoby uzdatniania: nie prowadzi się.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. pobrano z przedmiotowego wodociągu ogółem 5 próbek wody do spożycia, w tym 4 próbki w zakresie parametrów grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów grupy A i B.

Badania wykonywane były w akredytowanych laboratoriach, tj. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach, ul. Jagiellońska 68 i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Skarżysku – Kam., ul. Czerwonego Krzyża 10.

Próbki wody w ramach prowadzonej przez zarządcę wodociągu wewnętrznej kontroli jakości wody pobierane były do badań według harmonogramu ustalonego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Końskich, zgodnie z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano ogółem 8 próbek wody do spożycia, w tym 7 próbek w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie parametrów grupy A i B.

Badania wykonywane były w akredytowanych laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, tj. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiskowych, ul. Hauke Bosaka 3a, 25-214 Kielce oraz SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A.

Ponadto w ramach prowadzonego monitoringu substancji promieniotwórczych, zarządca wodociągu w przedmiotowym okresie wykonał badania radiologiczne wody w zakresie i z częstotliwością określonymi w § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Informacje dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody w 2024r:

Prowadzone było postępowanie administracyjne w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametrów mikrobiologicznych wody z wodociągu Wyszyna Falkowska.

I. stwierdzone przekroczenia: bakterie grupy coli - 71 jtk/100ml

- postępowanie administracyjne: decyzja znak: NHS.9020.6.114.2024.JJ z dnia 10.06.2024r. – stwierdzono **brak przydatności wody** do spożycia wodociągu Wyszyna Falkowska gm. Ruda Maleniecka; decyzja znak: NHS.9020.7.114.2024.JM z dnia 13.06.2024r. – stwierdzono **przydatność wody** do spożycia;

- działania naprawcze: komunikat dla odbiorców o zakazie spożywania wody, zapewnienie odbiorcom wody nadającej się do spożycia (atestowane zbiorniki z tworzywa sztucznego, przeznaczone do kontaktu z żywnością i wodą pitną, woda konfekcjonowana), prowadzenie zabiegów dezynfekcyjnych, mających na celu wyeliminowanie skażenia mikrobiologicznego wody.

Bakterie grupy coli – zostały uznane za odpowiedni wskaźnik mikrobiologiczny jakości wody do picia ze względu na łatwość wykrywania i oznaczania w wodzie. Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnienie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Test na organizmy grupy coli może być zatem wykorzystywany jako wskaźnik efektywności uzdatniania i prawidłowego stanu systemu rozprowadzającego wodę czystą.

Stwierdzone nieprawidłowości w składzie mikrobiologicznym wody mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów wody pochodzącej z badanego urządzenia wodnego, co wskazuje na możliwość przenoszenia chorób zakaźnych za pośrednictwem wody z wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich na koniec okresu sprawozdawczego ocenił, że w badanym zakresie jakość wody z przedmiotowego wodociągu spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) i w związku z powyższym dokonał pozytywnej oceny jakości wody z wodociągu Wyszyna Falkowska za 2024r.

Ocenę jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Końskich
Anna Wojtasińska

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Gmina Ruda Maleniecka, 26-242 Ruda Maleniecka 99 A;
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.,
Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka.

Otrzymują do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie;
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich, ul. Kielecka 5, 26-200 Końskie;
3. a/a.