Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
Oddział Laboratoryjny
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3
tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50
e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl
e-Doręczenia:AE:PL-11871-46943-UTGHJ-27

AB 581

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY

Nr HKL 2315/2026 z dnia 05.11.2026 r.

Nr sprawy HKL.9052.3.106.2026

Data przyjęcia próbki	04.11.2026
Kod laboratoryjny próbki	**2315/S**
Stan próbki	bez zastrzeżeń
	DANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA
Nazwa i adres klienta	Gmina Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Bielińska 29, 07-221 Brańszczyk
Cel/przyczyna badania	przedłożenie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie monitoring zgodności lub zgodnie z harmonogramem (Dz.U.2026.605, art. 4p ust. 2 pkt 2)
	Identyfikacja próbki nadana przez klienta wg protokołu nr 224/Wys
Miejsce pobrania próbki	Stacja Uzdatniania Wody Trzcianka kran w SUW – wyjście na sieć
Rodzaj próbki	woda do spożycia przez ludzi
Pochodzenie próbki	Wodociąg publiczny o produkcji 100-1000 m^3/d Trzcianka
Data pobrania	04.11.2026
Metoda pobierania próbki	PN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Próbka pobrana przez	Hubert Tryc
Próbka dostarczona przez	prac. PSSE Wyszków

Data badania od 04.11.2026 r. do 04.11.2026 r.

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Miejsce wykonania badań: Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3

Nazwa parametru	Metoda badawcza	Jednostka	Granica oznaczalności	Wynik badania(c)	Niepewność** ±	Wartość parametryczna*(5)
Wyniki badań chemicznych wykonanych we współpracy z Sekcją Analizy Instrumentalnej i Środowiska Pracy (HPL)						
Ołów	PN-EN ISO 15586:2005	µg/l	2,0	poniżej 2,0	0,3	10

AUTORYZOWAŁ

WYNIKI BADAŃ CHEMICZNYCH SEKCJA HPL

Jerzy Szydłowski
Asystent

Sprawozdanie z badań zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem osoby autoryzującej. Wydruk jest informacją o w/w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych.

Opis stosowanych skrótów (o ile dotyczy):

*	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 748).
**	Podana wartość niepewności stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie obejmuje pobierania próbki.
**1	Niepewność oszacowaną zgodnie z wytycznymi PN-ISO 29201:2022-02 podaje się jako przedział ufności dla wyniku badania (przy 95% prawdopodobieństwie i współczynniku rozszerzenia k=2), nie obejmuje pobierania próbki.
**3	Metoda inna niż metoda określona przez przepisy prawa. Uzyskane wyniki mogą być nieprzydatne do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.
(a)	Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony. Zastosowane przez laboratorium kryterium akceptowalności: smak/zapach o wartości progowej <1 przyjmuje się jako „akceptowalny", smak/zapach o wartości progowej ≥1 za „nieakceptowalny". Badanie wykonano w temperaturze 23±2°C przed upływem 72 godz. od chwili pobrania próbki. Jako wodę odniesienia zastosowano: - do oznaczania zapachu – wodę destylowaną, - do oznaczania smaku – wodę butelkowaną stabilną sensorycznie pozbawioną smaku i zapachu.
(c)	Dla wyników (rezultatów) badań fizykochemicznych uzyskanych metodą akredytowaną/nieakredytowaną, które znajdują się poza zakresem pomiarowym metody i są wyrażone w postaci „<" (poniżej dolnej granicy zakresu) lub „>" (powyżej górnej granicy zakresu), niepewność rozszerzoną podaje się odpowiednio dla wartości granicznej zakresu metody.
(d)	Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: - 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, - 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
(e)	Wyniki poniżej 10 jtk/objętość, czyli powszechnie przyjętej dolnej granicy oznaczalności, a większe niż 3 jtk/objętość należy traktować jako „oszacowane liczby", a wyniki od 1 jtk/objętość do 3 jtk/objętość jako wykrycie obecności organizmu docelowego.

(f)	Korekta temperatury do 25°C za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.
(g)	Zakres akredytacji metody (0,10-1,0) mg/l nie obejmuje wartości parametrycznej dla boru. Uzyskane wyniki mogą być nieprzydatne do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.
(N)	Badanie nieakredytowane przez PCA, spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.
(1)	Wartość parametryczna wynosi: [azotany]/50 + azotyny/3 ≤ 1, gdzie nawiasy kwadratowe oznaczają stężenie azotanów (NO_3) i azotynów (NO_2) w mg/l, a po uzdatnieniu wody spełniono wartość parametryczną wynoszącą 0,10 mg/l dla azotynów.
(2)	W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami.
(3)	W przeliczeniu na węglan wapnia. Wartość zalecana ze względów zdrowotnych.
(4)	Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l. Wartość zalecana ze względów zdrowotnych.
(5)	W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.

Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te mają wpływ na ważność wyników badań.
Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu z badań poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje dostarczone przez klienta mogą wpływać na ważność wyników badań.
Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki badania przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki.

KONIEC SPRAWOZDANIA

AB 581

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
Oddział Laboratoryjny
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3
tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50
e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl
e-Doręczenia:AE:PL-11871-46943-UTGHJ-27

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY

Nr HKL 2318/2026 z dnia 05.11.2026 r.

Nr sprawy HKL.9052.3.106.2026

Data przyjęcia próbki	04.11.2026
Kod laboratoryjny próbki	**2318/S**
Stan próbki	bez zastrzeżeń
	DANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA
Nazwa i adres klienta	Gmina Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Bielińska 29, 07-221 Brańszczyk
Cel/przyczyna badania	przedłożenie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie monitoring zgodności lub zgodnie z harmonogramem (Dz.U.2026.605, art. 4p ust. 2 pkt 2)
	Identyfikacja próbki nadana przez klienta wg protokołu nr 227/Wys
Miejsce pobrania próbki	Zakład Gospodarki Komunalnej Brańszczyk, ul. Bielińska 29 kran w łazience
Rodzaj próbki	woda do spożycia przez ludzi
Pochodzenie próbki	Wodociąg publiczny o produkcji 100-1000 m^3/d Trzcianka
Data pobrania	04.11.2026
Metoda pobierania próbki	PN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Próbka pobrana przez	Katarzyna Wrzesińska-Śliwa
Próbka dostarczona przez	prac. PSSE Wyszków

Data badania od 04.11.2026 r. do 04.11.2026 r.

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Miejsce wykonania badań: Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3

Nazwa parametru	Metoda badawcza	Jednostka	Granica oznaczalności	Wynik badania(c)	Niepewność** ±	Wartość parametryczna*(5)
Wyniki badań chemicznych wykonanych we współpracy z Sekcją Analizy Instrumentalnej i Środowiska Pracy (HPL)						
Ołów	PN-EN ISO 15586:2005	µg/l	2,0	poniżej 2,0	0,3	10

AUTORYZOWAŁ

WYNIKI BADAŃ CHEMICZNYCH SEKCJA HPL

Jerzy Szydłowski
Asystent

Sprawozdanie z badań zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem osoby autoryzującej. Wydruk jest informacją o w/w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych.

Opis stosowanych skrótów (o ile dotyczy):

*	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 748).
**	Podana wartość niepewności stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie obejmuje pobierania próbki.
**1	Niepewność oszacowaną zgodnie z wytycznymi PN-ISO 29201:2022-02 podaje się jako przedział ufności dla wyniku badania (przy 95% prawdopodobieństwie i współczynniku rozszerzenia k=2), nie obejmuje pobierania próbki.
**3	Metoda inna niż metoda określona przez przepisy prawa. Uzyskane wyniki mogą być nieprzydatne do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.
(a)	Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony. Zastosowane przez laboratorium kryterium akceptowalności: smak/zapach o wartości progowej <1 przyjmuje się jako „akceptowalny", smak/zapach o wartości progowej ≥1 za „nieakceptowalny". Badanie wykonano w temperaturze 23±2°C przed upływem 72 godz. od chwili pobrania próbki. Jako wodę odniesienia zastosowano: - do oznaczania zapachu – wodę destylowaną, - do oznaczania smaku – wodę butelkowaną stabilną sensorycznie pozbawioną smaku i zapachu.
(c)	Dla wyników (rezultatów) badań fizykochemicznych uzyskanych metodą akredytowaną/nieakredytowaną, które znajdują się poza zakresem pomiarowym metody i są wyrażone w postaci „<" (poniżej dolnej granicy zakresu) lub „>" (powyżej górnej granicy zakresu), niepewność rozszerzoną podaje się odpowiednio dla wartości granicznej zakresu metody.
(d)	Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: - 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, - 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
(e)	Wyniki poniżej 10 jtk/objętość, czyli powszechnie przyjętej dolnej granicy oznaczalności, a większe niż 3 jtk/objętość należy traktować jako „oszacowane liczby", a wyniki od 1 jtk/objętość do 3 jtk/objętość jako wykrycie obecności organizmu docelowego.

(f)	Korekta temperatury do 25°C za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.
(g)	Zakres akredytacji metody (0,10-1,0) mg/l nie obejmuje wartości parametrycznej dla boru. Uzyskane wyniki mogą być nieprzydatne do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.
(N)	Badanie nieakredytowane przez PCA, spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.
(1)	Wartość parametryczna wynosi: [azotany]/50 + azotyny/3 ≤ 1, gdzie nawiasy kwadratowe oznaczają stężenie azotanów (NO_3) i azotynów (NO_2) w mg/l, a po uzdatnieniu wody spełniono wartość parametryczną wynoszącą 0,10 mg/l dla azotynów.
(2)	W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami.
(3)	W przeliczeniu na węglan wapnia. Wartość zalecana ze względów zdrowotnych.
(4)	Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l. Wartość zalecana ze względów zdrowotnych.
(5)	W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.

Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te mają wpływ na ważność wyników badań.
Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu z badań poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje dostarczone przez klienta mogą wpływać na ważność wyników badań.
Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki badania przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki.

KONIEC SPRAWOZDANIA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
Oddział Laboratoryjny
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3
tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50
e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl
e-Doręczenia:AE:PL-11871-46943-UTGHJ-27

AB 581

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY

Nr HKL 2319/2026 z dnia 05.11.2026 r.

Nr sprawy HKL.9052.3.106.2026

Data przyjęcia próbki	04.11.2026
Kod laboratoryjny próbki	**2319/S**
Stan próbki	bez zastrzeżeń
	DANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA
Nazwa i adres klienta	Gmina Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Bielińska 29, 07-221 Brańszczyk
Cel/przyczyna badania	przedłożenie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie monitoring zgodności lub zgodnie z harmonogramem (Dz.U.2026.605, art. 4p ust. 2 pkt 2)
	Identyfikacja próbki nadana przez klienta wg protokołu nr 228/Wys
Miejsce pobrania próbki	Dom Emeryta im. św. Alozjego Orione, ul. Jana Pawła II 1, 07-221 Brańszczyk kran w kuchni
Rodzaj próbki	woda do spożycia przez ludzi
Pochodzenie próbki	Wodociąg publiczny o produkcji 100-1000 m^3/d Trzcianka
Data pobrania	04.11.2026
Metoda pobierania próbki	PN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Próbka pobrana przez	Katarzyna Wrzesińska-Śliwa
Próbka dostarczona przez	prac. PSSE Wyszków

Data badania od 04.11.2026 r. do 04.11.2026 r.

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Miejsce wykonania badań: Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3

Nazwa parametru	Metoda badawcza	Jednostka	Granica oznaczalności	Wynik badania(c)	Niepewność** ±	Wartość parametryczna*(5)
Wyniki badań chemicznych wykonanych we współpracy z Sekcją Analizy Instrumentalnej i Środowiska Pracy (HPL)						
Ołów	PN-EN ISO 15586:2005	µg/l	2,0	poniżej 2,0	0,3	10

AUTORYZOWAŁ

WYNIKI BADAŃ CHEMICZNYCH SEKCJA HPL

Jerzy Szydłowski
Asystent

Sprawozdanie z badań zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem osoby autoryzującej. Wydruk jest informacją o w/w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych.

Opis stosowanych skrótów (o ile dotyczy):

*	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 748).
**	Podana wartość niepewności stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie obejmuje pobierania próbki.
**1	Niepewność oszacowaną zgodnie z wytycznymi PN-ISO 29201:2022-02 podaje się jako przedział ufności dla wyniku badania (przy 95% prawdopodobieństwie i współczynniku rozszerzenia k=2), nie obejmuje pobierania próbki.
**3	Metoda inna niż metoda określona przez przepisy prawa. Uzyskane wyniki mogą być nieprzydatne do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.
(a)	Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony. Zastosowane przez laboratorium kryterium akceptowalności: smak/zapach o wartości progowej <1 przyjmuje się jako „akceptowalny", smak/zapach o wartości progowej ≥1 za „nieakceptowalny". Badanie wykonano w temperaturze 23±2°C przed upływem 72 godz. od chwili pobrania próbki. Jako wodę odniesienia zastosowano: - do oznaczania zapachu – wodę destylowaną, - do oznaczania smaku – wodę butelkowaną stabilną sensorycznie pozbawioną smaku i zapachu.
(c)	Dla wyników (rezultatów) badań fizykochemicznych uzyskanych metodą akredytowaną/nieakredytowaną, które znajdują się poza zakresem pomiarowym metody i są wyrażone w postaci „<" (poniżej dolnej granicy zakresu) lub „>" (powyżej górnej granicy zakresu), niepewność rozszerzoną podaje się odpowiednio dla wartości granicznej zakresu metody.
(d)	Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: - 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, - 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
(e)	Wyniki poniżej 10 jtk/objętość, czyli powszechnie przyjętej dolnej granicy oznaczalności, a większe niż 3 jtk/objętość należy traktować jako „oszacowane liczby", a wyniki od 1 jtk/objętość do 3 jtk/objętość jako wykrycie obecności organizmu docelowego.

(f)	Korekta temperatury do 25°C za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.
(g)	Zakres akredytacji metody (0,10-1,0) mg/l nie obejmuje wartości parametrycznej dla boru. Uzyskane wyniki mogą być nieprzydatne do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.
(N)	Badanie nieakredytowane przez PCA, spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.
(1)	Wartość parametryczna wynosi: [azotany]/50 + azotyny/3 ≤ 1, gdzie nawiasy kwadratowe oznaczają stężenie azotanów (NO_3) i azotynów (NO_2) w mg/l, a po uzdatnieniu wody spełniono wartość parametryczną wynoszącą 0,10 mg/l dla azotynów.
(2)	W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami.
(3)	W przeliczeniu na węglan wapnia. Wartość zalecana ze względów zdrowotnych.
(4)	Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l. Wartość zalecana ze względów zdrowotnych.
(5)	W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.

Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te mają wpływ na ważność wyników badań.
Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu z badań poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje dostarczone przez klienta mogą wpływać na ważność wyników badań.
Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki badania przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki.

KONIEC SPRAWOZDANIA

AB 581

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
Oddział Laboratoryjny
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3
tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50
e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl
e-Doręczenia:AE:PL-11871-46943-UTGHJ-27

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY

Nr HKL 2320/2026 z dnia 05.11.2026 r.

Nr sprawy HKL.9052.3.106.2026

Data przyjęcia próbki	04.11.2026
Kod laboratoryjny próbki	**2320/S**
Stan próbki	bez zastrzeżeń
	DANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA
Nazwa i adres klienta	Gmina Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Bielińska 29, 07-221 Brańszczyk
Cel/przyczyna badania	przedłożenie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie monitoring zgodności lub zgodnie z harmonogramem (Dz.U.2026.605, art. 4p ust. 2 pkt 2)
	Identyfikacja próbki nadana przez klienta wg protokołu nr 229/Wys
Miejsce pobrania próbki	Urząd Gminy w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk kran w łazience
Rodzaj próbki	woda do spożycia przez ludzi
Pochodzenie próbki	Wodociąg publiczny o produkcji 100-1000 m^3/d Trzcianka
Data pobrania	04.11.2026
Metoda pobierania próbki	PN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Próbka pobrana przez	Katarzyna Wrzesińska-Śliwa
Próbka dostarczona przez	prac. PSSE Wyszków

Data badania od 04.11.2026 r. do 04.11.2026 r.

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Miejsce wykonania badań: Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3

Nazwa parametru	Metoda badawcza	Jednostka	Granica oznaczalności	Wynik badania(c)	Niepewność** ±	Wartość parametryczna*(5)
Wyniki badań chemicznych wykonanych we współpracy z Sekcją Analizy Instrumentalnej i Środowiska Pracy (HPL)						
Ołów	PN-EN ISO 15586:2005	µg/l	2,0	poniżej 2,0	0,3	10

AUTORYZOWAŁ

WYNIKI BADAŃ CHEMICZNYCH SEKCJA HPL
Jerzy Szydłowski *Asystent*
Sprawozdanie z badań zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem osoby autoryzującej. Wydruk jest informacją o w/w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych.

Opis stosowanych skrótów (o ile dotyczy):

*	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 748).
**	Podana wartość niepewności stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie obejmuje pobierania próbki.
**1	Niepewność oszacowaną zgodnie z wytycznymi PN-ISO 29201:2022-02 podaje się jako przedział ufności dla wyniku badania (przy 95% prawdopodobieństwie i współczynniku rozszerzenia k=2), nie obejmuje pobierania próbki.
**3	Metoda inna niż metoda określona przez przepisy prawa. Uzyskane wyniki mogą być nieprzydatne do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.
(a)	Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony. Zastosowane przez laboratorium kryterium akceptowalności: smak/zapach o wartości progowej <1 przyjmuje się jako „akceptowalny", smak/zapach o wartości progowej ≥1 za „nieakceptowalny". Badanie wykonano w temperaturze 23±2°C przed upływem 72 godz. od chwili pobrania próbki. Jako wodę odniesienia zastosowano: - do oznaczania zapachu – wodę destylowaną, - do oznaczania smaku – wodę butelkowaną stabilną sensorycznie pozbawioną smaku i zapachu.
(c)	Dla wyników (rezultatów) badań fizykochemicznych uzyskanych metodą akredytowaną/nieakredytowaną, które znajdują się poza zakresem pomiarowym metody i są wyrażone w postaci „<" (poniżej dolnej granicy zakresu) lub „>" (powyżej górnej granicy zakresu), niepewność rozszerzoną podaje się odpowiednio dla wartości granicznej zakresu metody.
(d)	Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: - 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, - 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
(e)	Wyniki poniżej 10 jtk/objętość, czyli powszechnie przyjętej dolnej granicy oznaczalności, a większe niż 3 jtk/objętość należy traktować jako „oszacowane liczby", a wyniki od 1 jtk/objętość do 3 jtk/objętość jako wykrycie obecności organizmu docelowego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
Oddział Laboratoryjny
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3
tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50
e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl
e-Doręczenia:AE:PL-11871-46943-UTGHJ-27

AB 581

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY

Nr HKL 2320/2026 z dnia 05.11.2026 r.

Nr sprawy HKL.9052.3.106.2026

(f)	Korekta temperatury do 25°C za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.
(g)	Zakres akredytacji metody (0,10-1,0) mg/l nie obejmuje wartości parametrycznej dla boru. Uzyskane wyniki mogą być nieprzydatne do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.
(N)	Badanie nieakredytowane przez PCA, spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.
(1)	Wartość parametryczna wynosi: [azotany]/50 + azotyny/3 ≤ 1, gdzie nawiasy kwadratowe oznaczają stężenie azotanów (NO_3) i azotynów (NO_2) w mg/l, a po uzdatnieniu wody spełniono wartość parametryczną wynoszącą 0,10 mg/l dla azotynów.
(2)	W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami.
(3)	W przeliczeniu na węglan wapnia. Wartość zalecana ze względów zdrowotnych.
(4)	Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l. Wartość zalecana ze względów zdrowotnych.
(5)	W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.

Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te mają wpływ na ważność wyników badań.
Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu z badań poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje dostarczone przez klienta mogą wpływać na ważność wyników badań.
Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki badania przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki.

KONIEC SPRAWOZDANIA