

ZP.271.1.6.2025

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie: „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chotcza**”, znak sprawy: **ZP.271.1.6.2025**

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego w dniu 02.06.2025 r., działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W związku z analizą Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów dotyczących wymagań technicznych stawianych oferowanym oczyszczalniom ścieków. Zamawiający wskazuje, że urządzenia muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12566-3+A2:2013 oraz być oznakowane znakiem CE. Jednocześnie w dokumentacji projektowej określono wymagane parametry oczyszczania ścieków, m.in.:

BZT₅ – min. 95%

ChZT – min. 87,5%

Zawiesina ogólna – min. 95,7%

N-NH₄ – 81,25%

P – 90%

Zgodnie z założeniami normy PN-EN 12566-3+A2:2013 urządzenia spełniające wymagania dla przydomowych oczyszczalni ścieków muszą wykazać redukcję BZT₅ powyżej 50% – a rzeczywiste parametry mogą znacząco się różnić w zależności od technologii. Norma ta nie narzuca jednak bezpośrednio tak wysokich wartości redukcji zanieczyszczeń, jak wymagane przez Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

Czy wymagania Zamawiającego dotyczące skuteczności oczyszczania (BZT₅, ChZT, ZO, N-NH₄, P) należy traktować jako bezwzględne minimum, niezależnie od spełnienia wymagań normy PN-EN 12566-3+A2:2013?

Czy dopuszcza się zaoferowanie urządzeń spełniających normę PN-EN 12566-3+A2:2013 z certyfikatem CE, ale osiągających niższe parametry niż wskazane w STWiOR?

Czy ewentualne urządzenia równoważne muszą spełniać obu kryteriów: zarówno zgodności z normą, jak i wysokich wskaźników skuteczności oczyszczania?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający uzna za urządzenia równoważne oczyszczalnie które łącznie spełniają następujące kryteria:

1. Oczyszczalnia jest zgodna z normą PN-EN 12566-3 + A2:2013 lub nowszą, posiada deklarację właściwości użytkowych zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 oraz została oznakowana znakiem bezpieczeństwa CE
2. Jakość ścieków oczyszczonych spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, wg którego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń powinny wynosić:

BZT₅ do 25 mg/l

ChZT do 125 mg/l

Zaw. ogólna do 35 mg/l

Zamawiający informuje, iż termin zbierania ofert pozostaje bez zmian.

WOJT
Janusz Witczak