

ZP.271.2.2025

-Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „**Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024.1320 t.j.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający- Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., przekazuje treść zapytania dotyczącego Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które wpłynęło do Zamawiającego wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie 1: Zgodnie z dokumentacją projektową armatura stanowiąca wyposażenie sieci wodociągowej powinna być firmy AVK (zgodnie z wydanymi warunkami i dokumentacją projektową). Czy Zamawiający podtrzymuje ten zapis dokumentacji technicznej, biorąc pod uwagę fakt że zaprojektowany hydrant podziemny AVK F7 (karta katalogowa w projekcie) zgodnie z cennikiem producenta kosztuje około 18 000,00 zł netto, a zasuw DN 80 około 1800 zł. Mając na uwadze rzetelność wyceny, jak również wyrównanie konkurencyjności składanych ofert zwracamy się do Zamawiającego o dokładniejsze sprecyzowanie rodzaju armatury przewidzianej do wbudowania. Czy np. hydrant podziemny z kolumną z żeliwa sferoidalnego (firma Bohamet, Jafar) i zasuw z żeliwa sferoidalnego będą akceptowane.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami pkt 4.3. SWZ:

„4. 3. Rozwiązania równoważne.

- 1) Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy własne materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące Wykonawcę do przygotowania oferty.
- 2) Wykonawca może zastosować materiały, wyposażenie czy urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji technicznej.
- 3) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie / wbudowanie (certyfikaty B, aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych) oraz dokumentację techniczno – ruchową (DTR).
- 4) Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem, że:

- a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji technicznej,
- b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji technicznej.....”

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d9c7eef8-e16c-4cd0-9089-fc7e8bc89504> treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.



Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Jan Murzyn

Date / Data:
2025-02-12
08:55