

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839, z późn. zm.), w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1724) zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce

Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory

1. **stwierdza brak potrzeby** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW, zlokalizowanej na części działki o numerze ewidencyjnym 177 w obrębie Brodna, gmina Kaczory;**
2. określa następujące warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - 1) pod farmę fotowoltaiczną o mocy do 6 MW przeznaczyć do 3 ha powierzchni działki nr 177, obręb Brodna, gmina Kaczory. Przedsięwzięcie zlokalizować w południowej części działki.
 - 2) Realizację przedsięwzięcia przeprowadzić w okresie od 1 listopada do 15 lutego.
 - 3) Wszelkie prace oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia, tj. godz. 6:00 – 22:00.
 - 4) Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
 - 5) Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
 - 6) Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem.
 - 7) Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.
 - 8) W przypadku obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni słonecznej nie używać gatunków roślin obcego pochodzenia.
 - 9) Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1 – 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.
 - 10) Nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.
 - 11) Magazyny energii w liczbie do 6 sztuk wykonać jako obiekty kontenerowe, naziemne, wolno stojące, w postaci systemów bateryjnych i zapewnić w nich szczelne posadzki.
 - 12) Magazyny energii lokalizować możliwie jak najdalej od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w południowo-wschodniej części działki.

- 13) Transformatory umieścić w prefabrykowanych, betonowych budynkach lub stalowych kontenerach. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wyposażyć je w szczelne misy olejowe wykonane z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych, będące w stanie zmagazynować 100 % zawartości oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.
- 14) Do mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać czystą wodę bez dodatku detergentów i innych środków chemicznych.
- 15) Nie stosować ciągłego oświetlenia terenu farny fotowoltaicznej i jej ogrodzenia w porze nocnej.
- 16) Przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji.
- 17) W przypadku wystąpienia niezainwentaryzowanych urządzeń melioracji wodnych urządzenia te (np. sieć drenarską) w sytuacji ich uszkodzenia należy naprawić lub przebudować, zapewniając dalsze poprawne funkcjonowanie systemu melioracyjnego, na które zgodnie z art. 389 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
- 18) Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
- 19) W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.
- 20) W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia powstające odpady w wyniku prac budowlanych, czy rozbiórkowych należy magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach. Wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów niebezpiecznych musi być zlokalizowane na nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych, zapobiegającym możliwości przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do ich odzysku i unieszkodliwiania.
- 21) Wykonywanie wszystkich, zapisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięć, powinno odbywać się w sposób ograniczający lub zapobiegający negatywnym skutkom środowiskowym. W celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowaniu negatywnych skutków na zdrowie ludzi należy przestrzegać wymagań określonych, m.in. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

UZASADNIENIE

Inwestor – PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce w dniu 03.08.2023 r. zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW, zlokalizowanej na części działki o numerze ewidencyjnym 177 w obrębie Brodna, gmina Kaczory. Do wniosku dołączono

4 egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia (k.i.p.) wraz z jej zapisem w formie elektronicznej, kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, obejmującej teren objęty wnioskiem oraz obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem oraz obszarem, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, oddalonym o 100 m od granic terenu, na którym inwestycja będzie realizowana, oraz kopie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla działki objętej wnioskiem i działek sąsiednich. W dniu 12.09.2023 r. tut. organ, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 1a i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), wezwał inwestora do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji o wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie ustawy. Jednocześnie wyjaśniono co należy rozumieć przez ww. obszar. Wyznaczono czternastodniowy termin na usunięcie braków. W dniu 02.09.2023 r. inwestor ponownie przedłożył kopie wypisów z rejestru gruntów. Z uwagi na powyższe tut. organ wezwał inwestora do przedłożenia wypisów z rejestru gruntów w formie oryginałów, bądź dokumentów poświadczonych przez notariusza. W dniu 10.11.2023 r. inwestor ostatecznie uzupełnił wnioski.

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. Obecnie przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b cyt. rozporządzenia. Jednakże, z dniem 13.09.2023 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1724) zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, którego § 2 stanowi, że do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 54 i 58 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem jego wejścia w życie, w przypadku których przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie wydania decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1-1b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), stosuje się przepisy dotychczasowe.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie zostały powiadomione strony postępowania zawiadomieniem Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 20.11.2023 r., znak GP.6220.6.2023. Jednocześnie, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji. Ponadto, organ prowadzący postępowanie w dniu 27.11.2023 r. podał do publicznej wiadomości, zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kaczorach, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa w Brodnej, informację o złożonym wniosku

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 07.12.2023 r. pismem znak BD.ZZŚ.2.4901.336.2023.RB wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie, organ opiniujący wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowanych warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, tj.:

1. przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji.
2. W przypadku wystąpienia niezainwentaryzowanych urządzeń melioracji wodnych urządzenia te (np. sieć drenarską) w sytuacji ich uszkodzenia należy naprawić lub przebudować, zapewniając dalsze poprawne funkcjonowanie systemu melioracyjnego, na które zgodnie z art. 389 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
3. Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
4. W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.
5. Mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków chemicznych.
6. W przypadku zastosowania transformatora olejowego, umieścić pod nim szczelną misę olejową wykonaną z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych, będącą w stanie zmagazynować 100% zawartości oleju.
7. W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia powstające odpady w wyniku prac budowlanych, czy rozbiórkowych należy magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach. Wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów niebezpiecznych musi być zlokalizowane na nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych, zapobiegającym możliwości przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do ich odzysku i unieszkodliwiania..

Powyższe warunki zostały w całości uwzględnione w niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile w dniu 11.12.2023 r. wydał opinię sanitarną znak ON-NS.9011.4.89.2023, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW, zlokalizowanej na części działki o numerze ewidencyjnym 177 w obrębie Brodna, gmina Kaczory. W opinii organ wskazał, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie ze zmianami w środowisku przyrodniczym. W związku z tym, wykonywanie wszystkich, zapisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięć, powinno odbywać się w sposób ograniczający lub zapobiegający negatywnym skutkom środowiskowym. W celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowaniu negatywnych skutków na zdrowie ludzi należy przestrzegać wymagań określonych, m.in. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). Powyższe zostało zapisane jako warunek w niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak WOO-IV.4220.1506.2023.SS.1 z dnia 14.12.2023 r., skierowanym do Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory, poinformował, że przedłożone przez inwestora dokumenty wymagają uzupełnienia. Jednocześnie organ opiniujący zwrócił się o potwierdzenie informacji na temat sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia, przedstawionych w k.i.p., a jeśli nie są one zgodne ze stanem faktycznym o podanie informacji jaki jest faktyczny sposób zagospodarowania i wykorzystania terenów otaczających planowane przedsięwzięcie oraz o wyjaśnienie, do którego rodzaju terenów, o których mowa w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku należą tereny sąsiadujące z przedsięwzięciem, a także o wskazanie gdzie i w jakiej odległości znajdują się najbliższe tereny wymienione w cytowanym rozporządzeniu i wymagające ochrony akustycznej. Jednocześnie zwrócono się o przedstawienie wyżej wymienionych zagadnień w formie graficznej z zaznaczeniem granic terenów, dla których w cytowanym akcie prawa określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu. W związku z powyższym tut. organ w dniu 22.12.2023 r. wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień dot. zapisów w karcie informacyjnej przedsięwzięcia złożonej razem z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w zakresie wskazanym w treści pisma przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. W dniu 31.01.2024 r. inwestor złożył stosowne wyjaśnienia. Wobec powyższego, tut. organ w dniu 12.02.2024 r. przesłał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu ww. wyjaśnienia. Jednocześnie, organ podał informacje nt. zagospodarowania terenów w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia oraz wskazał najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej.

Z uwagi na powyższe, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 08.03.2024 r. postanowieniem znak WOO-IV.4220.1506.2023.SS.2 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie, organ wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. pod farmę fotowoltaiczną o mocy do 6 MW przeznaczyć do 3 ha powierzchni działki nr 177, obręb Brodna, gmina Kaczory. Przedsięwzięcie zlokalizować w południowej części działki.
2. Realizację przedsięwzięcia przeprowadzić w okresie od 1 listopada do 15 lutego.
3. Wszelkie prace oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia, tj. godz. 6:00 – 22:00.
4. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
5. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
6. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem.
7. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.
8. W przypadku obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni słonecznej nie używać gatunków roślin obcego pochodzenia.
9. Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1 – 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.
10. Nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.
11. Magazyny energii w liczbie do 6 sztuk wykonać jako obiekty kontenerowe, naziemne, wolno stojące, w postaci systemów bateryjnych i zapewnić w nich szczelne posadzki.

12. Transformatory umieścić w prefabrykowanych, betonowych budynkach lub stalowych kontenerach. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wyposażyć je w szczelne misy mogące pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.
13. Do mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać czystą wodę bez dodatku detergentów.
14. Nie stosować ciągłego oświetlenia terenu farmy fotowoltaicznej i jej ogrodzenia w porze nocnej.

Powyższe warunki zostały w całości uwzględnione w niniejszej decyzji. Jednakże należy w tym miejscu wyjaśnić, iż z dniem 20 lipca 2024 r. wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Brodna, w którym w północnej części działki nr 177 zaplanowano zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a na zachód od miejsca realizacji przedsięwzięcia tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług. Z uwagi na powyższe, w niniejszej decyzji nałożono na inwestora warunek lokalizacji magazynów energii możliwie jak najdalej od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w południowo-wschodniej części działki.

W dniu 26.03.2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory przestał dodatkowe materiały złożone w trakcie prowadzenia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pile i Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z prośbą o ponowne wydanie, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, opinii w przedmiotowej sprawie, lub o informację o podtrzymaniu stanowiska wyrażonego w swoich opiniach.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile pismem znak BD.ZZŚ.4901.336.2023.RB z dnia 02.04.2024 r. poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia wyrażone w opinii znak BD.ZZŚ.4901.336.2023.RB z dnia 07.12.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile pismem znak ON-NS.9011.4.89.2023 z dnia 05.04.2024 r. poinformował, iż po dokonaniu analizy przedłożonego uzupełnienia dokumentacji, podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w opinii sanitarnej z dnia 11 grudnia 2023 r. znak: ON-NS.9011.4.89.2023, w której stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW, zlokalizowanej na części działki o numerze ewidencyjnym 177 w obrębie Brodna, gmina Kaczory.

Z uwagi na powyższe tut. Organ w dniu 25.04.2024 r. wystął inwestorowi kopie: opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile (wraz z pismem o podtrzymaniu stanowiska zawartego w opinii z dnia 11.12.2023 r.), opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile (wraz z pismem o podtrzymaniu swojego stanowiska wyrażonego w opinii z dnia 07.12.2023 r.) oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, celem zapoznania się z treścią ww. dokumentów.

Uwzględniając przepis art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w dniu 17.05.2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory zawiadomił strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w trakcie prowadzonego postępowania dowodów i materiałów. W wyznaczonym terminie żadna ze stron przedmiotowego postępowania nie wypowiedziała się co do zebranych dowodów i materiałów oraz nie zgłosiła żadnych żądań.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp. Inwestycja zlokalizowana zostanie na części działki o numerze ewidencyjnym 177 w obrębie Brodna, gmina Kaczory. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się montaż: stalowych, ocynkowanych konstrukcji i elementów montażowych do instalacji paneli (stołów fotowoltaicznych), o orientacji południowej, usytuowanych na gruncie, do 1500 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MWp, do 120 sztuk inwerterów DC/AC o łącznej mocy nominalnej do 6 MWp, do 6 sztuk stacji transformatorowych, pośrednich rozdzielnic napięcia, układów pomiarowo-zabezpieczających,

okablowania, instalacji odgromowych, przebiegowych oraz przetężeniowych, dodatkowego oprzyrządowania pomocniczego, ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu oraz wyznaczenie dróg wewnętrznych. Wnioskodawca planuje także posadowienie magazynów energii. Będzie to obiekt naziemny, kontenerowy, wykonany z betonowych i metalowych półfabrykatów, działających w oparciu o technologię baterijną. Dopuszcza się posadowienie maksymalnie 1 sztuki magazynu energii na 1 MW mocy instalacji fotowoltaicznej. Powierzchnia przedsięwzięcia wynosi do 3 ha, natomiast powierzchnia działki objętej wnioskiem 8,16 ha. Powyższe zawarto wśród warunków niniejszej decyzji (zgodnie z warunkiem nałożonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska), gdyż to określa skalę przedsięwzięcia i sposób zagospodarowania terenu. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w południowej części działki objętej wnioskiem, co również zawarto w warunkach niniejszej decyzji. Z zainwestowania wyłączona zostanie m.in. część terenu przedsięwzięcia stanowiąca rów melioracyjny.

Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia wykorzystywane będą woda, energia elektryczna oraz paliwo. Realizacja inwestycji będzie wiązała się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć prefabrykatów infrastruktury technicznej elektrowni oraz materiałów i surowców, takich jak m.in. stal, aluminium i inne metale, beton, piasek i żwir, woda dla celów socjalnych oraz paliwa, które będą wykorzystywane przez maszyny budowlane oraz samochody dostawcze.

Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsięwzięcia eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie związana ze stałym zapotrzebowaniem na wodę oraz z generowaniem ścieków bytowych ani technologicznych. Wody opadowe i roztopowe będą spływały po powierzchni paneli fotowoltaicznych i infiltrowały do gruntu. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia panele fotowoltaiczne będą obmywane w sposób naturalny wodą opadową. Jeśli zajdzie potrzeba mycia paneli, zakłada się ich mycie czystą wodą, bez dodatku substancji czyszczących. Powyższe zawarto w warunkach niniejszej decyzji z uwagi na lokalizację w otoczeniu przedsięwzięcia zbiorników wodnych i terenów podmokłych. Woda do mycia paneli fotowoltaicznych zostanie doprowadzona na teren inwestycji np. w specjalnie do tego przeznaczonych beczkowozach. Mycie paneli będzie odbywać się do 3 razy do roku i jednorazowo zużyte zostanie na ten cel do 6 m³ wody. Może się też okazać, że ze względu na warunki atmosferyczne, mycie paneli nie będzie wymagane.

Na etapie realizacji inwestycji powstawać będą ścieki socjalno-bytowe, które gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, a następnie wywożone będą przez specjalistyczną firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia w tym zakresie.

Na etapie budowy i likwidacji, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się wyznaczenie stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych, wyznaczenie specjalnego miejsca do tankowania i napraw pojazdów poza terenem przedsięwzięcia, a w przypadku konieczności tankowania w obrębie terenu przedsięwzięcia użycie mat absorbujących.

Planuje się zastosowanie transformatorów olejowych. Każdy transformator wyposażony będzie w szczelną misę mogącą pomieścić całą zawartość oleju z awarii oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej co zostało zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej decyzji. Transformatory znajdować się będą w kontenerach, które dodatkowo będą zabezpieczać środowisko gruntowo-wodne. Wskazano także warunek wykonania szczelnych posadzek w magazynach energii.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że gospodarowanie odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Realizacja planowanej inwestycji będzie wiązała się z wytwarzaniem typowych odpadów budowlanych z grupy 17 oraz odpadów opakowaniowych z grupy 15. Wszystkie rodzaje wytworzonych odpadów będą zbierane selektywnie i magazynowane czasowo na terenie placu lub zaplecza budowy w specjalnych pojemnikach i kontenerach. Wszystkie odpady zostaną odpowiednio zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych – zastosowane pojemniki i kontenery

będą zamykane i szczelne, a także zabezpieczone przed dostępem zwierząt i osób postronnych. Następnie wszystkie rodzaje odpadów powstających na etapie realizacji przedsięwzięcia będą na bieżąco przekazywane bezpośrednio uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

Na etapie eksploatacji, w związku z pracą instalacji fotowoltaicznej nie będą powstawać odpady. Jedynie w trakcie prac remontowych lub konserwacyjnych może dochodzić do powstawania niewielkiej ilości odpadów. Wszystkie rodzaje odpadów powstających na etapie użytkowania przedsięwzięcia zostaną przekazywane bezpośrednio uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Ponadto, w wyniku okresowego koszenia powstawać będzie odpadowa masa roślinna. Prace związane z koszeniem będą zlecane firmie wyspecjalizowanej w tym zakresie. Powstała w wyniku koszenia biomasa będzie pozostawiana na powierzchni gruntu lub przekazywana przez tę firmę jako bioodpad w celu poddania jej recyklingowi organicznemu (kompostowaniu). Ze względu na rodzaj oraz charakter tego odpadu, nie będzie on stanowił uciążliwości dla środowiska. Na etapie likwidacji przedsięwzięcia powstawały będą typowe odpady z grupy 17. Wszystkie odpady będą zbierane w sposób selektywny. Pojemniki i kontenery zostaną odpowiednio zabezpieczone m.in. przed wpływem czynników atmosferycznych oraz dostępem zwierząt i osób postronnych. Wytworzone odpady będą następnie na bieżąco przekazywane uprawnionym podmiotom. Odpady niebezpieczne stanowiące głównie zużyte sorbenty, filtry olejowe, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy oraz transformatory nie będą magazynowane na terenie przedsięwzięcia. Bezpośrednio po ich wytworzeniu będą przekazywane uprawnionym podmiotom w celu ich zagospodarowania. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji substancji do powietrza na etapie realizacji planowanej inwestycji będzie przejściowe. W fazie realizacji przedsięwzięcia, elementem związanym z zanieczyszczeniem powietrza będzie emisja substancji pochodzących ze spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu. Emisja ta nie będzie jednak uciążliwa dla środowiska z uwagi na jej krótkotrwałość i lokalny charakter. Na etapie eksploatacji analizowanego przedsięwzięcia instalacja fotowoltaiczna nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska, za wyjątkiem serwisowania farmy i związanego z tym ruchu pojazdów. W związku z powyższym, nie przewiduje się ponadnormatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w chwili obecnej, zlokalizowana jest na działce nr 166/1 – obręb Brodna, w odległości ok. 262 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Celem ograniczenia uciążliwości akustycznej wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone do godzin 6.00 – 22.00, co uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Analiza k.i.p. wykazała, że wnioskodawca nie przewiduje wyposażenia modułów fotowoltaicznych w wentylatory do chłodzenia ogniw. Zgodnie z zapisami k.i.p., na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównym źródłem emisji hałasu będzie praca transformatorów zlokalizowanych w stacjach transformatorowych (do 6 sztuk) oraz inwerterów (do 120 sztuk). Wnioskodawca w k.i.p. wskazał maksymalne liczby elementów farmy oraz ich maksymalny jednostkowy poziom mocy akustycznej. Wskazał także posadowienie najbliższej stacji transformatorowej oraz inwerterów od granicy terenów chronionych akustycznie. Wnioskodawca deklaruje, że magazyny energii nie będą stanowiły źródła hałasu. Jednakże Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w swoim postanowieniu wskazał, iż na podstawie jego doświadczenia i wiedzy na temat parametrów akustycznych magazynów energii stosowanych na farmach fotowoltaicznych powyższe budzi wątpliwości. Wnioskodawca w oparciu o załączoną do uzupełnienia k.i.p. kartę katalogową magazynu

energii MEW (1,0 MW/2,15 MWh) podtrzymał zdanie o braku emisji hałasu przez magazyny energii. Jednakże należy zauważyć, że zgodnie z rysunkiem technicznym (str. 5 karty katalogowej) elementami wchodzącymi w skład magazynu energii są m.in. mechaniczny system chłodzenia (klimatyzator) oraz transformator – stanowiące źródła hałasu. Wnioskodawca w uzupełnieniu k.i.p. przedstawił również wyniki analizy akustycznej dowodzącej, że na granicy terenów chronionych akustycznie nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. W analizie tej nie zostały uwzględnione magazyny energii, dlatego też w decyzji nałożono dodatkowy warunek lokalizacji magazynów energii możliwie jak najdalej od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w południowo-wschodniej części działki. Mając jednak na względzie znaczną odległość planowanego przedsięwzięcia od terenów chronionych akustycznie i niewielką jego skalę nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Inwestycja nie będzie generowała pól elektromagnetycznych mogących naruszać standardy jakości środowiska. Nie przewiduje się aby eksploatacja inwestycji mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448).

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP PLRW6000201886990 Radacznica (Kanał Okaliniec), która posiada status naturalnej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły, a potencjał ekologiczny jako słaby. Ocena ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D a także dobry stan chemiczny.

Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600026. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrożone. Zidentyfikowano presje znaczące – presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, z późn. zm.).

Na obszarze planowanej inwestycji znajduje się rów melioracyjny. Infrastruktura planowanej inwestycji będzie odsunięta od wspomnianego rowu o minimum 3 m z każdej strony. W przypadku wystąpienia niezainwentaryzowanych urządzeń melioracji wodnych urządzenia te (np. sieć drenarską) w sytuacji ich uszkodzenia należy naprawić lub przebudować, zapewniając dalsze poprawne funkcjonowanie systemu melioracyjnego. Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji, na które zgodnie z art. 389 ust. 6 ww. ustawy wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wykazała, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza nad Gwdą PLB300012, oddalony o ok. 0,5 km i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Piłska PLH300045, oddalony o ok. 2,3 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Ponadto przedsięwzięcie sąsiaduje z obszarem ważnym dla ptaków „Puszcza nad Gwdą” wyznaczonym na podstawie opracowania przygotowanego przez Przemysława Wylegałę, Stanisława Kuźniaka oraz Pawła T. Dolatę „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” zleconego przez Wielkopolskie

Biuro Planowania Przestrzennego (Poznań 2008). Przedmiotowe przedsięwzięcie, jak wskazał wnioskodawca, będzie zlokalizowane na gruncie ornym, a jego realizacja nie będzie się wiązać z wycinką drzew i krzewów. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, zadrzewienia śródpolne, rów melioracyjny przebiegający przez przedmiotową działkę oraz znajdujące się w odległości do 1 km zbiorniki wodne i tereny podmokłe. W uzupełnieniu k.i.p. przedłożono wyniki obserwacji przyrodniczych przeprowadzonych w dniu 13.07.2023 r. Nie stwierdzono obecności chronionych lub rzadkich gatunków roślin. Z ptaków stwierdzono m.in. derkacza w obrębie planowanej elektrowni oraz żurawia w strefie buforowej. Oba ww. gatunki znajdują się w Załączniku I dyrektywy ptasiej, a ponadto derkacz umieszczony jest na „Czerwonej liście ptaków Polski”, kategoria „VU” – gatunek narażony na wyginięcie (Wilk T. i in. 2020. OTOP. Marki).

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powierzchnia elektrowni pozostawiona zostanie do swobodnego obsiania przez roślinność z otaczających terenów lub zostanie obsiana mieszką traw. Celem ochrony lokalnej bioróżnorodności nałożono warunek, aby w przypadku obsiewu nie używać roślin obcego pochodzenia. Roślinność będzie wykaszana i usuwana lub pozostawiana na powierzchni. W celu ochrony ptaków lęgowych oraz w związku z lokalizacją w pobliżu rowu melioracyjnego oraz zbiorników wodnych i terenów podmokłych, które są siedliskiem płazów nałożono w decyzji warunek koszenia terenu elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca oraz poza okresem migracji płazów. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo siedlisk płazów od kierunku południowo-zachodniego i wschodniego, nałożono warunek realizacji przedsięwzięcia poza okresem rozrodu i migracji płazów. Wskazany w warunkach w niniejszej decyzji termin realizacji przypada także poza okresem lęgowym ptaków krajobrazu rolniczego, w tym derkacza. Nałożono także warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi co pozwoli na rozwój roślinności i w konsekwencji, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. Na etapie prowadzenia prac ziemnych w decyzji nałożono warunek regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwieczonych w nich zwierząt. W celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom nałożono w decyzji warunek montażu ogrodzenia ażurowego, bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a powierzchnią ziemi. Aby zmniejszyć efekt olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki. Ogrodzenie i stacja transformatorowa wykonane zostaną w kolorach szarości lub zieleni co ograniczy oddziaływanie na krajobraz. W celu minimalizacji oddziaływania na ludzi i przyrodę ożywioną nałożono w decyzji warunek rezygnacji z ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej. W celu ograniczenia powierzchniowego spływu biogenów i substancji chemicznych nałożono warunek rezygnacji ze stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto

przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Teren, na którym planuje się realizację inwestycji nie jest położony na obszarze mającym znaczenie historyczne i kulturowe. Obszar przedsięwzięcia znajduje się w strefie „W” ochrony stanowisk archeologicznych.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach leśnych oraz obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarach przylegających do jezior. Działka, na której planuje się inwestycję znajduje się w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych nr 127, Subzbiornik Złotów – Piła – Strzelce Krajeńskie.

Eksploatacja inwestycji nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Nie pociągnie za sobą także zagrożeń dla środowiska. Na podstawie analizy dokumentów zgromadzonych w sprawie nie stwierdzono aby planowane przedsięwzięcie miało zostać zrealizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Nie przewiduje się także przekroczenia standardów jakości środowiska w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii (ze względu na używane substancje i stosowane technologie), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

Projektowana instalacja będzie odporna na występowanie typowych warunków atmosferycznych charakterystycznych dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu.

Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia poza terenami zalewowymi, zagrożonymi ryzykiem wystąpienia powodzi, trzęsień ziemi i terenami osuwiskowymi stwierdzono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, przy uwzględnieniu stosowanych technologii, nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych katastrof naturalnych i budowlanych. Z uwagi na znaczną odległość od granic państwa inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, przedstawiony opis przedsięwzięcia w opracowanej karcie Informacyjnej ujmuje „wyczerpująco” zagadnienia oddziaływania planowanej inwestycji w aspekcie umożliwiającym jednoznaczne dokonanie jego oceny. Z przedstawionych informacji nie wynika aby po zastosowaniu, zawartych w karcie informacyjnej rozwiązań chroniących środowisko, planowane przedsięwzięcie mogło nadmiernie negatywnie oddziaływać na środowisko w żadnym z jego elementów. Przez wpływ na środowisko rozumie się również oddziaływanie na zdrowie ludzi. W fazie realizacji prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne normy w środowisku. Należy zastosować wszelkie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowaniu negatywnych skutków na zdrowie ludzi.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, po uwzględnieniu charakteru, skali i lokalizacji przedsięwzięcia oraz planowanych rozwiązań technicznych chroniących środowisko, stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód

oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. poz. 1967). W opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a Kpa strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kaczory oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie może być zaskarżona do sądu administracyjnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski

Załącznik

Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa,
Adres do korespondencji:
ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce
2. Strony postępowania
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile