



Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 3 listopada 2025 r.

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św.**

PZ.52800.23.2025

Egz. nr 2.....

PROTOKÓŁ **ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. z dnia 15 września 2025 r. Dz.U. z 2025 r. poz. 1312 z późn. zm.), oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) zostały przeprowadzone w dniach 31.10-3.11.2025 r. przez:

1. **mł. bryg. mgr inż. Sebastian Klaus p.o. Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej KP PSP w Ostrowcu Św. legitymacja służbowa Nr 5130368 ważna do dnia 22.08.2033 r.**
2. **kpt. inż. Rafał Ledkiewicz Starszy Specjalista w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej KP PSP w Ostrowcu Św. legitymacja służbowa Nr 8834048 ważną do dnia 09.03.2033 r.**

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli
legitymujących się upoważnieniem numer PZ.52800.23.2025 z dnia 7 października 2025 roku, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.,
ul. Iłżecka 37; 27-400 Ostrowiec Św.**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37; 27-400 Ostrowiec Św.	Pan Łukasz Dybiec - Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan Przemysław Tic – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- Budynek Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Powiat Ostrowiecki ul. Ilżecka 37; 27-400 Ostrowiec Św.	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. ul. Ilżecka 37; 27-400 Ostrowiec Św.
Zarządca budynku Starosta Ostrowiecki ul. Ilżecka 37; 27-400 Ostrowiec Św.	Faktycznie władający budynkiem Starosta Ostrowiecki ul. Ilżecka 37; 27-400 Ostrowiec Św.
☒ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku ☐ kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☐ nie przedstawiono umowy podczas kontroli	☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☐ umowa nie określa w/w zakresu ☐ inna umowa - trwałego zarządu
Dane dotyczące umowy: nie dotyczy	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Budynek Starostwa Powiatowego to obiekt niski, składający się z 3 części - czterokondygnacyjnej niepodpiwniczonej (budynek główny) i dwóch jednokondygnacyjnych: łącznik i budynek sali konferencyjnej z zapleczem podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany ze stropodachem wentylowanym krytym papą termozgrzewalną.

Przedmiotowy budynek ze względu na pełnioną funkcję klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III z częścią ZL I sali konferencyjnej. Obiekt ogrzewany z MEC.

Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się pomieszczenia biurowe, administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne. Zgodnie z zapisami IBP w obiekcie może przebywać do 170 osób.

Obiekt wykonany w klasie „C” odporności pożarowej. Czynnościami kontrolnymi nie objęto budynku będącego własnością powiatu ostrowieckiego, zlokalizowanego przy ul. Wardyńskiego 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Warunki ewakuacji:

- w obiekcie funkcjonują 2 ewakuacyjne klatki schodowe po przeciwnych stronach budynku głównego,
- w strefie pożarowej ZL III długość dojścia ewakuacyjnego z najbardziej niekorzystnego miejsca na czwartej kondygnacji (pomieszczenia PINB) przy jednym dojściu wynosi 56 m. Długość dojścia ewakuacyjnego przy dwóch kierunkach ewakuacji nie przekracza 60 m.,
- sala konferencyjna posiada 2 wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o ponad 5 m.,
- długość dojścia z sali konferencyjnej przy dwóch kierunkach ewakuacji do 40 m.,
- szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych - korytarzy 1,7 m, maksymalna długość poziomej drogi ewakuacyjnej - korytarza wynosi 48 m,
- szerokości biegu klatek schodowych wynosi od 1,05 m do 1,1 m,
- szerokość spocznika klatek schodowych wynosi od 1,3 m do 2 m.

Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego:

- w obiekcie do wykończenia wnętrz nie zostały zastosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące,
- na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, nie zastosowano materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych,
- w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie stwierdzono łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych,
- okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonano z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

2.1 Lokalizacja obiektu

Przedmiotem czynności kontrolno-rozpoznawczych jest budynek Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Ilżeckiej 37.

2.2 Dane podstawowe:

Dane techniczne obiektu nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektów

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	Przedmiotowy budynek ze względu na pełnioną funkcję klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, sala konferencyjna ZL I.		
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	1974	Kubatura całkowita budynku	10586 m ³

Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	4	1	Powierzchnia zabudowy	1198 m ²
Wysokość budynku	11,47 m		Powierzchnia całkowita budynku	3599 m ²
Długość budynku / szerokość	67,54 m	36,79 m	Powierzchnia użytkowa budynku	2865 m ²
Budynek jest wolnostojący	☒ tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w budynku	2
Opis, uwagi i załączniki: brak				

2.3 Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiekcie – nie dotyczy

2.4 Podział na strefy pożarowe

Budynek stanowi 1 strefę pożarową	☒ tak	☐ nie	Liczba stref pożarowych	1
Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☐ tak	☒ nie		
Kategoria zagrożenia ludzi	Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku	
ZL I	☒	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	☐	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐
ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☐ Nie ustalono (brak dok. tech.)
ZL III	☒	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☐	Uwagi:
ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
ZL V	☐	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
Nazwa strefy pożarowej	ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)	Opis
Strefa Pożarowa I	ZL IIII i ZI I	3599 m ²	1,2,3,4	Budynek Starostwa Powiatowego w Ostrowcu św.
Element konstrukcyjny	Materiał / technologia	Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis		
główna konstrukcja nośna	żelbetowa monolityczna	C		
ściana zewnętrzna	Bloczki betonowe pełne	C		
ściana wewnętrzna	Płyta żerańska	C		
strop	Żelbetowy monolityczny	C		
konstrukcja dachu	Stropodach	C		
przekrycie dachu	Papa termozgrzewalna	Brak danych		
Opis, uwagi i załączniki: Informacje uzyskane od kontrolowanego na podstawie książki obiektu budowlanego.				

2.5 Warunki ewakuacji

Maksymalna liczba osób w obiekcie	170	Liczba wyjść ewakuacyjnych z budynku	4	
Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach: brak	☒ wszystkie otwarte, ☐ część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie, ☐ część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia), ☐ część zastawionych. Uwagi:			
Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego: Brak.				
Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych: brak				
Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych: Główne drzwi wejściowe będące również ewakuacyjnymi są rozsuwane automatyczne - otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania				
Ilość miejsc noclegowych*				brak
Czas pobytu ludzi*				☐ ≤ 3 doby ☐ > 3 doby
Stałych użytkowników w obiekcie				140
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi **	☒ prawidłowe ☐ nieprawidłowe			
Opis, uwagi i załączniki: brak				

*Dot. budynków zakwalifikowanych do ZLV

**Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2.6 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem

- brak

2.7 Drogi pożarowe

☐	Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach	☒ tak	☐ nie	☐ utrudniony*	☐ brak obowiązku
	Opis drogi pożarowej:	Dojazd do obiektu zapewniono od strony frontowej wzdłuż dłuższego boku budynku oraz od strony sali konferencyjnej. Szerokość drogi 4 m.			
	Uwagi i załączniki: brak				

*W opisie drogi pożarowej uwzględnić spostrzeżenia we współpracy ze służbą operacyjną

2.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

	Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu	20 dm³/s		
☐	Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:			
	Nazwa porządkowa	Typ hydrantu	Odległość od obiektu	Lokalizacja (nr hydr., ulica, nr domu lub opis)
	Hydrant nr 1	☐ nadziemny ☒ podziemny	do 30 m	przy ul. Iłżeckiej 37
	Hydrant nr 2	☐ nadziemny ☒ podziemny	do 50 m	przy ul. Iłżeckiej
	Opis, uwagi i załączniki: Zaopatrzenie wodne zapewnia miejska sieć hydrantowa.			

* wypełnić w przypadku występowania

** W opisie dojazdu do zbiornika uwzględnić wymagania wynikające z rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych jak dla drogi pożarowej.

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

występowanie strefy zagrożenia wybuchem	☐ tak	☒ nie
kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m³ (IN > 1500 m³, inne – powierzchnia > 1000 m²)	☒ tak	☐ nie
ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	☒ tak	☐ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	☐ tak	

☐	☐ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
	☒ przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem.	☒ tak	☐ nie	
2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądowi technicznemu i czynności konserwacyjnym.	☒ tak	☐ nie	
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.	☒ tak	☐ nie	
4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.	☒ tak	☐ nie	
5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.	☒ tak	☐ nie	
6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.	☒ tak	☐ nie	
7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.	☒ tak	☐ nie	
8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.	☒ tak	☐ nie	
Opis, uwagi i załączniki:			
☐	DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – RZUTY GRAFICZNE (wymagane dane na rzutach graficznych)	Określić czy element zawarty w instrukcji	
		☒ tak	☐ nie
powierzchnia budynku	☒ tak	☐ nie	----
wysokość budynku	☒ tak	☐ nie	----
liczby kondygnacji budynku	☒ tak	☐ nie	----
odległości od obiektów sąsiadujących	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
parametry pożarowe występujących substancji palnych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
kategorie zagrożeń ludzi	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni – stref zagrożenia wybuchem	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
podział obiektu na strefy pożarowe	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania gaśnic	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania urządzeń ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*

miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
Opis, uwagi i załączniki: Brak.			

* n/dot – nie dotyczy

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)		Dla obiektu opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w styczniu 2019r., przez st. bryg. w st. spocz. Jarosława Dąbrowskiego. Ostatnia aktualizacja z 21.08.2025 r. dokonana przez st. bryg. w st. spocz. Jarosława Dąbrowskiego.	
Posiadane kwalifikacje:		Inż. Bezpieczeństwa Pożarowego	
Uwagi i załączniki:			
Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych		Instrukcja znajduje się na głównej portierni	
Opis, uwagi i załączniki: Brak.			
☐	Obiekt podlega obowiązkowi przekazania instrukcji		☐ tak ☒ nie
	Wykonano obowiązek	☐ tak ☒ nie	Uwagi:
	Data przekazania		
	Forma przekazania instrukcji	☐ elektroniczna ☐ drukowana	
	Data opracowania instrukcji	Styczeń 2019 r.	Data zapoznania użytkowników budynku
Data ostatniej aktualizacji	21.08.2024	Liczba zapoznanych użytkowników	
Opis, uwagi i załączniki: Brak.			

3.1.3 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

☐	Imię i nazwisko realizującego obowiązek	Jarosław Dąbrowski	Posiadane uprawnienia ppoż.*	☒ tak ☐ nie
	Opis, uwagi i załącznik. Pracownicy zostali zapoznani w dniu 27.09.2017r., oraz szkoleni są na bieżąco nowo zatrudniani.			

*uprawnienia wynikające z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpożarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnień, zaświadczenie o odbytych szkoleniach)

3.1.4 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

☐	Miejsce umieszczenia instrukcji	Przy głównym wejściu do obiektu
	Uwagi: brak	

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2019 roku
☒ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

5. Czynności zabronione – nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

– nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

– nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
1	Stale urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak ☒ nie	
2	Urządzenia transmisji alarmu	☐	☐ tak ☒ nie	
3	System sygnalizacji pożarowej	☐	☐ tak ☒ nie	
4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	☐ tak ☒ nie	
5	Hydranty wewnętrzne	☒	☒ tak ☐ nie	
6	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☒	☒ tak ☐ nie	
7	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☐	☐ tak ☒ nie	

8.	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	☐ tak	☒ nie
9.	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☐	☐ tak	☒ nie
10.	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☐	☐ tak	☒ nie
11.	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☐	☐ tak	☒ nie
Opis, uwagi i załączniki: brak				

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: przeciwpożarowy wyłącznik prądu

☐	Data badania/protokołu	31.10.2025 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Pastuszka Tomasz
	Numer protokołu	brak	Nazwa firmy/adres	Amper Zakład Instalacji Elektrycznych mgr Pastuszka Tomasz 27-400 Ostrowiec Św., ul. Giermskiego 6
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: W obiekcie przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się przy wejściu głównym do obiektu. Oznakowany w sposób prawidłowy. W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji z powodu pracy obiektu. W pierwszym dniu kontroli nie przedstawiono aktualnego protokołu potwierdzającego sprawność i prawidłowe działanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Protokół przedstawiono w dniu 3.11.2025 r.			

10. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

– nie dotyczy

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	W pierwszym dniu kontroli nie przedstawiono aktualnego protokołu potwierdzającego sprawność i prawidłowe działanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Protokół przedstawiono w dniu 3.11.2025 r.	☒ usunięto w trakcie kontroli
----	---	---

Inne ustalenia: brak

11. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 6 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

WICESTAROSTA

Lukasz Dybiec

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
Ledkiewicz RZ
kpt. inż. Rafał Ledkiewicz

p.o. Kierownik Sekcji
Kontrolno-Rozpoznawczej
Klaus S.
mł. bryg. mgr inż. Sebastian Klaus

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)