



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku

Znak sprawy: NHS.9020.499.2026  
Radomsko, 24 września 2026 r.

## KOMUNIKAT

### w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Wola Malowana w gm. Kodrąb

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w wyniku badań jakości wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego Wola Malowana gm. Kodrąb zaopatrującego miejscowości:

- Wola Malowana, Feliksów, Rzejowice, Kolonia Rzejowice, Gembartówka, Hamborowa, Józefów, Kodrąb, Moczydła, Olszowiec, Przydatki Dmienińskie, Zakrzew nr 27-35, nr 58,59 oraz 62-72, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wólka Pytowska, Zapolice, Rogaszyn gm. Kodrąb w powiecie radomszczańskim;
- Babczów gm. Kobieli Wielkie w powiecie radomszczańskim.

stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną ze względu na bakterie grupy coli w liczbie 9 NPL/100 ml oraz enterokoki jelitowe w liczbie 1 NPL/100 ml

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 część A Tabela 1. oraz część C. Tabela 1 przywołanego rozporządzenia<sup>1</sup> – wartość parametryczna dla bakterii grupy coli oraz enterokoków jelitowych wynosi 0 jtk/100 ml lub NPL/100 ml.

Mając na uwadze ryzyko dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku:

1. **Stwierdza brak przydatności wody do spożycia – woda jest niezdatna do użycia.**
2. **Wskazuje, że woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg i spłukiwania toalet).**

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymaganiami rozporządzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu



Małgorzata Widawska  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

<sup>1</sup> rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 poz. 748)



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomsku  
Al. Jana Pawła II 9  
97-500 Radomsko  
+48 44 685 23 50  
sekretariat.psse.radomsko@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-88567-16768-DRFUT-24