AB 581

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
Oddział Laboratoryjny
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3
tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50
e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl
e-Doręczenia: AE:PL-11871-46943-UTGHJ-27

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY

nr HKL 2249/2026 z dnia 02.11.2026 r.

Nr sprawy HKL.9052.3.1.2026

Z.G.K. BRAŃSZCZYK
Wpł. 2026 -11- 13
L.Dz. 1183/2026

Data przyjęcia próbki	27.10.2026
Kod laboratoryjny próbki	**2249**
Stan próbki	bez zastrzeżeń
	DANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA
Nazwa i adres klienta	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie ul. Ignacego Daszyńskiego 28, 07-200 Wyszków
Cel/przyczyna badania	przedłożenie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie monitoring zgodności lub zgodnie z harmonogramem
	Identyfikacja próbki nadana przez klienta wg protokołu nr 208/Wys
Miejsce pobrania próbki	ul. Wrzosowa 42, Dalekie Tartak – kran w kuchni
Rodzaj próbki	woda do spożycia przez ludzi
Pochodzenie próbki	Wodociąg publiczny o produkcji < 100 m^3/d Dalekie Tartak
Data pobrania	27.10.2026
Metoda pobierania próbki	PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Próbka pobrana przez	Katarzyna Wrzesińska-Śliwa
Próbka dostarczona przez	prac. PSSE Wyszków

Data badania od 27.10.2026 do 29.10.2026

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Miejsce wykonania badań: Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3

Nazwa parametru	Metoda badawcza	Jednostka	Granica oznaczalności	Wynik badania[c]	Niepewność** ±	Wartość parametryczna*[5]
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015-06 Metoda C	mg/l Pt	4	**poniżej 4**	1	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,20	**poniżej 0,20**	0,04	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012		4,0	**7,7**	0,1	6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa[f]	PN-EN 27888:1999	µS/cm	84	**429**	15	2500
Zapach	PN-EN 1622:2006	TON	1	**< 1 akceptowalny**[a]	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Smak	PN-EN 1622:2006	TFN	1	**< 1 akceptowalny**[a]	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Miejsce wykonania badań: Ostrów Mazowiecka, ul. Lubiejewska 5

Nazwa parametru	Metoda badawcza	Jednostka	Granica wykrywalności	Wynik badania[e]	Niepewność**	Wartość parametryczna*
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	1 jtk/100 ml	**0**	-	0
Liczba Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	1 jtk/100 ml	**0**	-	0
Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	1 jtk/100 ml	**0**	-	0

AB 581

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
Oddział Laboratoryjny
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3
tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50
e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl
e-Doręczenia: AE:PL-11871-46943-UTGHJ-27

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY

nr HKL 2250/2026 z dnia 02.11.2026 r.

Nr sprawy HKL.9052.3.1.2026

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

Z.G.K. BRAŃSZCZYK

Wpł. 2026 -11- 13

L.Dz. 1189/2026

Data przyjęcia próbki	27.10.2026
Kod laboratoryjny próbki	**2250**
Stan próbki	bez zastrzeżeń
	DANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA
Nazwa i adres klienta	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie ul. Ignacego Daszyńskiego 28, 07-200 Wyszków
Cel/przyczyna badania	przedłożenie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie monitoring zgodności lub zgodnie z harmonogramem
	Identyfikacja próbki nadana przez klienta wg protokołu nr 209/Wys
Miejsce pobrania próbki	ul. Sosnowa 2, Dalekie Tartak – kran w kuchni
Rodzaj próbki	woda do spożycia przez ludzi
Pochodzenie próbki	Wodociąg publiczny o produkcji < 100 m³/d Dalekie Tartak, gmina Brańszczyk
Data pobrania	27.10.2026
Metoda pobierania próbki	PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Próbka pobrana przez	Katarzyna Wrzesińska-Śliwa
Próbka dostarczona przez	prac. PSSE Wyszków

Data badania od 27.10.2026 do 29.10.2026

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Miejsce wykonania badań: Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3

Nazwa parametru	Metoda badawcza	Jednostka	Granica oznaczalności	Wynik badania(c)	Niepewność** ±	Wartość parametryczna*(5)
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015-06 Metoda C	mg/l Pt	4	**poniżej 4**	1	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,20	**poniżej 0,20**	0,04	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012		4,0	**7,7**	0,1	6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa(f)	PN-EN 27888:1999	µS/cm	84	**430**	15	2500
Zapach	PN-EN 1622:2006	TON	1	**< 1 akceptowalny(a)**	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Smak	PN-EN 1622:2006	TFN	1	**< 1 akceptowalny(a)**	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Miejsce wykonania badań: Ostrów Mazowiecka, ul. Lubiejewska 5

Nazwa parametru	Metoda badawcza	Jednostka	Granica wykrywalności	Wynik badania(c)	Niepewność**1	Wartość parametryczna*
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	1 jtk/100 ml	**0**	-	0
Liczba Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	1 jtk/100 ml	**0**	-	0
Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	1 jtk/100 ml	**0**	-	0