

Łosice, 14.09.2026 r.

Powiat Łosicki
ul. Narutowicza6
08-200 Łosice
tel. 83 3571929
REGON 030237351
NIP 4960249456
e-mail: powiat@losice.pl

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania o udzielenie publicznego pod nazwą: **Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Rolniczych nr 3 w Łosicach na potrzeby utworzenia miejsca doraźnego schronienia – Etap I.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia na w/w zadanie:

Pytanie

Proszę o informację czy zamawiający dopuści możliwość wylania posadzki półsuchej z agregatu.

Odpowiedź

Nie dopuszcza się wykonania posadzki z półsuchej mieszanki betonowej. Posadzkę należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie

Czy w pierwszym etapie jest przewidziana instalacja nowego oświetlenia? Gdyż przedmiar tego nie zawiera.

Odpowiedź

Nie. Instalacja nowego oświetlenia będzie wykonana w II etapie.

Pytanie

Czy przewidziane są nowe tynki w I etapie?

Odpowiedź

W I etapie należy wykonać jedynie obróbki gładów po wykonanej wymianie stolarki zewnętrznej okiennej oraz drzwiowej.


Pytanie

Czy zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu zakończenia prac?

Odpowiedź

Nie przewidujemy, chyba że zaistnieje warunek zgody organu zewnętrznego.

Wszystkie powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić składając ofertę.

WICESTAROSTA

Michał Michałuk