



Istniejący układ sieciowy linii zasilającej - TN-C

ZKP - istniejące złącze pomiarowe, zlokalizowane na ścianie zewnętrznej szkoły

WOpoz - skrzynka wyłącznika głównego przeciwpożarowego

Ppoz - przycisk przeciwpożarowy

TG - projektowana tablica główna

T2 - istniejąca rozdzielnia bezpiecznikowa - do rozdłowy

TK - tablica obwodów komputerowych - bez zmian

Tco - tablica kotłowni - bez zmian

Szybkie wyłączenie zasilania	
230/400V	UKŁAD TN-S

Obrat: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA, PODSTAWOWEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED W SZKOLE PUBLICZNEJ W CHMIELOWIE	
Adres: CHMIEŁÓW UL. SPACEROWA 2: 27-400 OSTROWIEC SW.	
Inwestor: URZĄD GMINY W BODZECZOWIE-OSTROWIEC SW. UL. REJA 12	
Typ: SCHEMAT ZASILANIA - TABLICA TG	
Projektował	Nazwisko, imię
mgr inż. Sienik Zbigniew	Kl. 38/91
Projekował	Nr upr.
	Prośba
	Skala
	Data
	06.20.20
	Nr rz.
	E.1