



STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu
Referat Zamówień Publicznych
27-400 Ostrowiec Św., ul. Bżecka 37

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 31.03.2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: IR.I.272.4.2022, nazwa zadania:

Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych w rozbiciu na części zamówienia:

1. **Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.**
2. **Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.**
3. **Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim.**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 0008638/01 w dniu 15.03.2022 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 ze zm.), zamawiający udziela wyjaśnień, w związku ze skierowanymi do zamawiającego zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie 1:

Czy zamawiający będzie wymagał aby podłoga sportowa została wykonana na konstrukcji podwójnie legarowanej, z wykładziną PCV o grubości min. 8mm i amortyzacji na poziomie min. P2 z wielowarstwową warstwą użytkową min. 1,9mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający, nie dopuszcza zmiany technologii wykonania podłogi sportowej na wykładzinę PCV na konstrukcji podwójnie legarowanej. W ofercie należy uwzględnić podłogę sportową z deski warstwowej zgodnie z założeniami określonymi w projekcie wykonawczym (Załącznik Nr 12.1 cz. 1 do SWZ PW Architektura i Załącznik Nr 12.1 cz. 2 do SWZ PW Architektura) oraz przedmiarze robót (Załącznik Nr 14.1 do SWZ Przedmiar robót_wersja edytowalna).

Pytanie 2:

Dodatkowo czy Zamawiający dopuści, aby wykładzina sportowa PCV na Sali gimnastycznej posiadała wymienione niżej certyfikaty federacji sportowych?

- a) Certyfikat FIBA (światowej federacji koszykówki)
- b) Certyfikat BWF (międzynarodowa federacji badmintona)
- c) Certyfikat IHF (światowej federacji piłki ręcznej)

Odpowiedź:

Zamawiający, nie dopuszcza wykonania podłogi sportowej z wykładziny PCV. W ofercie należy uwzględnić podłogę sportową z deski warstwowej zgodnie z założeniami określonymi w projekcie wykonawczym (Załącznik Nr 12.1 cz. 1 do SWZ PW Architektura i Załącznik Nr 12.1 cz. 2 do SWZ PW Architektura) oraz przedmiarze robót (Załącznik Nr 14.1 do SWZ Przedmiar robót_wersja edytowalna).

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 284 ust. 5 Pzp, czas na zadawanie pytań upłynął i zamawiający pozostawi ewentualne kolejne pytania bez udzielenia odpowiedzi.

WICESTAROSTA

Andrzej Jędrzejowski