

**GMINA WIŚNIEW**

08-112 Wiśniew, ul. Siedlecka 13  
pow. siedlecki, woj. mazowieckie  
NIP: 821-24-06-047, REG: 711582629

RIG.271.4.2022.DS

Wiśniew, dnia 6 czerwca 2022 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego nr **RIG.271.4.2022.DS** pn. „*Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną*”

o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie *Regulaminu Udzielania Zamówień Gminy Wiśniew w zakresie działalności sektorowej o wartości od 130.000 zł do progów określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 41/2022 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku* (zwanego dalej „*Regulaminem*”)

### **Odpowiedzi na zapytania (nr IV)**

Na podstawie § 12 *Regulaminu* Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania o treści:

#### Pytanie 1:

W związku z postanowieniem §1 ust. 2 pkt. 4) Umowy załącznika nr 3 – wzór umowy – Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o podanie szczegółowego zakresu wraz z załącznikiem w zakresie robót dotyczących sterowania i wizualizacji AKPiA.

#### ODPOWIEDZI 1:

Informujemy, że w przedmiarze znajduje się opis zadań związanych z modernizacją 6 przepompowni na terenie gminy Wiśniew. Modernizacja ma polegać:

- wymianie urządzeń wg przedmiaru
- modernizacji AKPiA wg dołączonych załączników (4 szt)

W związku z powyższym zmienia się treść umowy w § 1 ust. 2 pkt 4 na: „Wykonanie zdalnego sterowania i **modernizacji** pompowni położonych w Wiśniewie do oczyszczalni ścieków dla 6 przepompowni w miejscowości Wiśniew”

#### Pytanie 2:

W związku z brakiem informacji w dokumentacji projektowej w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o przekazanie wykazu w/w stolarki.

**ODPOWIEDZI 2:**

Okna w projektowanym budynku OB2 - okna 120x90(h) ( oznaczenie O6 ) - szt 7

Okna w istniejącym budynku OB 10 - okna do pomieszczenia 11 o wymiarach 60x120(h) (oznaczenie O10) szt 2.

Pozostałe okna dostosować do wymiarów otworu w ścianie po demontażu istniejących okien.

Parametry okien zgodne z opisem w projekcie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami wydłuża się termin składania ofert poprzez zmianę Ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu:

1. AKPiA:

- dokumentacja techniczna (4,5kW)

- dokumentacja techniczna (11kW)

- Wytyczne do wykonania szaf sterowniczych, monitoringu i wizualizacji dla przepompowni ścieków

- zestawienie materiałowe

**WÓJT**  
*Krzysztof Kryszczuk*

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania