



PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu: VIII Wydz. Gospodarczy- KRS nr 0000058539

www.pwik.brzeg.pl

e-mail:
sekretariat@pwik.brzeg.pl

Centrala - Sekretariat:
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
tel. fax 77 416 31 53

Pogotowie wod-kan:
tel. 77 416 22 44

Stacja Uzdatniania Wody:
tel. 77 411 99 79

Oczyszczalnia Ścieków:
tel. 77 416 29 17

Laboratorium:
tel. 77 411 99 78

Kapitał zakładowy:
41 805 400,00 zł

NIP: PL 747-000-47-95
Regon: 530591031

Konta bankowe:
Bank PKO S. A.
1812404272111000048314145
ING Bank Śląski
50105014901000002280370228

URZĄD GMINY OLSZANKA

WPŁYNEŁO

Kancelaria Ogólna

TT/ 284 / 10533 / 2025

13-10-2025

z. Janas

Brzeg, 09.10.2025 r.

Ilość załączników.....

Podpis.....

Nr.....

Gmina Olszanka
Olszanka 16
49-332 Olszanka

dot.: warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Zapewniamy odbiór ścieków bytowych z projektowanego budynku magazynu gminnego zlokalizowanego w m. Olszanka dz. nr 99/1 (położona poza aglomeracją Brzeg) na następujących warunkach technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Podłączenie wykonać do sieci kanalizacji sanitarnej ϕ 200 PVC zlokalizowanej w drodze za pośrednictwem istniejącej studzienki o rzędnych 163,77/160,64. Włączenie do studzienki wykonać powyżej kinety. Na działce nr 99/1 w pobliżu granicy działki z pasem drogowym na przyłączy należy wykonać studzienkę re wizyjną. Przyłącze wykonać z rur PVC.
2. Ze względu na kanalizację grawitacyjno-tłoczną na przyłączy należy zaprojektować klapę zwrotną.
3. Zabrania się wprowadzania ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej. W projekcie należy podać sposób odprowadzania wód opadowych.
4. Do projektu należy dołączyć wykaz właścicieli gruntów oraz oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
5. Realizację budowy przyłącza do sieci zapewnia w całości na własny koszt podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Materiały i planowany termin wpięcia należy uzgodnić z PWiK w Brzegu sp. z o.o.
6. Opracowany projekt musi być zgodny z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru instalacji wod-kan.
7. Wydane warunki posiadają ważność 2 lata od daty ich wydania. **Projekt techniczny podlega uzgodnieniu w tut. przedsiębiorstwie.**

Załączniki:

1. mapa poglądowa - 1-egz.
2. potwierdzenie złożenia wniosku o warunki

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

Radosław Bujak

GM

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

tel. 77 416 22 44, fax 77 416 31 53

REGON 530591031

NIP 747-000-47-95, KRS 0000058539

TT/284/10533/2025

09/10.2025

