

WR.ZUZ.4.4210.209.2022.WB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Pomianów Górny” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, pozwolenia wodnoprawnego na:

a) wykonanie urządzenia wodnego – wylotu odprowadzającego oczyszczone ścieki bytowe na oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 24 obr. 0009 Pomianów Górny, jedn. ewid. 022403_5 Kamieniec Ząbkowicki do potoku Młynówka Grzmiąca w km 12+675 zlokalizowanego na działce nr 157(Wp) obr. 0009 Pomianów Górny, jedn. ewid. 022403_5 Kamieniec Ząbkowicki. Wylot wykonany zostanie z rury PVC DN160 o współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000 X: 5596288,4 i Y: 6425908,0 o rzędnej dna wylotu 227,11 m n.p.m. przy rzędnej dna cieku w przekroju wylotu 227,11 m n.p.m.

b) usługi wodne w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych do cieku Młynówka – Grzmiąca wylotem zlokalizowanym na dz. nr 157(Wp) obr. 0009 Pomianów Górny, jedn. ewid. 022403_5 Kamieniec Ząbkowicki dla równoważnej liczby mieszkańców w ilości 60 RLM na obszarze poza aglomeracją w ilości:

Q max.s. = 0,00021 m³/s

Q śr.dob. = 12,0 m³/dobę

Q dop.roczne. = 4380 m³/rok.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki nr 24 (Bi) i dz. 157(Wp), obr. 0009 Pomianów Górny, jedn. ewid. 022403_5 Kamieniec Ząbkowicki.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Pomianów Górny.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
Waldemar Bytoń
Waldemar Bytoń

Wywieszono miejscowość data

Podpis