

GMINA BRAŃSK

ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

SE.271.1.2023

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 Pzp pn.: „Przebudowa SUW Koszewo i SUW Kalnica oraz modernizacja SUW Brzeźnica i SUW Domanowo”.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zgodnie z artykułem 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp”) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej SWZ.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło w dniu 14 marca 2023 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pyt. 1. SUW Brzeźnica – SUW Domanowo: W pkt. 1.2 PFU podana jest konieczność przeprowadzenia badań gruntowych. Z zakresu prac podanego w dalszej części PFU nic nie wskazuje na konieczność wykonywania badań gruntowych. Podczas których prac podanych w PFU tego zadania jest konieczne wykonanie badań gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma konieczności wykonywania badań gruntu w przypadku SUW Domanowo i SUW Brzeźnica.

Pyt. 2. SUW Kalnica: Czy podczas prac związanych z modernizacją technologii należy przewidzieć wymianę złożeń filtracyjnych w istniejących filtrach ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres prac został określony PFU i załączonym Projekcie Budowlanym min. w zakresie złożeń filtracyjnych strona 19 pkt.4.4.

Pyt. 3. SUW Kalnica: Czy akceptowalne jest rozwiązanie montażu falowników zasilających pompy w szafie zestawu hydroforowego ? To rozwiązanie daje znacznie większe możliwości i mniejsze koszty serwisowe w przyszłości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza się montaż falowników w szafach zestawu hydroforowego.

Pyt. 4. SUW Kalnica: Czy zbiornik retencyjny ma być również wyposażony w wewnętrzną drabinę umożliwiającą bezpieczne wejście do zbiornika przez górny właz rewizyjny ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zbiornik retencyjny ma być wyposażony w drabinę wewnętrzną i zewnętrzną.

Pyt. 5. SUW Koszewo: Czy akceptowalne jest rozwiązanie montażu falowników zasilających pompy w szafie zestawu hydroforowego ? To rozwiązanie daje znacznie większe możliwości i mniejsze koszty serwisowe w przyszłości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza się montaż falowników w szafach zestawu hydroforowego.

Pyt. 6. SUW Koszewo: Czy zbiornik retencyjny ma być również wyposażony w wewnętrzną drabinę umożliwiającą bezpieczne wejście do zbiornika przez górny właz rewizyjny ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zbiornik retencyjny ma być wyposażony w drabinę wewnętrzną i zewnętrzną.

Pyt. 7. Jednocześnie proszę o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie przez Państwa odpowiedzi + 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert to 29.03.2023 r. godz. 8.00.

Pyt. 8. Proszę o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej w w/w obiektach w celu precyzyjnego określenia warunków wykonania zadania oraz zapotrzebowania materiałowego. W przygotowanym przez Państwa PFU informacje te nie są podane precyzyjnie a ilość materiałów instalacyjnych niezbędnych do wykonania zadania ma bardzo duży wpływ na zaoferowaną cenę.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na odbycie wizji lokalnej w dniach 21,22,23,24,27 w godz. od 8.00-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym godziny wizyty z P. Moniką Falkowską pod nr tel. 85 731 92 03 kom. 504 186 783.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ. Niniejsze wyjaśnienia nie powodują zmiany Ogłoszenia o zamówieniu. Termin składania i otwarcia ofert nie zostaje wydłużony.

Wójt Gminy Brańsk



Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej Jankowski

Date / Data:
2023-03-20 14:46