

IM.272.1.25.2021

Końskie, dnia 20.07.2021 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 (budynku 2) w Końskich polegająca na poprawie parametrów termoizolacyjnych stropu i dachu”.

(znak postępowania IM.272.1.25.2021)

Informuję, że od Wykonawcy wpłynęło pytanie, na które udziela się odpowiedzi:

Pytanie:

Inwestycję na "budynku willowym" w ZSP nr 3 w Końskich mogę wykonać gontem asfaltowym firmy GAF z dożywotnią gwarancją. Proszę o ustosunkowanie się do mojej propozycji .

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie gontu asfaltowego w celu wykonania pokrycia dachowego, pod warunkiem przełożenia bądź wymiany istniejącej na budynku instalacji odgromowej.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

R. Pandy