Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie

Wyszków, 20.03.2026 r.

Znak sprawy - HKN.903.32.2026

Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Bielińska 29, 07-221 Brańszczyk

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r poz. 416) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody nr 60/Wys, 61/Wys z dnia 17.03.2026 r., pobranych z n/w punktów:

- Stacja Uzdatniania Wody, Dalekie Tartak – kran w SUW, wyjście na sieć
- Dalekie Tartak, ul. Wrzosowa 42 – kran w kuchni

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Nr sprawozdań: HKL 457/2026, HKL 458/2026 z dnia 20.03.2026 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego o produkcji <100 m^3/d Dalekie Tartak

Warunkiem przydatności wody do spożycia jest jej uprzednie gotowanie przez minimum 2 minuty. Przygotowania wymaga też woda do: mycia zębów, przygotowania posiłków, mycia spożywanych surowo owoców i warzyw.

Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w w/w punktach poboru stwierdzono, że próbki wody w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych nie odpowiadają warunkom określonym w załączniku nr 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na obecność bakterii grupy coli. W związku z przekroczeniem wartości parametrycznej <10 jtk/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, przy jednoczesnym braku obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów stwierdzono jak powyżej.
Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbki wody z tego urządzenia.

Beata Kiliańczyk-Szawłowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Bielińska 29, 07-221 Brańszczyk
2. Urząd Gminy Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk
3. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie, ul. Serocka 7, 07-200 Wyszków
5. Aa