

Ostrowiec Świętokrzyski, 23.05.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”, znak: ZP.271.5.2022, dalej jako „Postępowanie”.

WYJAŚNIENIE nr 2

Zamawiający- Gmina Bodzechów, działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, wyjaśnia:

Pytanie 1: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania, niż pompy oparte na VRF? Proponujemy pompy typu split, połączone w kaskadzie kilku pomp - jednego z czołowych producentów Europejskich z technologią opartą na rozwiązaniach Mitsubishi power-inwerter.(Standard 5 lat gwarancji producenta, realizowane przez serwisy producenta).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zamiany przyjętych rozwiązań. Złożona oferta musi opierać się na zastosowaniu pomp VRF o założonych w dokumentacji parametrach lub lepszych.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.

WÓJT GMINY
Jerzy Murzyn

