

HKN – 6030-41 /2021

P. Jan Górnica

10.01.2022 E. Górnica

M. Kacimowski

Wyszków, dnia 27.12.2021r.

10.01.2022 Górnica

URZĄD GMINY ZABRODZIE
W WYSZKOWIE

Kancelaria Gminy

2022 STY. 0.5

(wzrost ujęty)

OCENA JAKOŚCI WODY za 2021r.

Numer w rejestrze 86/2022
Podpis Górnica

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j Dz. U. z 2021r. poz.197)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028.)
- § 21.1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody Nr 7/Wys, z dn. 19.01.2021r, Nr 30/Wys, Nr 31/Wys z dn. 02.02.2021r, ; Nr 81/Wys, Nr 82/Wys, z dn. 20.04.2021r, Nr 168/Wys, Nr 169/Wys, z dn.03.08.2021r, Nr 250/Wys, Nr 251/Wys, z dn.19.10.2021r, Nr 285/Wys, z dn.30.11.2021r z n/w punktów:

- Niegów - Stacja Uzdatniania Wody
- Gaj ul. Matki Wincentyny Jaroszewskiej 5 - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor”
- Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51- Urząd Gminy
- Adelin 46 – Zespół Szkolno-Przedszkolny

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Nr sprawozdań: HKL.9052.56.2021, z dnia 04.02.2021r.; HKL.9052.152.2021; HKL.9052.153.2021; z dnia 08.02.2021r.; HKL.9052.590.2021; HKL.9052.591.2021; z dn. 23.04.2021r, HKL.9052.1485.2021; HKL.9052.1486.2021; z dnia 10.08.2021r, HKL.9052.2188.2021; HKL.9052.2189.2021; z dnia 25.10.2021r HKL.9052.2479.2021; z dnia 22.12.2021 wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkanie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego o produkcji 100- 1000 m³/d Niegów
którego właścicielem i administratorem jest *Gmina Zabrodzie***

Uzasadnienie

Na podstawie przeprowadzonych badań wody w ramach kontroli wewnętrznej administratora urządzenia wodociągowego oraz z nadzoru bieżącego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkanie, w oparciu o protokoły z pobierania próbek wody i sprawozdania z badań wody, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urzędnika do zbiorowego zaopatrzenia w wodę wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

ŚWIĘTOKRZYSKI POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wyszowie
Beata
Beata Kilianczyk-Szawłowska

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Zabrodzie ul. Wł. Stanisława Reymonta 51 , 07-230 Zabrodzie
2. strona internetowa [www:wyszkow.psse.waw.pl](http://www.wyszkow.psse.waw.pl)
- 3.a/a

Sprawę prowadzi Wiesława Wrześcińska tel; 29 742 32 45 wew; 26