

W/25/0246

Chorzów, 2025-05-28

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ul. al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzyska etap III – miejscowość Błażkowa, częściowo Brzyska

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia KIP dla zadania jak w tytule – pismo znak: WOOS.4220.4.6.2025.KR.2 z dnia 22 kwietnia 2025 r. niniejszym odnoszę się do uwag zawartych w w/w piśmie:

Ad 1.

Na obecnym etapie projektowania tj. nie jest możliwe jednoznaczne określenie długości projektowanej sieci kanalizacji, ponieważ równoległe z procedowaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzony jest proces uzgadniania rozwiązań technicznych – przebiegu kanalizacji z mieszkańcami. Mając na uwadze rozległość obszaru, na którym projektowana jest sieć kanalizacji jej długość wahać się może w przedziale wskazanym w KIP na stronie 4 karty informacyjnej. Informujemy, że w karcie informacyjnej przedsięwzięcia obszar terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie uwzględnia możliwe zmiany docelowej długości projektowanej sieci.

Ad 2.

Informujemy, że dokumentacja projektowa jest opracowywana na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPGK w Jaśle (w załączeniu) który jest właścicielem i zarządcą oczyszczalni ścieków w Jaśle. Zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi zapewniona jest możliwość przyjęcia ścieków sanitarnych z terenu gminy Brzyska.

Ad3.

Projektowana sieć kanalizacyjna będzie prowadzona co do zasady w działkach będących drogami zarówno gminnymi jak i drogą powiatową i działkami będącymi własnością prywatną (docelowych użytkowników sieci kanalizacji). Lokalnie ze względu na uwarunkowania terenowe przecinać będzie lokalne ciek (potoki). Ze względów wykonawczych jak również utrzymaniowych projektowana trasa kanalizacyjna nie jest projektowana na obszarach zalesionych. Dopuszcza się możliwość jednak wycinki pojedynczych drzew znajdujących się na trasie projektowanej kanalizacji w rejonie dróg. W przypadku kolizji trasy kanalizacji z większymi grupami drzew zastosowane będą metody bezwykopowe minimalizujące ingerencję w przedmiotowe drzewa. Charakterystyka zieleni przydrożnej: drzewa w głównej mierze liściaste, gatunki: Brzoza brodawkowata, Dąb szypułkowy, Grab pospolity, Leszczyna, Klon pospolity, Wierzba (w rejonach koryt cieków zlokalizowanych wzdłuż dróg). Wiek drzew określa się od egzemplarzy młodych kilkuletnich do egzemplarzy 30 – 40 letnich. Zgodnie z przeprowadzonym wywiadem środowiskowym nie stwierdzono drzew będących egzemplarzami pod ochroną prawną. Drzewostan generalnie można zaliczyć do drzewostanu o średniej wartości przyrodniczej.

Ad 4.

Planowana inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej realizowana będzie wzdłuż sieci drogowej gminy Brzyska – rejon miejscowości Błażkowa. Drogi, wzdłuż których prowadzona będzie sieć kanalizacyjna (i również będą one przekraczane siecią kanalizacyjną):

- powiatowa nr: 1313R, 1321R
- gminne nr: 113202R, 113203R, 113204R, 113205R, 113206R, 113207R, 113220R
- wewnętrzne niesklasyfikowane (bez nadanego numeru).

Inwestycja – projektowane kolektory kanalizacyjne przecinają sklasyfikowany ciek: potok Dębówkę, dopływ z Biedoszyc oraz inne mniejsze ciek bez nazwy.

Preferowana metoda przekraczania dróg – metoda wykopowa. W zależności od wydanych przez zarządcę drogi warunków jak również uwarunkowań związanych z koniecznością zachowania ciągłości ruchu na drodze (np. drogi powiatowe) rozważa się zastosowanie metod bezwykopowych. Istotnym czynnikiem determinującym możliwość wykonania przewiertu będzie wykonanie rozpoznania geologicznego w rejonie robót, które pozwoli ocenić strukturę i przydatność gruntu do wykonania przewiertu. Przewierty z zastosowaniem płuczki wykonywane będą wyłącznie w gruntach, których struktura uniemożliwi przedostanie się płuczki w głąb gruntu czego konsekwencją może być zanieczyszczenie wód gruntowych. Prace wiernicze prowadzone będą pod nadzorem osoby uprawnionej która będzie kontrolować proces obiegu płuczki podczas wiercenia. Podczas wiercenia należy wdrożyć monitoring prac i płuczki i w razie konieczności wdrożyć środki zapobiegawcze i minimalizujące wypływ płuczki. Należy stosować zamknięty obieg płuczki z kontrolą ciśnienia pompowania płuczki celem szybkiego wykrycia potencjalnych wycieków. Należy zastosować płuczkę o ograniczonej filtracji, której zadaniem będzie stabilizacja otworu z jednoczesną minimalizacją migracji cieczy do gruntu. Woda do przygotowania płuczki będzie ograniczona przez jej recyrkulację.

Informuję jednocześnie, że Inwestor dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego będzie ubiegał się o uzyskanie pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym do pisma dołączam stosowne oświadczenie Inwestora.

Z poważaniem

Wiceprezes Zarządu

inż. Michał Cebula

Załączniki:

- 1* Warunki przyłączenia znak: ZWK-U-978/2020 z dnia 11.02.2020 r. – 1 szt.
- 2* Oświadczenie o ubieganiu się o dofinansowanie ze środków UE – oryginał – 1 szt.
- 3* Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (opracowanie wydrukowane + zapis cyfrowy; płyta CD-ROM) – 1 egz.

