

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 15.01.2025 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Transportu
Referat Zamówień Publicznych
27-400 Ostrowiec Św., ul. Hłeczka 37

Wszyscy uczestnicy postępowania:

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: IT.I.272.1.8.2024, nazwa zadania: „Przebudowa drogi obejmująca przebudowę zjazdów oraz wymianę istniejących przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00681050/01 z dnia 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), zamawiający udziela wyjaśnień w związku ze skierowanymi do zamawiającego zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i dokonuje zmian SWZ (pisownia oryginalna):

Pytanie nr 1:

Nawiązując do odpowiedzi na pytanie 1 z dnia 09.01.2025 oraz powołując się na zapisy SWZ rozdział III pkt. 1 7) proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zabudowę przepustów skrzynkowych o wymiarach w świetle 200x100 cm? Jeśli nie dopuszcza to proszę o wskazanie co najmniej 3 producentów przepustów skrzynkowych produkujących prefabrykaty o parametrach wskazanych w uproszczonej dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wbudowania przepustów o wymiarach w świetle 200x100 cm.

Wymiary przepustów zostały określone w uproszczonej dokumentacji projektowej, w oparciu o istniejące warunki terenowe. Zastosowanie przepustów skrzynkowych o wymiarach w świetle 200x100 cm spowoduje konieczność wykonania robót poza pasem drogowym, przebudowę ogrodzeń i bram wjazdowych na prywatne posesje. Dodatkowo wbudowanie przepustu o podanych wymiarach spowoduje konieczność ingerencji w konstrukcję jezdni drogi.

Pytanie nr 2:

W związku ze zmianą ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych polegającą m.in. na uchyleniu w art. 68 pkt. 2-4, wnosimy o usunięcie punktu 4 w § 2 umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje usunięcia ust. 4 z § 2 oraz pkt 4) z ust. 1 § 18 załącznika nr 8 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

W związku z powyższym zamawiający dokonuje również następujących zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XIV ust. 1 w brzmieniu:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **14.02.2025 r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **18.02.2025 r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XVI ust. 1 i 3 w brzmieniu:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia, do dnia **16.01.2025 r.** do godziny **10:00**.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.01.2025 r.** o godzinie **10:30**.

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia, do dnia **20.01.2025 r.** do godziny **10:00**.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.01.2025 r.** o godzinie **10:30**.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany oraz wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WICESTAROSTA

Lukasz Dybiec