



Znak pisma: ZP.2710.16.4.2026

Wieniawa, 21.09.2026 r.

Gmina Wieniawa
ul. Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa

**Pytania i odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ZP.2710.16.2026**

Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Plec, gm. Wieniawa

Pytanie nr 1:

W Rozdziale III Zapytania Ofertowego Zamawiający określił parametry opraw LED w przedziałach mocy: 45–55 W dla drogi powiatowej oraz 29–40 W dla dróg gminnych. Jednocześnie w Przedmiarze Robót (poz. 1.7 i 1.8) oraz w Projekcie Technicznym wskazano konkretne moce opraw: 48 W oraz 38 W. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opraw o dowolnej mocy mieszczącej się w przedziałach podanych w Zapytaniu Ofertowym (np. oprawy 45W oraz 30W), pod warunkiem spełnienia parametrów świetlnych i normy PN-EN 13201:2016?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować oprawy oświetleniowe wskazane w Projekcie Technicznym tj. moce 48W oraz 38W.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z Przedmiarem Robót (poz. 1.1) przewidziano demontaż 16 szt. istniejących opraw oświetleniowych, natomiast w pozycjach 1.7 i 1.8 przewidziano montaż łącznie 31 szt. nowych opraw LED wraz z 31 szt. wysięgników. Prosimy o potwierdzenie, czy zakres robót obejmuje montaż 15 dodatkowych punktów oświetleniowych na istniejących słupach linii nN, na których obecnie nie ma zamontowanych opraw.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zamontować 31 szt. nowych opraw typu LED wraz z wysięgnikami po wcześniejszym demontażu istniejących opraw oraz wysięgników zgodnie z Projektem Technicznym.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Sobczak