



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BRZEGU

ul. Armii Krajowej 22, 49-300 Brzeg

sekr. tel. 77 444 18 50, fax 77 444 18 40

e-mail: sekretariat@pssebrzeg.pol.pl <https://www.gov.pl/web/psse-brzeg>

Brzeg, dnia 2021-10-27

HK.90820.4.4.2021.KD

Ocena jakości wody – wodociąg Jankowice Wielkie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) oraz §21 ust. 1, §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody, pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 12.10.2021 r. ze SUW w Jankowicach Wielkich – woda uzdatniona (sprawozdanie nr 946/W/N/OL/21 z badań próbki wody z dnia 18.10.2021 r.) oraz z sieci wodociągu publicznego Jankowice Wielkie w punktach:

- Jankowice Wielkie nr 56 – Przedszkole (sprawozdanie nr 947/W/N/OL/21 z badań próbki wody z dnia 18.10.2021 r.),
- Pogorzela – sklep „WIMAR” (sprawozdanie nr 948/W/N/OL/21 z badań próbki wody z dnia 18.10.2021 r.),
- Przylesie nr 135 B - Publiczny Zespół Szkolno - Przedszkolny (sprawozdanie nr 949/W/N/OL/21 z badań próbki wody z dnia 18.10.2021 r.)

a także po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi, Czeska Wieś 61, 49-332 Olszanka sprawozdaniem z badań próbki wody, pobranej w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w dniu 18.10.2021 r. z sieci wodociągu publicznego Jankowice Wielkie w punkcie: Jankowice Wielkie nr 56 - Przedszkole (sprawozdanie z badań nr 827/TL/21 z dnia 22.10.2021 r.)

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów

uzasadnienie

W dniu 12.10.2021 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych ze SUW w Jankowicach Wielkich – woda uzdatniona oraz z ww. punktów zlokalizowanych na sieci wodociągu publicznego Jankowice Wielkie w zakresie Enterokoków (paciorkowców kałowych) oraz parametrów z grupy A pkt. I, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań próbek wody, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w punkcie: Jankowice Wielkie nr 56 - Przedszkole (1 jtk, granice przedziału ufności: dolna 0 górna 8, wg sprawozdania nr 947/W/N/OL/21 z badań próbki wody z dnia 18.10.2021 r.).

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, zarządca wodociągu w dniu 18.10.2021 r. wykonał badanie kontrolne próbki wody, pobranej z ww. punktu w zakresie parametrów

niepodlega


.....

mikrobiologicznych, tj. bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, Enterokoki kałowe. Na podstawie przedstawionego przez zarządcę wodociągu, sprawozdania z badań wody nr 827/TL/21 z dnia 22.10.2021 r. nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli.

Jakość wody w zakresie wykonanych parametrów w ww. punktach odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Załączniki:

~~Sprawozdania z badań próbek wody z dnia 18.10.2021 r. nr: 946/W/N/OL/21, 947/W/N/OL/21, 948/W/N/OL/21, 949/W/N/OL/21.~~

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzegu

mgr inż. Agnieszka Kilimiak

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi
Czeska Wieś 61, 49-332 Olszanka
2. Urząd Gminy Olszanka (ePUAP)
49-332 Olszanka 16
3. aa

Sprawę prowadzi: Kamila Dzul, Oddział Higieny Komunalnej. tel. 77 444 18 37

niepodlega

.....
.....
.....