

Ostrowiec Świętokrzyski, 02.12.2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Remont drogi gminnej w miejscowościach Mirkowice i Broniszowice.**”, znak: ZP.271.5.2021, dalej jako „Postępowanie”.

WYJAŚNIENIE nr 2

Zamawiający- Gmina Bodzechów, działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. Zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, wyjaśnia:

Pytanie 1: Prosimy o wskazanie minimalnych parametrów geosiatki przeznaczonej do zbrojenia warstw bitumicznych?

Odpowiedź: Właściwości geosiatki powinny być następujące:

- wydłużenie przy zerwaniu min. 1.8 %,
- wytrzymałość na rozciąganie, min.: 40/50 kN/m,
- wielkość oczek: max. 40x40 mm,

Siatka powinna być bez uszkodzeń, o równomiernej strukturze układu oczek w siatkach. Odchyłki szerokości pasma nie powinny przekraczać $\pm 5\%$ wymiaru nominalnego.

Oznakowanie geosiatek

Na każdym opakowaniu siatki musi być umieszczona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane:

- typ wyrobu oraz adres nazwę, adres producenta i datę produkcji,
- parametry zaopatrzeniowe,
- informację, iż wyrób posiada ważną Aprobata techniczną i jej numer, względnie indywidualny certyfikat instytutu naukowo-badawczego nadzorującego wdrażanie wyrobu w warunkach przemysłowych.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Murzyn

