

Nr 13/2026

Gmina Bodzechów zamieszcza odpowiedzi na pytania zadane przez Pana Grzegorza Stępel Grupa Energet System.

Odp. 1

Komunikacja RS485 nie jest wymagana.

Odp. 2

Internet jest dostępny w budynkach szkół, w pozostałych obiektach nie występuje.

Odp. 3

Należy uwzględnić wszelkie niezbędne materiały.

Odp. 4

Wymagana jest regulacja mocy biernej zgodnie ze zmianami mocy w sieci, $\text{tg } \phi$ musi być uzyskany na poziomie od 0 do 0,4.

Odp. 5

Nie jest wymagany rozłącznik z widoczną przerwą. Należy zastosować zabezpieczenie o wartości zgodnej z mocą urządzenia.

Odp. 6

Należy zastosować dwa kompensatory.

Odp. 7

Nie narzucamy producenta kompensatorów.

Odp. 8

Dla obiektów szkolnych moc bierna przyjęta do doboru kompensatora jest wielkością zsumowaną.

Odp. 9

W zależności od specyfikacji zastosowanego urządzenia oraz jego warunków pracy/gwarancji.

Odp. 10

Jak w odp. 4. Po zastosowaniu kompensatora stosunek Q/P ma być w przedziale 0-0,4.

Odp. 11

Nr liczników budynków szkolnych:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie – licznik nr 13903898

Zespół Szkół Publicznych w Sarnówku zasilany jest z dwóch przyłączy:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnówku – licznik nr 50064775
- Publiczne Przedszkole w Sarnówku – licznik nr 13919357

Z up. WÓJTA
Małgorzata Sobieraj
SEKRETARZ GMINY