



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel.: 41 247 96 95
fax.: 41 247 96 97

e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl
ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

<https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski>

NHS.9020.8.16.2025

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 13.03...2025

Wójt Gminy Bodzechów
ul. M. Reja 10
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
na terenie gminy BODZECHÓW za 2024 r.

sporządzona w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie uzyskanych w 2024 r. od Gminy Bodzechów sprawozdań z badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu z PIS oraz w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia

ocenia jakość wody do spożycia na terenie gminy Bodzechów
jako przydatną do spożycia.

Mieszkańcy Gminy Bodzechów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z czterech wodociągów:

1. wodociąg Magonie (1179 osób),
2. wodociąg Miłków (3927 osób),
3. wodociąg Mirkowice (2425 osób),
4. wodociąg Szewna (3031 osób).

Właścicielem wodociągów jest Gmina Bodzechów, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wielkość produkcji dostarczanej wody wynosi: wodociąg Magonie 136,33 m³/dobę, wodociąg Miłków 311,32 m³/dobę, wodociąg Mirkowice 66,89 m³/dobę, wodociąg Szewna 365,17 m³/dobę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim, sprawując systematyczny nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dokonał oceny na podstawie sprawozdań z badań wody:

- wykonanych w ramach bieżącego nadzoru,
- realizowanych według ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej przez Gminę Bodzechów i przekazywanych systematycznie do PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- wykonanych po działaniach naprawczych.

Gmina Bodzechów w ramach kontroli wewnętrznej wykonywała badania prób wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów grupy A rozszerzone o parametr *Enterokoki* w Laboratorium Badań Środowiskowych EKO Projekt W. Z. Żywczyk Sp. j., ul. Jana Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski zatwierdzonym przez PIS oraz w zakresie parametrów grupy A i B w Laboratorium ALS Poland Sp. z o.o., ul. Pawła Stalmacha 23, 43-430 Skoczów.

Wyniki badań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru przekazywane były terminowo do PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przekazano 31 sprawozdań z badań wody (4 sprawozdania w zakresie parametrów grupy A i B, 23 sprawozdania w zakresie parametrów grupy A rozszerzone o parametr *Enterokoki* oraz 4 sprawozdania po działaniach naprawczych) na podstawie których przez PPIS sporządzane były bieżące oceny jakości wody i wydawane decyzje.

PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. pobrał z wodociągów dostarczających wodę na terenie gminy Bodzechów 13 prób, w tym 8 prób wody w zakresie parametrów grupy A, rozszerzone o parametr *Enterokoki*, 4 próby w zakresie parametrów grupy A i B oraz 1 próbę wody w zakresie parametrów grupy A, rozszerzone o parametr *Enterokoki* po działaniach naprawczych.

Próby zostały pobrane zgodnie z ustalonym z PPIS harmonogramem poboru w wytypowanych punktach zgodności – pismo PPIS nr NHS.9020.4.1.80 z dnia 12.12.2023 r. Badania prób wody pobranych przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim wykonane zostały w akredytowanych laboratoriach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starachowicach, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice oraz w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce.

Na podstawie sprawozdań z badań analizowanych w ocenianym okresie, nie stwierdzono występowania stałych lub utrzymujących się przekroczeń żadnego z badanych parametrów. Jednorazowo stwierdzono przekroczenie mikrobiologiczne w wodociągu Szewna – ponadnormatywna zawartość parametru *Escherichia coli*.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań dotyczącym ww. przekroczenia w próbce wody przeznaczonej do spożycia wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Szewna. Wraz z wydaniem decyzji został opracowany i wydany komunikat o braku przydatności wody do spożycia. Po bezzwłocznie podjętych działaniach naprawczych przez zarządcę wodociągu, potwierdzonych prawidłowymi wynikami z badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych EKO Projekt W. Z. Żywczyk Sp. j., ul. J. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski oraz w ramach nadzoru PIS w Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Starachowicach, PPIS w Ostrowcu Św. wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Próby wody w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 – 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Otrzymują:

1. adresat (e-PUAP)
2. aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
lek. wet. Wioletta Żamczyk-Nowak
MIKROBIOLOG