Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wyszkowie
www.gov.pl/web/psse-wyszkow
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WYSZKOWIE
• tel.: 29 742 32 45 • sekretariat.psse.wyszkow@sanepid.gov.pl • ul. Ignacego Daszyńskiego 28, 07-200 Wyszków

Wyszków, dnia 16.10.2025 r.

HKN.903.96.2025


KOMUNIKAT nr 1/2025
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu o produkcji wody 100 – 1000 m³/d Trzcianka
który zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Brańszczyk, Nowy Brańszczyk, Trzcianka, Niemiry

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu o produkcji wody 100 – 1000 m³/d Trzcianka **stwierdzono obecność bakterii grupy coli** – według sprawozdań:

- HKL.9052.1.2264.2025 (cząstkowe) z dnia 16.10.2025 r. - Stacja Uzdatniania Wody Trzcianka, liczba bakterii grupy coli – 1 [0;7] jtk/100ml – dopuszczalna wartość bakterii grupy coli – 0 jtk/100 ml;
- HKL.9052.1.2269.2025 z dnia 16.10.2025 r. – Dom Pomocy Społecznej Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 65, liczba bakterii grupy coli – 15 [9;25] jtk/100ml – dopuszczalna wartość bakterii grupy coli – 0 jtk/100 ml;
- HKL.9052.1.2270.2025 z dnia 18.09.2025 r. – Dom Emeryta Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 1, liczba bakterii grupy coli – 2 [0;8] jtk/100ml – dopuszczalna wartość bakterii grupy coli – 0 jtk/100 ml;

Mając na uwadze szczególną ostrożność podczas korzystania z wody z wodociągu Trzcianka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie informuje, że:

Woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych, z wyjątkiem spłukiwania toalet.



W związku z koniecznością prowadzenia działań naprawczych w obrębie wodociągu o produkcji wody 100 – 1000 m³d Trzcianka, w tym stosowanie preparatu dezynfekcyjnego może wystąpić uciążliwość zapachowa dla odbiorców wody.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wyszkowie
Beata Kiliańczyk-Szawłowska