



LU.ZUZ.1.4210.101.2022.AJ
ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 527 282 56 16, REGON: 368302575
tel.: +48 (83) 343 41 08
E-mail: zz.bialapodlaska@wody.gov.pl

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dnia 31 maja 2022 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez Pana Lecha Szewczyk – pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21 A, 20-340 Lublin, na podstawie pełnomocnictwa nr 2703/OL/IP/2021 udzielonego przez Pana Dariusza Dudek – Dyrektora Generalnego Oddziału Lublin Spółki PGE Dystrybucja S.A., działającego jako pełnomocnik Spółki PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Grabarska 21 A, 20-340 Lublin o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie:

1. wykonania urządzeń wodnych tj. zestawu skrzynek retencyjno – rozsączających typu Wavin, na terenie Stacji Elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Huszlew na działce nr ewid. 135/1 obręb 0013 Liwki Włociańskie, gm. Huszlew, powiat Łosicki, o parametrach:
 - wymiary jednej skrzynki: 1200 mm x 600 mm x 425 mm;
 - wymiary zespołu skrzynek: 10800 mm x 3600 mm x 425mm;
 - pojemność brutto – 16,5 m³, pojemność netto – 15,6 m³;
 - rzędna max. zwierciadła wody gruntowej w miejscu lokalizacji skrzynek: 160,40 m n.p.m.;
 - rzędna poziomu dna ułożenia skrzynek: ok 161,60 m n.p.m.;
2. usługi wodnej tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zlewni Stacji Elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Huszlew na działce nr ewid. 135/1, obręb 0013 Liwki Włociańskie, gm. Huszlew, powiat Łosicki, do zestawu skrzynek retencyjno – rozsączających w ilościach:

$Q_{\max. s} = 0,0164 \text{ m}^3/\text{s}$,

$Q_{r \text{ dop.}} = 328 \text{ m}^3/\text{r}$,

- powierzchnia odwadniania rzeczywista 611 m²,
- powierzchnia odwadniania zredukowana 546 m²,
- o następujących dopuszczalnych wskaźnikach zanieczyszczeń:
 - węglowodory ropopochodne – do 15 mg/dm³;
 - zawiesina ogólna - do 15 mg/dm³.

Zgodnie z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.05.2022 r. (data złożenia uzupełnionego wniosku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Z wnioskiem oraz załączonymi do niego dokumentami można zapoznać się w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej ul. Sitnicka 71 w godz. 8-16 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 83 342 70 54.

Sprawę prowadzi:

Młodszy Specjalista Agnieszka Jeruzalska

tel. 532-033-112

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska

tel.: +48 (83) 342 70 50 | faks: +48 (83) 343 40 87 | e-mail: zz.bialapodlaska@wody.gov.pl

Zawiadamiając o powyższym zwraca się uwagę, że wnioski lub uwagi w ww. sprawie można wnosić w terminie 7 dni od daty umieszczenia obwieszczenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej.

umieszczenie na tablicy ogłoszeń

w terminie od 03.06.2022 roku do 10.06.2022 roku,

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

w terminie od 03.06.2022 roku do 10.06.2022 roku,

Jednocześnie potwierdzam, że wyżej wymieniony dokument był podany do publicznej wiadomości przez okres 7 dni.

DYREKTOR
Henryk Gmitrączuk